

project:		Prins Hendrikstraat 34								
opdrachtgever:		Dhr. R. Loos								
kenmerk:		OASA_20_027_000_002_DLB_201027								
plaats:		Leiden								
Daglichtberekening volgens NEN2057										
ruimtenummer	ruimte	soort ruimte	eis	opp. (A) (m2)	eis(Ae=10%*A)	doorlaat. opp. (Ad)	belemmerings factor (Cb)	reductiefact or (Cu)	equivalent (Ae=Ad*Cb*Cb)	voldoet indien Ae>10%*A
Algemeen										
001	Entreehal	Verkeersruimte	nee	8,9	-					
002	Overloop	Verkeersruimte	nee	1,6	-					
Appartement 1										
101	Hal	Verkeersruimte	nee	1,9	-					
102	Toilet	Toiletruimte	nee	1,4	-					
103	CV	Technische ruimte	nee	1,3	-					
104	Slaapkamer	Verblijfsruimte	ja	11,6	1,16	4,24	0,86	1	3,65	
						totaal:	3,65			VOLDOET
105	Woonkamer	Verblijfsruimte	ja	22,8	2,28	3,98	0,86	1	3,42	
						totaal:	3,42			VOLDOET
106	Keuken	Verblijfsruimte	nee	5,7	-					
107	Badkamer	Badruimte	nee	2,5	-					
Appartement 2										
201	Hal	Verkeersruimte	nee	1,1	-					
202	Toilet	Toiletruimte	nee	1,7	-					
203	Woonkamer/keuken	Verblijfsruimte	ja	19,7	1,97	5,56	0,86	1	4,78	
						totaal:	4,78			VOLDOET
204	Slaapkamer	Verblijfsruimte	ja	14,2	1,42	4,11	0,86	1	3,53	
						totaal:	3,53			VOLDOET
205	Gang	Verkeersruimte	nee	1,2	-					
206	Badkamer	Badruimte	nee	3,8	-					
207	CV	Technische ruimte	nee	0,8	-					
208	Terras	Buitenruimte	nee	6,2	-					

ruimtenummer	ruimte	soort ruimte	eis	opp. (A) (m2)	eis(Ae=10%*A)	doorlaat. opp. (Ad)	belemmerings factor (Cb)	reductiefact or (Cu)	equivalent (Ae=Ad*Cb*Cu)	voldoet indien Ae>10%*A
Appartement 3										
301	Hal	Verkeersruimte	nee	1,0	-					
302	Woonkamer/keuken	Verblijfsruimte	ja	12,0	1,20	3,25	0,86	1	2,80	
						totaal:			2,80	VOLDOET
303	Badkamer	Badruimte	nee	2,3	-					
304	Slaapkamer	Verblijfsruimte	ja	6,6	0,66	3,00	0,86	1	2,58	
						totaal:			2,58	VOLDOET