



**Note:**

- Ventilatie volgens NEN 1087, Frisse Scholen Klasse B
- Ventilatie van gebouwen - Bepalingmethoden voor nieuwbouw;
- Flexibele slangen zijn akoestisch met een lengte van min. 1000mm;
- Toevoerkanaal & aanzuigkanaal thermisch isoleren dik 25mm;
- CV leidingen thermisch isoleren;
- De leidingen die door een brandscheidende wand gaan voorzien van brandmachetten en alle kanalen voorzien van brandkleppen;
- Alle waferdragende leidingen die uit de schacht komen voorzien van strangafsluiters (floever afsluiter en retour inregelafsluiter);
- Radiatoren zijn ter indicatie ingetekend, definitieve afmetingen en positie n.t.b.;
- De kanalen/leidingen op het dak voorzien van stucco-beplating.

**Legenda**

	Kanaal rand		Pijfoderveerstopper
	Kanaal rechtbreking		Pijfodringstopper
	Geluidsdemper		Overstroomstopper
	Akoestische slang		Radiator
	CV-leidingen		Verdeler/verdeelkast
	Brandklep		Afslag rooster
	Regelklep		Tapeerrooster
	VAV-regeling		Afslagverstopper
	CAV-regeling		Tapeerwaaierstopper
	CO2 meter		Daklap
	Ruimthetmetastaf		

Architect  
**Atelier Pro**

Bouwkundig d.d.  
**17-04-2020**

Discipline: **Werktuigbouw**  
 Fase: **Definitief Ontwerp**  
 Geconfr.: **TVT**  
 Datum: **30-04-20**  
 Formaat: **A1**  
 Schaal: **1:100**

Project:  
**Albert Schweiterschool te Rotterdam**  
 Omschrijving:  
**Werktuigbouwkundige installaties 1e verdieping**

**J. VAN TOORENBURG**  
 Adviseur voor WARMTE, KOEL- EN ELEKTROTECHNIEK  
 3000 AA Rotterdam  
 telefoon 078-3412781  
 e-mail info@van-toorenburg.nl

**1884 W01**  
 Versie: **e**