

Gaat verder op blad 2

Voor dit werk geldt
alleen zorgplicht

Voor dit werk geldt
alleen de zorgplicht

Bestaande aansl. van huisnr 13 realiseert
met kabel 4x16+4x2,5 A.S. en overbrengen
op nieuw te leggen kabel

GESTUURDE BORING Ø110-PE

Maken aansl. 3x35A
Aansl. realiseren met 4x16+4x2,5 A.S.

4x150AL+4x6+A.S.
4x150AL+4x6+A.S.
Bovengrondsnet knippen
LS-kast plaatsen
6 richtingen

Stedin Netbeheer B.V.

Ontwerp akkoord voor uitvoering

Naam:
J.M.Croeden

Datum: 10-09-2020 Paraaf:

ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord
ELEKTRA BESTAAND	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord



Opmerkingen: Geen
Tracielengte: Mtr.

STEDIN
20200814 Trace Elektra
Provincialeweg Oost 13 Haastrecht
LS plan
Detailontwerp/Vergunning E

Wij: B1
Gen: M. van Tessel
Datum: 9-9-2020
Gen: M. van Tessel
Project: 13000075/PHL KIGK Aanvraag
Onders: 5011508
Document: 20200814-0000-044
Status: Vrij voor uitvoering
Blade: 044

Afmetingen veranderen volgens de wet