

Dunea N.V.
Postbus 756
2700 AT Zoetermeer

Gemeente Leiden
Bezoekadres Stadskantoor
Bargelaan 190
Postadres Postbus 9100
2300 PC LEIDEN
Telefoon 14071
Contact <https://gemeente.leiden.nl/contact-en-openingstijden/>
Website www.leiden.nl/gemeente

Datum 18 november 2020
Ons kenmerk Z/20/1601983
Uw kenmerk 63707
Onderwerp OMEGAPLANTSOEN aanleggen waterleidingen Dunea N.V.

Contactpersoon Dhr. Fasseur
Doorkiesnummer 14 071 (keuze 3)
Verzenddatum 18 november 2020

Geachte heer, mevrouw,

Op 11 september 2020 heb ik uw aanvraag voor Kabels en Leidingen ontvangen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/20/1601983.

Besluit

Naar aanleiding van uw verzoek van Dunea N.V., met bovengenoemd kenmerk, tot verkrijging van een vergunning voor de aanleg van waterleidingen, zoals aangeduid op de door u toegestuurde werktekeningen met kenmerk: STRN18-0018, deel ik u mede dat het college van burgemeester en wethouders hierbij de gevraagde vergunning verleent.

De volgende regelgeving is mede op deze vergunning van toepassing:

- Leidingenverordening gemeente Leiden 2012, hierna te noemen: "Leidingenverordening";
- de meest recente Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Leiden;
- het Handboek Leidingen gemeente Leiden 2012;
- het meest recente Besluit vaststelling tarieven voor schade veroorzaakt door ingravingen in verhardingen gemeente Leiden;
- indien in het werkgebied bomen aanwezig zijn moeten de richtlijnen "Boombescherming op bouwlocaties" van de Vereniging Stadswerk Nederland, volgens de bijgevoegde poster, worden gevolgd.

Aan deze vergunning zijn, op grond van artikel 8 Leidingenverordening, onder meer de volgende voorschriften verbonden:

- de werkzaamheden moeten starten binnen 6 maanden na afgifte van de vergunning en worden voltooid binnen 6 maanden na deze start;

- bij de uitvoering moet gelet worden dat de uitwendige bochten voldoende trekvast zijn.
- ter hoogte van het werkvak dient 3,5 m doorgang te zijn voor de brandweer. Dit ter behoeve van de opstelplaats voor het voertuig op het Betaplein. Werkzaamheden half om half uit laten voeren.

Indien niet aan deze voorschriften wordt voldaan zal de vergunning worden ingetrokken, artikel 9 Leidingenverordening.

Voorts attenderen wij u er op dat voordat u start met de uitvoering van de werkzaamheden u:

- minimaal twee weken van tevoren een definitief werkplan ter goedkeuring aan het college van burgemeester en wethouders via Melding.Kabelsen.Leidingen@leiden.nl moet hebben aangeboden, zie ook paragraaf 5.2 Handboek; en
- minimaal vijf werkdagen van tevoren de werkzaamheden digitaal moet aanmelden in MOOR via <https://moor.opbrekingen.nl/>.
- Ten minste 1 week voor aanvang van de werkzaamheden moeten bewoners en bedrijven langs het tracé schriftelijk worden geïnformeerd over de start en inhoud van de werkzaamheden. Een kopie van dit schrijven moet voor aanvang van de werkzaamheden als bijlage worden toegevoegd aan de MOOR-melding <https://moor.opbrekingen.nl/>.

Bijgevoegde documenten

De volgende toegevoegde gewaarmerkte stukken maken deel uit van de vergunning:

BijlagenBeschik

- Werktekening
- verkeersplan

Leges

Voor de behandeling van uw aanvraag bent u op grond van de Legesverordening Jaar leges verschuldigd.

Herstelwerkzaamheden openbare ruimte

De herstelwerkzaamheden van de schade veroorzaakt door ingravingen in verhardingen zullen in rekening worden gebracht conform het meest recente Besluit vaststelling tarieven voor schade veroorzaakt door ingravingen in verhardingen gemeente Leiden.

Bezwaar

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

In de linkerbovenhoek van de envelop en brief vermelden: "Bezwaarschrift".

Hoogachtend,

De burgemeester van Leiden,
namens dezen,



A. Barendsen
Teammanager Vergunningen Openbare Ruimte

Nieuw: voor informatie over wegwerkzaamheden klik op  .