



Ziggo B.V.
T.a.v. meneer E Jansen
Boven Vredenburgpassage 128
3511 WR Utrecht

Datum
19 november 2020

Behandelaar
K. Bouwmeester
kees.bouwmeester@waternet.nl

Telefoonnummer
06-53714840

Uw kenmerk
Ziggo-NB-1001250685

OLO-nummer
5557669

Ons zaaknummer
WN2020-007589

Onderwerp
Maatwerkbesluit

Beste meneer Jansen,

Op 28 oktober 2020 ontving Waternet een vergunningaanvraag van Visma Roxit, B.V., Kelvinbaan 42, 3439MT Nieuwegein namens Ziggo B.V., Boven Vredenburgpassage 128, 3511 WR Utrecht, voor het realiseren van een nieuwe coax aansluiting, ter hoogte van Oude Nieuweveenseweg 48A in Nieuwveen.

Wij behandelen aanvragen namens het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Wij hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2020-007589.

Beoordeling aanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Voor het maken van een huisaansluiting gelden in principe de regels zoals genoemd in artikel 2.9 lid 2 van het Keurbesluit AGV 2019. De door u aangevraagde activiteiten passen echter niet volledig binnen die regels. AGV kan de activiteiten alsnog toestaan met een maatwerkbesluit en bijbehorende voorschriften, mits de activiteiten geen nadelige gevolgen hebben voor de goede staat en werking van het watersysteem. In dit geval maken we van die mogelijkheid gebruik.

Maatwerkbesluit

Op grond van artikel 2.42 van de Keur AGV 2019 besluiten wij dat in afwijking van de regels van artikel 2.9 van het Keurbesluit AGV 2019 geldt:

- dat de huisaansluiting met behulp van een boogboring volgens de Demar methode of gelijkwaardig moet worden aangebracht;
- dat een boogboring in de richting van de kering wordt gemaakt vanuit de polder.

Onderdelen van het maatwerkbesluit

De volgende documenten maken deel uit van dit maatwerkbesluit:

DMS2020-0044701	Aanvraag met OLO-nummer 5557669
DMS2020-0046147	werktekening_ Demar_ Nieuwveen

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de oogmerken van de Keur AGV 2019 en de doelstellingen van het waterbeheer is het volgende overwogen:

De boogboring dient aan de kant van de Oude Nieuweveenseweg 48A in te worden gezet, om vervolgens in de richting van de waterkering te boren. De kruin aan de polder zijde is erg smal, het uitrede punt dichtbij de referentielijn is daarom een betere optie omdat er meer grond dekking is. Daarbij is er gekozen voor de Demar methode. Het boorgat zal na het trekken van de kabel worden gevuld met een

krimpvrij en afdichtend materiaal. Met het uitvoeren van de werkzaamheden worden de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet aangetast.

Handhaving

Alle overige voorschriften uit het Keurbesluit AGV 2019 (artikel 2.9 lid 2) blijven onverminderd van toepassing. U vindt dit besluit op www.agv.nl/keur
Onze toezichthouders kunnen controleren of u zich houdt aan de regels.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met K. Bouwmeester, bereikbaar onder telefoonnummer 06-53714840.
Als u het zaaknummer WN2020-007589 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J.A. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Nieuwkoop over dit besluit.
Een afschrift is gestuurd naar Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439MT Nieuwegein

Datum
19 november 2020

Zaaknummer
WN2020-007589

Pagina
2 van 3

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat het maatwerkbesluit bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen het maatwerkbesluit (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van dit maatwerkbesluit) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

Het maatwerkbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Toestemming andere overheden

Het is mogelijk, dat u voor de activiteiten ook toestemming nodig hebt van andere overheden. Denk aan een omgevingsvergunning op grond van de Wabo van de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden. Informeer uzelf tijdig; in elk geval voordat u met de werkzaamheden begint.

Datum

19 november 2020

Zaaknummer

WN2020-007589

Pagina

3 van 3