

BESLUIT WATERVERGUNNING

Het lozen van hemelwater in de Maasnielderbeek te Roermond

Zaaknummer: 2020-Z6206

Datum: 2 december 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften	7
6	Aanvraag.....	9
6.1	Samenvatting aanvraag	9
6.2	Locatie	10
6.3	Vergunningplichtige handelingen	10
6.4	Zorgplicht.....	11
6.5	Andere wet- en regelgeving.....	11
7	Toetsing.....	11
7.1	Algemeen	11
7.2	Overwegingen	12
7.3	Afwijken van de aanvraag	14
7.4	Conclusie toetsing	14
8	Procedure en rechtsbescherming	14
8.1	Procedure	14
8.2	Rechtsbescherming	15
9	Mededelingen	16
10	Bijlagen	17

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 31 juli 2020 een aanvraag ontvangen van HVG Real Estate B.V., Looskade 15, 6041 LE te Roermond, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het lozen van hemelwater afkomstig van een nieuw verhard oppervlakte in de primaire watergang genaamde de Maasnielderbeek te Roermond, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan HVG Real Estate B.V., Looskade 15, 6041 LE te Roermond, voor:
het lozen van hemelwater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.11 lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlakte m.b.t. oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - overzichtstekening "Nieuwbouwplan Maasnielderbeek te Roermond", d.d. 18.02.2020, tekeningnummer 19-360 (bijlage 1);
 - Uitstroom buffer, d.d. 25-09-2020 (bijlage 2);
- d. het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 3) deel uit te laten maken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager (interim) Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de gebruiker/eigenaar van het perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie F, nummer 5652 (voor situatieoverzicht zie bijlage 1).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
6. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
7. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 3) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9


Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 10

Lozings hemelwater

1. Er mag een lozingsvoorziening gemaakt en behouden worden voor enkel het lozen van hemelwater op het perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie F, nummer 5652.
2. Het maximale lozingsdebiet bedraagt 15 liter per seconde (gebaseerd op 7.625 m² en een bui met een herhalingskans van T = 100 jaar en 100 mm neerslag in 24 uur).
3. De lozing dient te worden gestaakt als het waterpeil van de Maasnielderbeek hoger komt dan 21,8 meter +NAP, (hoogwaterlijn is gemeten op punt X=198.199; Y=355.924).



4. De oever en de bodem van de vijver moet ter plaatse van de lozingspunt tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
5. Vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de wadi, de buffer én het lozingsvoorziening, zie overzichtstekening in bijlage 1.
6. De hoogte van de instroom van het lozingsvoorziening (leegloopleidingbuis) zoals getekend in bijlage 2, dient tussen de 22,30 meter +N.A.P en 22,60 meter +N.A.P. aangelegd te worden.
7. Er dient een terugslagklep te worden toegepast om terugstuwing vanuit de vrijverpartijen / Maasnielderbeek naar de wadi en buffer van bijlage 1, te voorkomen.
8. Er dient een calamiteitenleegloop aangelegd te worden vanuit de buffer, (zie hiervoor bijlage 2). Het calamiteitenleegloop moet worden bekleed worden breuksteen 250/450 mm gezet in 100 mm stampbeton 175 kg. De bovenste lagen van het stapelwerk moeten in beton worden vastgezet.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

HVG Real Estate B.V., Looskade 15, 6041 LE te Roermond is voornemens om 44 nieuwe woningen te realiseren. De woningen worden gerealiseerd in de wijk Donderberg in Roermond. Het nieuwbouwplan Maasnielderbeek kijkt uit over de Stedelijke vijvers Maasnielderbeek te Roermond. Deze vijverpartijen staan in verbinding met de Maasnielderbeek en hebben tevens een bufferende functie.

Om het regenwater afkomstig van het nieuw verhardoppervlakte op te vangen, wordt er over de gehele lengte van het project een wadi met groenvoorziening aangelegd. Het afvloeiend hemelwater zal op 2 punten de wadi instromen waar het de kans krijgt te infiltreren. Het afvloeiend hemelwater wordt in het infiltratieriool en in een wadi geborgen. Vanaf de wadi zal een leegloop worden gemaakt op de vijverpartij. Hierbij wordt er voor gezorgd dat geen terugstuwung vanuit de vijver naar de wadi kan plaatsvinden. Het lozingsvoorziening wordt tevens voorzien van calamiteitsvoorziening, zie fig.1 overzicht wadi en buffer en bijlage 1.

Het totale oppervlakte van het plan bedraagt 8.950 m². Dit is opgebouwd uit :

Openbare verharding:	3.050 m ²
Kaveloppervlak:	4.800 m ²
Bufferoppervlak:	1.100 m ²
Totaal verhard oppervlak:	8.950 m ²

Bij hevige regenval zijn de vijverpartijen in Roermond al meer dan vol bekend is dat wateroverlast nabij Dennemarken regelmatig optreedt. Er moet voorkomen worden dat nog extra water op de vijverpartijen wordt geloosd. Met uitzondering van 8 woningen aan de Bredeweg is in het plan voorzien in een berging van 100 mm. Voor de 8 woningen aan de Bredeweg bedraagt de openbare verharding 775 m² en het verhard kaveloppervlak 550 m². Het totale verharde oppervlak komt daarmee uit op 1.325 m². De woningen aan de Bredeweg (8 stuks) krijgen een berging van 84 mm; meer is niet meer haalbaar en zullen op een infiltratieriool moeten worden aangesloten.


Het maximale lozingsdebiet bedraagt 15 liter per seconde (gebaseerd op 8.950 m²-1.325 m²=7.625m² en een bui met een herhalingskans van T = 100 jaar en 100 mm neerslag in 24 uur).



Fig. 1: overzicht wadi en buffer

6.2 Locatie

Het hemelwater zal worden geloosd nabij de locatie RD-coördinaten X = 198.132, en Y = 355012.



De Maasnielderbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Roermond en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Maasnielderbeek is de verbinding tussen de stedelijke vijvers van Roermond. Deze vijverpartijen hebben tevens een belangrijk bergende functie. Ter hoogte van het project heet de vijverpartij 'vijverpartij Donderberg'. De Maasnielderbeek heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van ongeveer 20 meter. Het oppervlaktewater heeft een algemeen ecologische functie.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit:
het lozen van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt(t)(en) de volgende specifieke zorgplicht(en):

Specifieke zorgplichten

- §1.11.3 Uitvoeringsregel lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:
een lozing van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak geen wateroverlast mag veroorzaken.

6.5 Andere wet- en regelgeving

Met betrekking tot de kwaliteit van het te lozen hemelwater moet voldaan worden aan paragraaf 3.3. 'Lozen van afvloeiend hemelwater' van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Ook moet worden voldaan aan de zorgplicht die is opgenomen in artikel 2.1 van het Blbi. Dit besluit met de bijbehorende regeling is te vinden op de website van www.wetten.nl.

In het gemeentelijk rioleringsplan van de gemeente Roermond geeft de gemeente aan hoe ze omgaat met hemelwater.

Met betrekking tot de toe te passen bouwstoffen moet ook worden voldaan aan het Bouwstoffenbesluit.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Maasnielderbeek heeft een algemeen ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- §1.11 Uitvoeringsregel lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- 10. Lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
In de vergunning is een verplichting opgenomen tot het gedoseerd lozen (maximaal 15 liter/seconde) Bij het waterschap is bekend dat er een knelpunt is bij hevige regenval in de wijk Dennemarken. Door de extra lozing van hemelwater neemt de bergingscapaciteit af en wordt het punt dat er wateroverlast kan ontstaan eerder bereikt. In deze vergunning is opgenomen dat de lozing bij een bepaalde waterstand moet stoppen omdat de lozing anders een significant effect heeft op de bergingscapaciteit en er wateroverlast ontstaat. (zie voorschrift 10).

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
Op grond van de voorschriften van de vergunning dient de doorstroomcapaciteit tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gewaarborgd te blijven (zie voorschrift 9).
- stabiliteit taluds;
In voorschrift 10, vierde lid is opgenomen dat de oever ter plaatse van de lozingspunt tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd. Uitspoelingen en afkalving hebben namelijk een negatief effect op de stabiliteit van het talud want hierdoor kan afschuiving van het talud plaatsvinden.
De stabiliteit van het talud in relatie tot lozingswerken/leegloopleidingen wordt ook beschermd op grond van de algemene zorgplicht van artikel 3.1. van de keur. Ook de te maken wadi's en buffers mogen, op grond van deze bepaling, geen negatief effect hebben op de stabiliteit van het talud van de Maasnielderbeek.
- negatief effect op waterkwaliteit;
Doordat het water eerst gebufferd wordt in wadi's en de kans krijgt te infiltreren, krijgt vuil in het hemelwater de kans om te bezinken en zal het minimaal vervuild zijn voordat het in de beek terecht komt. De kwaliteit van het water zal verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast moet de kwaliteit van het te lozen hemelwater voldoen aan het Besluit lozen buiten inrichtingen (zie ook paragraaf 6.5 van deze vergunning).
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
Het onderhoud aan vijvers de wadi en het uitstroomvoorziening is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder. Voor het gedeelte van de Maasnielderbeek waarin geloosd wordt (Buffer vijvers Donderberg) is de gemeente Roermond de onderhoudsplichtige.
- Het lozen van hemelwater
Op basis van het verhard oppervlakte en het beleid (2 liter sec/hectare) zou het maximale lozingsdebiet 1,52 liter/seconde mogen zijn. Echter is dit technisch niet uitvoerbaar omdat er een buis van <30 mm toegepast zou moeten worden en deze te gevoelig is voor verstoppingen. Uitgaande van de gegevens in de tekening (diameter 110 mm en maximaal ca. 1 meter water in de buffer) wordt er ca. 15 liter/seconde geloosd als er geen schuif op zit en de buffer vol is. De diameter van de lozingsvoorziening blijft 110 mm en het lozingsdebiet mag dan maximaal 15 liter/seconde zijn. Er hoeft geen spindelschuif te worden toegepast.
Doordat de uitstroom in de Maasnielderbeek op een hoogte van 21,80 meter +N.A.P wordt aangelegd en het hoogwaterpeil hier hoger kan worden dient terugslagklep te worden toegepast. Om te voldoen aan de waterbergende verplichtingen met betrekking tot het aanleggen van nieuw verhard oppervlakte dient de instroom van het lozingsvoorziening op een hoogte tussen 22,30 meter en 22,60 +N.A.P aangelegd te worden.
Op de aangeleverde tekeningen in de bijlagen 1 en 2 is de instroom van het lozingsvoorziening op 21,85 +N.A.P. ingetekend. Hierdoor verliest de buffer haar functie waardoor het plan niet voldoet aan de waterbergende verplichtingen bij het aanleggen van nieuw verhard oppervlak.

7.3 Afwijken van de aanvraag

In het aanvraag formulier wordt vergunning aangevraagd voor het lozen van hemelwater en de aanleg van wadi op perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie F, nummer 5327. Het perceel waarop de wadi en lozingsvoorziening wordt aangelegd ligt in werkelijkheid perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie F, nummer 5652. Er zal ook geloosd worden op het oppervlakte water gelegen aan perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie F, nummer 5652.

Op de tekeningen in bijlage 1 als 2 wordt de hoogte van de instroom van het lozingsvoorziening op 21,85 +N.A.P. aangegeven. Op deze hoogte kan de buffer niet functioneren omdat de instroom nagenoeg gelijk met de bodem van de buffer gelegd wordt. De bergende functie van de wadi zou optimaler functioneren wanneer de instroom van het lozingsvoorziening tussen 22,30 en 22,60 +N.A.P. wordt aangelegd. Wanneer de buis te schuin wordt gelegd, kan door snelstromend water uitspoeling van de bodem of oevers van de Maasnielderbeek optreden. Een oplossing voor de schuinite kan door een 90 graden bocht toe te passen. Doordat de uitstroom van het lozingsvoorziening op een hoogte van 21.80 +N.A.P gelegd wordt dient er een terugslagklep te worden toegepast omdat het hoogwaterpeil hoger kan worden.

Om de bergingscapaciteit/infiltratie van de wadi te optimaliseren zou ter plaatste van de instroomvoorzieningen van het hemelwaterriool de bodem van de wadi tot 22,00 meter +N.A.P. verlaagd kunnen worden. Door ter plaatse van de instroom van het lozingsvoorziening de bodem tot ongeveer 22,10 meter +N.A.P. te verhogen, krijgt het hemelwater meer tijd te infiltreren.

7.4 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 31 juli 2020 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z6206. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2020-D85641.

De aanvrager is op 3 augustus 2020 per e-mail (geregistreerd onder nummer 2020-D116072) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende

gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden binnen 8 weken aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 25 september 2020 bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ontvangen en geregistreerd onder nummer 2020-D116072. Daarmee is de procedure opgeschort met 53 dagen.

Om de aangeleverde gegevens te kunnen beoordelen, is er op 6 oktober 2020 een beschikking verdeling van de vergunningaanvraag per email gestuurd (geregistreerd onder nummer 2020-D116072) waarin op grond van artikel 4:14, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de termijn waarbinnen het besluit genomen dient te zijn, verlengd wordt tot 4 december 2020.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
Gemeente Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z6206:

1. Overzichtstekening “Nieuwbouwplan Maasnielderbeek te Roermond”, d.d. 18.02.2020, tekeningnummer 19-360;
2. Uitstroom buffer, d.d. 25-09-2020;
3. Objectenhandboek Waterschap Limburg (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden);

SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	Lozingsvoorziening
Afmetingen / diameter	Zie tekening document WL 2020-D85260
Coördinaten	X = 198.132 en Y = 355.012
Afsluiter	
Vergunningnummer	2020-Z6206
Gerealiseerd	Nee
Leggerobject	nee
Calamiteitenobject	Nee
Bedieningsplichtig	Nee
Onderhoudsplichtig	Nee
Tekening	Ja, 2020-D85260
Foto's	Nee