

Aanvraagnummer: 1001206048

Adres : Zijleiland 1 Leiden

Maken aansluiting Lc 2.5m³/uur:
aanboren op HL 110mm in de
Koggewal met DK 63 x 2" en
uitvoeren met ZPE 63 mm d.m.v.
boring (ca. 70mtr) onder brug door,
dan verder door groenstrook en
invoeren met 40mm PE door MB
75mm PVC tot in de MK.

Note: In de groenstrook kan er door
de klant zelf gegraven zijn.

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

BV. z/20/1616422

