

Besluit projectplan 434100 Automatiseren stuwen RS306-st1 en RS306-st2, gemeente Hilvarenbeek

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel in Boxtel, gelet op:

- Het bepaalde in de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht;
 - het bepaalde in de Crisis- en herstelwet;
 - het bepaalde in de Inspraakverordening Waterschap Dommel en
 - het bepaalde in de bestuurlijke en ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap De Dommel.
- besluit:

vast te stellen het projectplan '434100 Automatiseren stuwen RS306-st1 en RS306-st2, gemeente Hilvarenbeek',
zijnde een plan tot aanleg of wijziging van de volgende waterstaatswerken:

Waterschap De Dommel heeft als beheerder van het oppervlaktewater de taak om de functie van watergangen en daarin aanwezige kunstwerken in stand te houden. Dit doen we door de (bestaande) watergangen en kunstwerken zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren, onderhouden en in te richten. Zodat deze (gaan) voldoen aan de gestelde doelen. In de gemeente Hilvarenbeek, nabij Diessen, ligt watergang RS306. In deze watergang staan verschillende stuwen die nu alleen handmatig bediend kunnen worden. Hierdoor is snel reageren op een hoosbui niet mogelijk, met de kans op natschade als gevolg. Tegelijkertijd heeft het vasthouden van water een hoge prioriteit na de laatste droge zomers. Daarvoor moeten de stuwen zo hoog mogelijk ingesteld worden. Dat gebeurt nu niet omdat de kans op natschade bij een hoosbui dan te groot is. Het vasthouden van water wordt daardoor niet maximaal benut. Waterschap De Dommel is voornemens om 2 stuwen te automatiseren. Het gaat om de stuwen RS306-st1 en RS306-st2, beide gelegen aan de Watermolenweg te Diessen. Geautomatiseerde stuwen zijn zodanig ingeregeld, dat de stuwstand wordt bepaald op basis van het waterpeil boven- en benedenstrooms van de stuw. Als het waterpeil bijvoorbeeld te veel stijgt, gaat de stuwstand omlaag, waardoor het waterpeil weer zakt. De geautomatiseerde stuwen reageren dus zelf, en snel, op de actuele situatie in de watergang. Zo kan er maximaal water worden vastgehouden (droogtebestrijding) en natschade worden geminimaliseerd. Tevens wordt de effectieve doorstroombreedte van stuw RS306-st2 verbreed en de uitstroombuiker (RS306-KDU14) vergroot. Hierdoor wordt ongewenste stuwing, met mogelijke natschade tot gevolg, geminimaliseerd.

één en ander overeenkomstig de bij dit projectplan behorende bijlagen.
Aldus vastgesteld op 21 december 2020,

het dagelijks bestuur,
namens deze,
Directielid

M. Borst



P. Voerman