



Stedin Netten B.V.
T.a.v. de heer H. Spierenburg
Blaak 8
3011 TA Rotterdam

Datum
17 december 2020

Behandelaar
M. Koote
melvin.koote@waternet.nl

Telefoonnummer
06-20811475

Uw kenmerk
PD003736

OLO-nummer
5657565

Ons zaaknummer
WN2020-008288

Onderwerp
Maatwerkbesluit

Beste meneer Spierenburg,

Op 8 december 2020 ontving Waternet een vergunningaanvraag van Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein, namens Stedin Netten B.V., Blaak 8, 3011 TA Rotterdam, voor het vervangen van middenspanningskabels, ter hoogte van Straatweg 33 in Breukelen.

Wij behandelen aanvragen namens het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Wij hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2020-008288.

Beoordeling aanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Voor het vervangen van kabels gelden in principe de regels zoals genoemd in artikel 2.9, lid 3 a van het Keurbesluit AGV 2019. De door u aangevraagde activiteiten passen echter niet volledig binnen die regels. De reden hiervoor is at middenspanningskabels eigenlijk niet zijn toegestaan bij waterkeringen en dat alles normaliter in een open ontgraving moet worden aangelegd, terwijl volgens de aanvraag een persing wordt toegepast.

AGV kan de activiteiten alsnog toestaan met een maatwerkbesluit en bijbehorende voorschriften, mits de activiteiten geen nadelige gevolgen hebben voor de goede staat en werking van het watersysteem. In dit geval maken we van die mogelijkheid gebruik.

Maatwerkbesluit

Op grond van artikel 2.42 van de Keur AGV 2019 besluiten wij dat:

In afwijking van de regels van artikel 2.9, lid 3a van het Keurbesluit AGV 2019 geldt:

- Het is toegestaan om op deze locatie middenspanningskabels te vervangen.
- Het fietspad mag gekruist worden met behulp van een persing i.p.v. een open ontgraving

In aanvulling op de regels in artikel 2.9, lid 3 van het Keurbesluit AGV 2019 geldt:

- De persing mag niet dieper dan 1 meter onder maaiveld worden uitgevoerd.
- Als tijdens het persen problemen ontstaan waardoor opnieuw geperst moet worden, mag dat pas nadat de toezichthouder van Waternet hiervoor toestemming verleend heeft.
- Na het leggen van de kabel(s) moeten holle ruimtes worden opgevuld met bentoniet of een gelijkwaardig materiaal.

Onderdelen van het maatwerkbesluit

Het volgende document maakt deel uit van dit maatwerkbesluit:

DMS2020-0049228

PD003736 tekening 6 van 8 d.d. 11-5-2020

Datum

17 december 2020

Zaaknummer

WN2020-008288

Pagina

2 van 3

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de oogmerken van de Keur AGV 2019 en de doelstellingen van het waterbeheer is het volgende overwogen:

Het gaat om het vervangen van een middenspanningskabel, wat betekent dat er geen extra kabels in de ondergrond worden gelegd. Bovendien wordt de kabel op ruime afstand van de waterkering gelegd, waardoor de graafwerkzaamheden geen effect zullen hebben op de stabiliteit van de waterkering. De sleuven worden na het verwijderen en leggen van de kabel weer opgevuld met klei en gebiedseigen grond. De persing vindt eveneens op ruime afstand van de kernzone plaats en door de maaiveldhoogte ter plaatse, blijft de persing ruim buiten het keurprofiel van de waterkering.

Handhaving

Alle overige voorschriften uit het Keurbesluit AGV 2019 (artikel 2.9, lid 3 a én lid 4) blijven onverminderd van toepassing. U vindt dit besluit op www.agv.nl/keur
Onze toezichthouders kunnen controleren of u zich houdt aan de regels.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met M. Koote, bereikbaar onder telefoonnummer 06-20811475.

Als u het zaaknummer WN2020-008288 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Stichtse Vecht over dit besluit.

Een afschrift is gestuurd naar:
Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat het maatwerkbesluit bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen het maatwerkbesluit (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van dit maatwerkbesluit) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

Het maatwerkbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Toestemming andere overheden

Het is mogelijk, dat u voor de activiteiten ook toestemming nodig hebt van andere overheden. Denk aan een omgevingsvergunning op grond van de Wabo van de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden. Informeer uzelf tijdig; in elk geval voordat u met de werkzaamheden begint.

Datum

17 december 2020

Zaaknummer

WN2020-008288

Pagina

3 van 3