

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Wijziging brandcompartimentering

Oprichting van de activiteit bouwen

Ashorst B.V. te Horst aan de Maas

Zaaknummer: 2019-206110

Kenmerk: 2020/51526 d.d. 17 december 2020.
Verzonden:

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	5
2.1	De aanvraag	5
2.2	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	5
2.3	Doorbreking aanhoudingsverplichting van de aanvraag	5
2.4	Procedure	6
2.5	Adviezen	6
3	Samenhang overige wetgeving	7
3.1	Wet natuurbescherming	7
4	Overwegingen	9
4.1	Bouwen van een bouwwerk	9
5	Voorschriften	12
5.1	Specifieke voorschriften	12

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 27 augustus 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Ashorst B.V. De aanvraag is ingediend door DLV Bouw Milieu en Techniek B.V. en de aanvraag betreft 'Wijziging van de brandcompartimentering' van de inrichting gelegen aan Veld-Oostenrijk 50, 5961 NW te Horst. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2019-206110.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, lid 1, sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Ashorst B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Veld-Oostenrijk 50, 5961 NW te Horst;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteit en werkzaamheden:
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde het realiseren van, tijdelijk bouwwerken en permanente bouwwerken.
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning na gereedmelding expireert;
5. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - Aanvraagformulier, d.d. 27 augustus 2019;
 - Onderzoeksrapport, d.d. 13 november 2020;
 - Plattegrond, kenmerk M10a, d.d. 11 augustus 2020;
 - Doorsnedes en situatie deel 1, kenmerk M10b, d.d. 11 augustus 2020;
 - Doorsnedes en situatie deel 2, kenmerk M10c, d.d. 28 oktober 2020;
 - Overzicht brandcompartimenten deel 1, kenmerk S12a, d.d. 16 november 2020;
 - Overzicht brandcompartimenten deel 2, kenmerk S12b, d.d. 16 november 2020;
 - Multifoam eigenschappen, kenmerk ETA-17/0977, d.d. 1 april 2019.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf, zijde DLV Bouw Milieu en Techniek B.V., Postbus 511, 5400 AM Uden. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning zijnde: Ashorst B.V., de heer M. van Asten, Kerkedijk 1, 6029 RS Sterksel;
- het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 27 augustus 2019 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Ashorst B.V. voor de inrichting gelegen aan Veld-Oostenrijk 50, 5961 NW Horst. Het verzoek is ingediend door DLV Bouw Milieu en Techniek B.V. als gemachtigde. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier.

De aanvraag betreft de wijziging van de brandcompartimentering. Gelet op de omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo).

2.2 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Op 27 augustus 2019 hebben wij de aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 16 oktober 2019 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 11 december 2019 aanvullende gegevens in te dienen. De opschortingstermijn is meerdere malen opgeschort op verzoek van de aanvrager. Bij brief de dato 9 december 2019 geeft u aan meer tijd nodig te hebben om de gegevens aan te leveren en verzoekt u de eerder gestelde opschortingstermijn van 11 december 2019 te verlengen tot uiterlijk 5 maart 2020. Hiermee is door ons ingestemd bij brief van 12 december 2019.

De beslistermijn op deze aanvraag is bij briefbesluit met kenmerk 2019/71329 door ons verlengd met 6 weken. De proceduretermijn is meerdere malen opgeschort op verzoek van de aanvrager ingevolge artikel 4:15, lid 2 onder a van de Algemene wet bestuursrecht. Bij brief/memo van 16 april 2020 verzoekt u ons ingevolge artikel 4.15 lid 2 onder a van de Algemene wet bestuursrecht de beslistermijn op te schorten tot 1 juli 2020, omdat door de Coronacrisis nog niet alle aanpassingen aangeleverd kunnen worden. Hiermee is door ons ingestemd bij brief op 20 april 2020. Vervolgens verzoekt u bij brief/memo van 25 juni 2020 ons ingevolge eerder genoemd artikel de beslistermijn op te schorten tot 20 september 2020. Nogmaals verzoekt u bij memo van 17 september 2020 ons ingevolge eerder genoemd artikel de beslistermijn op te schorten tot 1 november 2020. Als laatste is een verzoek ingediend bij memo van 23 oktober 2020 om de beslistermijn nogmaals te verlengen tot 31 december 2020.

In totaal is de beslistermijn opgeschort met 61 weken en 1 dag.

2.3 Doorbreking aanhoudingsverplichting van de aanvraag

Door Provinciale Staten van Limburg is op 27 mei 2019 een voorbereidingsbesluit genomen voor het gehele grondgebied van de provincie Limburg. Omdat er geen gronden zijn om de aanvraag te weigeren moet de aanvraag gelet op artikel 3.3, eerste lid onder a van de Wabo worden aangehouden.

Indien een aanhoudingsverplichting van toepassing is geeft artikel 3.3, derde lid van de Wabo het bevoegd gezag de bevoegdheid om de aanhouding te doorbreken indien de aanvraag niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Uit het voorbereidingsbesluit volgt dat het in voorbereiding zijnde plan is gericht op een oprichting of uitbreiding van een geitenhouderij. De onderhavige aanvraag

heeft betrekking op het wijzigen van de brandcompartimentering op het terrein van Ashorst B.V.. Deze activiteiten zijn niet gericht op de oprichting of uitbreiding van een geitenhouderij, zodoende ontstaat er geen strijdigheid met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Gelet op deze omstandigheden wordt de geldende aanhoudingsverplichting doorbroken en is het besluit binnen de reguliere beslistermijn genomen.

2.4 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 11 september 2019 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis- aan- huisblad.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken een keer te verlengen met 6 weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis- aan- huisblad op 2 oktober 2019.

2.5 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij geen advies mogen ontvangen binnen de gestelde adviestermin.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) bevat regels met betrekking tot Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden) binnen en buiten Nederland en regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving.

3.1.1 Gebiedsbescherming

Artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden binnen en buiten Nederland. Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb is een vergunning van Gedeputeerde Staten vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of andere handelingen die de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten.

3.1.2 Soortenbescherming

De Wnb bevat regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving. Hiertoe kent de Wnb drie beschermingsregimes. Paragraaf 3.1 ziet op het beschermingsregime voor de van nature in Nederland in het wild levende vogels. Dit beschermingsregime is de invulling van Nederland aan de verplichtingen uit de Europese Vogelrichtlijn. Paragraaf 3.2 van de Wnb omvat het beschermingsregime voor dieren en planten van soorten die zijn genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern en bijlage I bij het verdrag van Bonn. Naast de dieren en planten van soorten die zijn beschermd vanwege Europese richtlijnen en internationale verdragen, beschermt de Wnb een limitatief aantal soorten waarvan de bescherming niet internationaalrechtelijk is geregeld, maar waartoe de nationale wetgever op eigen initiatief heeft besloten. Paragraaf 3.3 behandelt dieren en planten van soorten die zijn opgenomen in de bijlage(n) bij de Wnb, dit wordt het beschermingsregime 'andere soorten' genoemd. Elk van bovenstaande beschermingsregimes kent eigen verboden en eigen voorwaarden tot het verlenen van ontheffing van de verboden.

3.1.3 Afweging

Gebiedsbescherming

Bij de behandeling van de omgevingsvergunning is geen natuurtoets aan de orde als er geen schadelijk effect is of als er sprake is van een vrijstelling.

Voor de beoordeling van de stikstofdepositie zijn twee aspecten aan de orde. Tijdens de bouwfase is sprake van tijdelijke stikstofemissies als gevolg van aanvoer van bouw materiaal en -materieel. Na afronden van de bouwfase is sprake van structurele emissie als gevolg van de bedrijfsactiviteiten (gebruiksfasen).

De stikstofemissies als gevolg van de reguliere bedrijfsactiviteiten veranderen niet. Er is geen sprake van een toename van het aantal aan- en afvoerbewegingen. Van een toename van emissie is geen sprake.

Voor wat betreft de emissies die gedurende de bouwfase optreden geldt dat ook deze beoordeeld moeten worden. De depositie als gevolg van de bouwfase is beoordeeld aan de hand van de ingediende AERIUS-berekening. Uit deze berekening blijkt dat de extra stikstofdepositie ten gevolge van de realisatiefase beperkt is en overal kleiner dan 0,00 mol/ha/jaar. Daarmee is geen sprake van vergunningplicht.

Soortenbescherming

De aanvraag heeft geen betrekking op locaties waar beschermende dieren voorkomen. Het betreft een terrein welke reeds gebruikt wordt door Ashorst B.V. een nadere beoordeling in dit kader is niet aan de orde.

4 Overwegingen

4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet deels aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Voor het gebouw van Berner wordt op basis van artikel 1.3 gebruik gemaakt van gelijkwaardigheid met betrekking tot brandveiligheid voor het wijzigen van de brandcompartimentering.

Op tekeningen S12a en S12b wijziging E d.d. 16 november 2020 van werknummer B180369-91 van DLV advies is een voorstel opgenomen voor de indeling in brandcompartimenten van de gebouwen van Ashorst B.V. aan Veld-Oostenrijk 50 in Horst. De indeling van de brandcompartimenten is akkoord.

Omschrijving gelijkwaardige oplossing

Omvang van een brandcompartiment (artikel 2.89 lid 1)

Blijkens het verzoek om gelijkwaardigheid heeft brandcompartiment BC 12 (stal 5 en een gedeelte van stal 4) een gebruiksoppervlakte van 4.988 m² (industriefunctie). Op basis van artikel 2.89, eerste lid (prestatie-eis) van het Bouwbesluit 2012 zou het brandcompartiment BC 12 een maximale omvang van het uitbreidingsgebied van brand mogen hebben van 3.000 m². Echter heeft vergunninghouder, zoals omschreven in de ingediende bescheiden en in afwijking van artikel 2.89, eerste lid van het Bouwbesluit, een gelijkwaardige oplossing aangedragen op basis van NEN 6060 bijlage J maatregelpakket C voor een varkensstal.

De gemiddelde vuurbelasting en de maatgevende vuurbelasting bedragen 26 kg v/h/m². De totale vuurlast is 129 ton vurenhout. De vereiste weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) vanuit brandcompartiment BC 12 naar andere brandcompartimenten is minimaal 60 minuten. In brandveiligheidsrapport B180369 versie 1.4 de dato 3 december 2020 van DLV Advies is onderbouwd dat het voldoende aannemelijk is dat de brandwerende scheidingsconstructies bij brand niet bezwijken binnen 60 minuten gelet op de beperkte vuurbelasting in de stallen en omdat de staalconstructie in de stallen volledig afgetimmerd is met onbrandbare materialen.

Bij de toepassing van de maatregelen volgens maatregelpakket C van bijlage J van NEN 6060, zoals omschreven in brandveiligheidsrapport B180369 versie 1.4 de dato 3 december 2020 van DLV Advies mag een brandcompartiment van een varkensstal maximaal 5.600 m² gebruiksoppervlakte zijn.

Aangezien de gebruiksoppervlakte van brandcompartiment BC 12 4.988 m² is, wordt hieraan voldaan.

Wij zijn van oordeel, dat aanvrager door middel van de aangedragen bescheiden voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de combinatie van de voorgestelde voorzieningen, onder de ter plekke voorkomende omstandigheden gelijkwaardig zijn aan de eisen zoals gesteld in de artikel 2.89 eerste lid van het Bouwbesluit 2012.

Vereiste WBDBO (artikel 2.90).

Blijkens het verzoek om gelijkwaardigheid wordt de vereiste weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen brandcompartiment BC 2 en de aangrenzende brandcompartimenten BC 1, BC 3, BC 5, BC 6 en BC 8 tot en met BC 11 niet gerealiseerd. Het dak van de BC 2 en de opgaande gevels van de aangrenzende brandcompartimenten zijn niet brandwerend uitgevoerd. Op basis van artikel 2.90 lid 1 van het Bouwbesluit 2012 zou de WBDBO tussen brandcompartiment BC 2 en de aangrenzende brandcompartimenten minimaal 20 minuten dienen te zijn. Echter heeft vergunninghouder, zoals omschreven in de ingediende bescheiden en in afwijking van artikel 2.90, eerste lid van het Bouwbesluit, een gelijkwaardige oplossing aangedragen namelijk dat brandoverslag tussen brandcompartiment BC 2 en de aangrenzende brandcompartimenten BC 1, BC 3, BC 5, BC 6 en BC 8 tot en met BC 11 niet aannemelijk is, omdat in de centrale gang van brandcompartiment BC 2 geen vuurlast aanwezig is en de toegepaste constructieonderdelen in de centrale gang van brandcompartiment BC 2 voldoen aan brandklasse B volgens NEN-EN 13501-1.

Wij zijn van oordeel, dat aanvrager door middel van de aangedragen bescheiden voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de combinatie van de voorgestelde voorzieningen, onder de ter plekke voorkomende omstandigheden gelijkwaardig zijn aan de eisen zoals gesteld in de artikel 2.90 eerste lid van het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Horst aan de Maas (Bouwverordening Gemeente Horst aan de Maas 2012, kenmerk onbekend, inwerkingtreding 1 april 2013).

Bestemmingsplan

De activiteit is gelegen in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas' is vastgesteld. Het voorgenomen plan voldoet aan de regels opgenomen in het bestemmingsplan.

Welstand

Het betreft hier inpandige werkzaamheden waarvoor een toetsing met redelijke eisen van welstand, zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandsnota niet van toepassing is. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Tunnelveiligheid

Een toetsing door de commissie voor de tunnelveiligheid is in casu niet aan de orde.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

5 Voorschriften

5.1 Specifieke voorschriften

Uitgestelde indieningsvereisten

- De vuurbelasting in het NEN 6060-brandcompartiment BC 12, mag niet hoger zijn dan 26 kg vurenhout / m².
- Het is niet toegestaan om biggenlampen toe te passen in het NEN 6060-brandcompartiment BC 12.
- In de centrale gang van brandcompartiment BC 2 mag geen vuurlast aanwezig zijn en de toegepaste constructieonderdelen in de centrale gang van brandcompartiment BC 2 dienen te voldoen aan brandklasse B volgens NEN-EN 13501-1.
- Voor het NEN 6060-brandcompartiment BC 12 is een toezichtsarrangement vereist. Jaarlijks dient bij het bevoegd gezag een toezichtsrapport van een onafhankelijke en deskundige instelling aangeleverd te worden. Het toezicht dient uitgevoerd te worden conform paragraaf 6.3 van NEN 6060:2015+A1:2018. Tevens dient gecontroleerd en gerapporteerd te worden in hoeverre voldaan wordt aan de eis dat in de centrale gang van brandcompartiment BC 2 geen vuurlast aanwezig is en de toegepaste constructieonderdelen in de centrale gang van brandcompartiment BC 2 voldoen aan brandklasse B volgens NEN-EN 13501-1.
- Met de afdeling Specialistisch en Juridisch toezicht van de RUD Zuid-Limburg dienen afspraken gemaakt te worden over de termijn waar binnen de aanpassingen aan de brandwerende scheidingsconstructies, zoals weergegeven op tekeningen S12a en S12b wijziging E d.d. 16 november 2020 van werknummer B180369-91 van DLV advies, gerealiseerd dienen te zijn, zodat de vereiste brandwerendheid gerealiseerd wordt.
- Uiterlijk 3 weken voordat de brandwerende wanden rondom de luchtwassers gerealiseerd worden, dient een onderbouwing (bijvoorbeeld een testrapport) aangeleverd te worden, waarmee aangetoond wordt dat de vereiste brandwerendheid, zoals weergegeven op tekeningen S12a en S12b wijziging E d.d. 16 november 2020 van werknummer B180369-91 van DLV advies, gerealiseerd wordt.
- Met de afdeling Specialistisch en Juridisch toezicht van de RUD Zuid-Limburg dienen afspraken gemaakt te worden over de termijn waar binnen de aanpassingen gerealiseerd dienen te zijn, zodat het NEN 6060-brandcompartiment BC 12 voldoet aan maatregelpakket C voor een varkensstal van bijlage J van NEN 6060.
- Met de afdeling Specialistisch en Juridisch toezicht van de RUD Zuid-Limburg dienen afspraken gemaakt te worden over de termijn waar binnen de aanpassingen met betrekking tot de zonnepanelen en de omvormers, zoals omschreven in hoofdstuk 7 van brandveiligheidsrapport B180369 versie 1.4 de dato 3 december 2020 van DLV Advies, gerealiseerd dienen te zijn.
- Van de geboorde putten ten behoeve van de bluswatervoorziening dient een testrapport worden overlegd waaruit blijkt wat de capaciteit is van de put. De uitvoeringswijze van de test dient met de Veiligheidsregio Limburg-Noord (brandweer) afgestemd te worden.
- De bluswatervoorzieningen moeten bij oplevering worden aangemeld bij de brandweer van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, zodat deze kunnen worden opgenomen in het operationele informatiesysteem van de brandweer. De gegevens en foto's van de bluswatervoorzieningen moeten hiertoe worden overlegd aan de brandweer.