

Datum: 26-08-2020

IKC IJsselmonde toelichting op gemaakte opmerkingen en verzoek het tekenwerk aan te passen:

Auteur: Annemiek Braspenning, No Label

A)Vloerafscheiding

- De plantenbakken van 500mm hoog geplaatst tegen de vloerafscheidingen is in strijd met artikel 2.20 (zie plattegronden)

[De plantenbakken zijn aangepast op tekening en nu voldoende hoog.](#)

- De ramen gelegen op de 1ste verdieping grenzend aan de vide of patio dienen te zijn voorzien van een afscheiding conform artikel 2.18

[De bewegende delen van de ramen zijn in de bovenlichten geplaatst in plaats van lager in het kozijn, zodat er wordt voldaan aan het genoemde artikel van het bouwbesluit.](#)

B)Hoogteverschil.

- Wat is het hoogte verschil in 'Principeaansluiting Gevel - Gaanderij – Dakterras? Verzoek om rekening te houden met rolstoelgebruikers conform artikel 4.27

[Het hoogte verschil is 250mm en is op tekening gezet. Het dakterras ligt niet in het gebied van de toegankelijkheidssector. Gezien het een verzoek is om het dakterras rolstoeltoegankelijk te maken, kiest de opdrachtgever ervoor dit niet bouwkundig op te lossen. Er wordt gekozen voor een mobiele hellingbaan. De kans dat er zich een situatie voordoet dat een leerling, docent of ouder in een rolstoel het dakterras zal willen betreden wordt zeer gering geschat. Mocht dit in de toekomst veranderen, kan er dan gekozen worden een permanente hellingbaan te plaatsen. De ruimte is ervoor aanwezig.](#)

C)Brandveiligheid

Bijgaand vindt u een document 'NIY1901R001 - Brandveiligheid(incl. opmerkingen BPC).pdf. In het document staat welke onderdelen mbt brandveiligheid dienen te worden aangepast of aangevuld moet worden,

[Zie aangepast rapport brandveiligheid](#)

[REDACTED]

No Label

Schiekade 189 | studio 207

3013 BR Rotterdam

Postbus 28068

3003 KB Rotterdam

[REDACTED]

I: www.no-label.info

[REDACTED]