

Type : Omschrijving :		Ventilatie-berekening en stroming :					Spui-capaciteiten :			
		Gebruiks	Minimum		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
		[m2]	[dm3.s/m2]	[m3/h]						
Woning 6										
	Entreehal	-	-	-	Overstort uit woonkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	-	7,0	50,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer / Keuken	58,77	0,9	190,4	Mechanische toevoer	Overstort entreehal + Afzuiging keuken + Berging	176,31	352,62	Draairaam	Voldoet
	Keukenopstelling		21,0	90,4	Vanuit woonkamer	Mechanische afzuiging				
	Berging / Techniek	-	-	50,0	Vanuit woonkamer	Mechanische afzuiging				
	Berging / Techniek	-	-	50,0	Overstort vanuit slaapkamers	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer	16,42	0,9	53,2	Mechanische toevoer	Overstort naar gang	49,26	98,52	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer	19,83	0,9	64,2	Mechanische toevoer	Overstort naar gang	59,49	118,98	Draairaam	Voldoet
	Badkamer	-	14,0	67,5	Vanuit gang	Mechanische afzuiging				
Totaal m3/h					307,9	307,9				
Woning 7										
	Entreehal	-	-	-	Overstort uit woonkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	-	7,0	50,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer / Keuken	82,34	0,9	266,8	Mechanische toevoer	Overstort entreehal + Afzuiging keuken + Berging	247,02	494,04	Draairaam	Voldoet
	Keukenopstelling		21,0	216,8	Vanuit woonkamer	Mechanische afzuiging				
	Berging / Techniek	-	-	50,0	Vanuit woonkamer	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer	20,78	0,9	67,3	Mechanische toevoer	Overstort naar entreehal	62,34	124,68	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer	14,38	0,9	46,6	Mechanische toevoer	Overstort naar entreehal	43,14	86,28	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer	5,00	0,9	108,0	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	15	30	via MV Install.	Voldoet
	Badkamer	-	14,0	63,9	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
Totaal m3/h					488,7	488,7				
Woning 8										
	Entreehal	-	-	-	Overstort uit woonkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	-	7,0	50,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer / Keuken	81,58	0,9	264,3	Mechanische toevoer	Overstort entreehal + Afzuiging keuken + Berging	244,74	489,48	Draairaam	Voldoet
	Keukenopstelling		21,0	214,3	Vanuit woonkamer	Mechanische afzuiging				
	Berging / Techniek	-	-	50,0	Vanuit woonkamer	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer	20,86	0,9	67,6	Mechanische toevoer	Overstort naar entreehal	62,58	125,16	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer	14,53	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar entreehal	43,59	87,18	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer	5,00	0,9	108,0	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	15	30	via MV Install.	Voldoet
	Badkamer	-	14,0	64,7	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
Totaal m3/h					487,0	487,0				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]