

Verwijderen aansluiting G

Case: 1001333240

Datum: 26-11-2020

WSB'er: Kevin Kokkedee

Telefoon: 06-11278524

E-mail: kevin.kokkedee@alliander.com

Adres: Besjeslaan 3

2314 AZ LEIDEN

Werkzaamheden:

Bestaande meter afnemen

Aansluitleiding PE80 32mm demonteren
tot op de hoofdleiding,

Hoofdleiding: 63 PVCsv 30mbar



Ik ga er vanuit dat er voor zowel gas als elektra nu zinker zit waar de leidingen doorheen lopen.

Voor gas proberen terug te trekken. Als dat niet luk laten we hem onder de sloot liggen en kappen we hem op de hoofdleiding af.

Voor elektra oude kabel er uit trekken en nieuwe kabel er in door bestaande mantelbuis. Dat staat ook op jou werktekening. Ga er vanuit dat we hier geen nieuwe zinker hoeven te maken. We moeten de oude toch opzoeken. Mocht dit allemaal anders zijn in de praktijk dan moeten we dan alsnog een zinker gaan regelen.



Formaat: A4 Liggend
Datum: 26-11-2020
Schaal: 1:500



G-LD

Coördinaat linkeronderhoek: (95583.066,462733.802)
Coördinaat rechterbovenhoek: (95726.766,462827.180)