


Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5100093
Aanvraagnaam	Renovatie zuivering Pb Vorden
Uw referentiecode	-
Ingediend op	06-01-2021
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Renovatie zuivering en oppakken knelpunten die tegelijk met kwaliteitsproblematiek opgelost kunnen worden: zoals leveringszekerheid, energiebesparing, optimalisatie pompschakelingen, visuele lekkage pompen en vanuit veiligheidsoverwegingen plaatsen van zuurstofinjectieput
Opmerking	Kosten: € 50.000,-, met de opmerking: t.b.v. niet vergunning plichtige prefab kelderput. Deze aanvraag konden we als Milieu neutraal indienen afgestemd met mevrouw Jongepier in 2018. Op moment loopt ook aanvraag vervanging van 2 voor 3 natronlooftanks is al in gang gezet: zie zaaknummer gemeente: 2020-1272; • zaaknummer Omgevingsdienst Achterhoek: 2020W0073
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	nvt
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30



Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Grondwaterbeschermingsgebied

- Beschermingsgebieden waterwinning

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	05069581
Vestigingsnummer	000015447650
(Statutaire) naam	Vitens
Handelsnaam	Vitens NV

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☒ Vrouw
Voorletters	A
Voorvoegsels	-
Achternaam	Flemming
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8019BE
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Oude Veerweg
Woonplaats	Zwolle

4 Correspondentieadres

Postbus	1205
Postcode	8001BE
Plaats	Zwolle

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Adres

Postcode	7251JE
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wientjesvoortseweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen verandering van de inrichting.

Aanpassen van 3 reinwater pompen ivm lekkages en bijplaatsen van 1 extra pomp voor leveringszekerheid wordt tegelijkertijd redundantie en bedrijfszekerheid van de grootste pompcapaciteit gerealiseerd. Dit betekent een aanzienlijke rendementsverbetering en hierdoor is energiebesparing mogelijk. Verder aanpassing bestaande spoelpomp en er wordt 1 spoelpomp bijgeplaatst. De zuurstof injectiepunten voor ondergronds ontijzing liggen nu onder een voetpad maar wordt geplaatst in nieuwe prefab zuurstofinjectieput (geen bouwvergunning voor nodig is afgestemd met bevoegd gezag).

Op grond van welke vergunning(en) is de inrichting opgericht dan wel in werking?

Het in werking hebben van een drinkwaterpompstation Wm vergunning 2011-01-07. kenmerk: 2010-1923 WM

Beschrijf van welke onderdelen van de vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt afgeweken en de mate waarin ervan wordt afgeweken.

kW van genoemde reinwater en spoelwaterpompen
Is Wordt
Distributiepomp 1 75 kW 75 kW
Distributiepomp 2 37 kW 45 kW
Distributiepomp 3 90 kW 110 kW
Distributiepomp 4 Is er niet 110 kW
pomp 2 en 3 en 4 met IE 3 motor en frequentiegeregeld (1 ook frg ger.)
Spoelpomp 1 30 kW 45 kW
Spoelpomp 2 Is er niet 45 kW
i en met IE3 motor en frquentie geregeld. zie ook energiescan

Wanneer voert u de voorgenomen verandering uit?

01-10-2021

Beschrijf waarom de verandering van de inrichting of de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Zie conclusie energiescan 2017 dit wordt middels dit project nu opgepakt: Aanleiding voor de aanpassingen in energie (pompen) zijn:
1. Verbetering filterspoeling (verhoging capaciteit spoelpompen);
2. Verhoging leveringszekerheid (verhoging capaciteit distributiepompen);
3. Mogelijkheid tot energiebesparing en optimalisatie van de pompschakelingen (Energiescan);
Huidige totale energieverbruik: 1.273.417 kWh.

Beschrijf waarom het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer niet verplicht is.

nvt

Beschrijf waarom de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Het in werking hebben van een drinkwaterpompstation blijft ongewijzigd: bereiden van drinkwater uit grondwater



Beschermingsgebieden waterwinning

Grondwaterbeschermingsgebied

1 Beschermingsgebieden waterwinning

Wat is de naam van het beschermingsgebied?

Dennewater

In welke zone van het beschermingsgebied vinden de activiteiten plaats?

- ☒ Waterwingebied
- ☐ Grondwaterbeschermingsgebied
- ☐ Zeer kwetsbaar grondwaterbeschermingsgebied
- ☐ Boringvrije zone

Vinden de activiteiten plaats in een inrichting zoals bedoeld in de Wet milieubeheer?

- ☒ Ja
- ☐ Nee



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
9-Milieutekening-Vorden_v04_01042021_pdf	VOR-B-0069-Milieutekening-Vorden_v04_01042021.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	06-01-2021	In behandeling
age_PS_Vorden_Distributiepompen_RevB_pdf	Rapportage PS Vorden Distributiepompen_RevB.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling