

Bijlage 5

Lijst met tanken

Behorende bij aanvraag vergunning Wabo/Waterwet ExxonMobil RPP

EM kenmerk: 18-RPI-2367

Juli 2018

FX = Fixed roof (Vast dak tank)

PAN = Phthaalzuur Anhydride

RPP tanks

	Tanknr	Type tank	Stof	Bouwnorm	Voorzieningen
Plot 2a	9102	FX	Weekmaker	API 650	Sprinkler
	9103	FX	Alcohol	API 650	Sprinkler
	9104	FX	Alcohol	API 650	Sprinkler
	9105	FX	Weekmaker	API 650	Sprinkler
	9106	FX	Weekmaker	API 650	Sprinkler
	9109	FX	Weekmaker	API 650	Sprinkler
	9110	FX	Weekmaker	API 650	Sprinkler
Plot 2b	9101	FX	Alcohol	API 650	Sprinkler
	9107	FX	Weekmaker	API 650	Sprinkler
	9108	FX	Weekmaker	API 650	Sprinkler
Plot 3a	9003	FX	Recycle alcohol	BS2654	Sprinkler
	9004	FX	Recycle alcohol	BS2654	Sprinkler
	9005	FX	Recycle alcohol	BS2654	Sprinkler
Plot 3b	9001				Abandoned
	9002	FX	Discard alcohol	EN 14015	Sprinkler
	9081	FX	Waste water	EN 14015	Foam
Plot 3c	9006	FX	Crude PAN	API 650	Sprinkler
	9007	FX	PAN	BS2654	Sprinkler

Tankput	Type tankput	Algemeen
Plot 2a	Aarde wand	Zie emergency response layout voor locatie aansluitingen voor brandwater en de locatie van hydranten Putten bevatten dijkdoorvoeringen, deze worden nog brandwerend en vloeistofkerend gemaakt (GMOC #2032757 - Aanpassen tankputdijkdooveringen) voor PGS29.
Plot 2b	Aarde wand	
Plot 3a	Betonnen wand	
Plot 3b	Betonnen wand	
Plot 3c	Betonnen wand	