

Waterwet

Beschikking

Aanvrager	:	Enexis Netbeheer
Aangevraagde activiteiten	:	Wijziging van de voorschriften van de huidige Waterwetvergunning (kenmerk 2020/0220841) voor het onttrekken en retourneren van grondwater ten behoeve van het bodemenergiesysteem.
Locatie	:	Marsweg 5 te Zwolle
Datum ontvangst aanvraag	:	16 juli 2020
Datum beschikking	:	07-01-2021
Kenmerk	:	2020/0343662
Projectnummer	:	Z-HZ_AWB-2020-002949 /5910802

Colofon

Adresgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

www.overijssel.nl

postbus@overijssel.nl

BESLUIT WATERWETVERGUNNING

De aanvraag

Wij hebben op 16 juli 2020 een aanvraag¹ voor een wijziging van de vigerende Waterwetvergunning ontvangen van Enexis Netbeheer. De wijziging betreft een aanpassing van de voorschriften. De wijzigingsaanvraag heeft betrekking op de Waterwetvergunning² ten behoeve van een bodemenergiesysteem op de locatie Marsweg 5 te Zwolle.


Besluit waterwetvergunning

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op het bepaalde in de Waterwet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, en de Omgevingsverordening Overijssel 2017:

- I. dat voorschrift 4, 'Monitoring van de bodemverontreiniging', in de vigerende vergunning, met kenmerk 2012/0220841 kan vervallen;
- II. dat dit besluit onderdeel uitmaakt van de vigerende vergunning;
- III. dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van dit besluit:
 - Verzoek wijziging beschikking Waterwet inzake monitoringsvoorschriften grondwaterverontreiniging;
 - Rapport Grondwatermonitoring 2019 WKO, Marsweg 5, Zwolle, referentie T&PBC9895-101-104R012F02, Versie 01/Definitief, 13 februari 2020.

Ondertekening en verzending

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,




teamleider Vergunningverlening

¹ Kenmerk 2020/0202026

² Kenmerk 2020/0220841

Deze beschikking is verzonden aan de aanvrager.

Een afschrift is verzonden aan:

- Burgemeester en Wethouders van Zwolle;
- Het dagelijks bestuur van Waterschap Groot Salland.

Rechtsmiddelen

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.

Binnen 6 weken ingaand op de dag na de datum van verzending van het bijgaand besluit, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 9305).

U kunt het bezwaarschrift desgewenst ook per fax verzenden. Het faxnummer van het Team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker die bij het besluit is vermeld. Op www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht/ vindt u meer informatie over het indienen van bezwaar.

Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht Rechtbank Overijssel (telefoon 088 361 55 55). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT WATERWETVERGUNNING	3
De aanvraag	3
Besluit waterwetvergunning	3
Ondertekening en verzending	3
Rechtsmiddelen	4
1 PROCEDURELE ASPECTEN.....	8
1.1 Aanvraag	8
1.2 Volledigheid van de aanvraag	8
1.3 Procedure	8
1.4 Adviezen	8
2 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	10
2.1 Inleiding	10
2.2 Het wijzigingsverzoek	10
2.3 Onderbouwing	10
2.4 Gevolgtrekking	11
3 Conclusie.....	11

Waterwet

Overwegingen

Aanvrager	:	Enexis Netbeheer
Aangevraagde activiteiten	:	Wijziging van de voorschriften van de huidige Waterwetvergunning (kenmerk 2020/0220841) voor het onttrekken en retourneren van grondwater ten behoeve van het bodemenergiesysteem.
Locatie	:	Marsweg 5 te Zwolle
Datum ontvangst aanvraag	:	16 juli 2020
Datum beschikking	:	07-01-2021
Kenmerk	:	2020/0343662
Projectnummer	:	Z-HZ_AWB-2020-002949 /5910802

1 *PROCEDURELE ASPECTEN*

1.1 *Aanvraag*

Wij hebben op 16 juli 2020 een aanvraag³ voor een wijziging van de vigerende Waterwetvergunning⁴ ontvangen van Enexis Netbeheer. De wijziging betreft een aanpassing van de voorschriften van de Waterwetvergunning ten behoeve van een bodemenergiesysteem op de locatie Marsweg 5 te Zwolle.

1.2 *Volledigheid van de aanvraag*

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.3 *Procedure*

Volgens artikel 6.16 van de Waterwet moet de beslissing op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, onder b, van de Waterwet worden genomen volgens de procedure die is geregeld in de afdelingen 3.4 van de Awb (de uniforme openbare voorbereidingsprocedure) en 13.2 van de Wm.

Artikel 6.16, eerste lid, van de Waterwet biedt echter de mogelijkheid om de reguliere voorbereidingsprocedure van de Awb van toepassing te verklaren. In het nieuwe artikel 6.1c van het Waterbesluit is bepaald dat de afdelingen 3.4 van de Awb en 13.2 van de Wm niet van toepassing zijn op de voorbereiding van een watervergunning voor een open bodemenergiesysteem. Deze verkorting van de procedure is mogelijk doordat voor de vergunningverlening uniformerende instructievoorschriften zijn gesteld en het daarnaast de bedoeling is dat in interferentiegebieden met beleidsregels voor vergunningverlening wordt gewerkt.

In artikel 3: 10 van de Awb wordt aan het bevoegd gezag de mogelijkheid geboden om in individuele gevallen ambtshalve te besluiten tot toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdelingen 3.4 van de Awb). Hier kan aanleiding voor zijn indien sprake is van betrokkenheid van veel (mogelijk onbekende) belanghebbenden, of andere activiteiten, waarmee grote belangen kunnen zijn gemoeid, zoals andere bodemenergiesystemen, industriële grondwateronttrekkingen, spoortunnels, gietwateropslagen en verdiepte snelwegen. Het is dan niet altijd mogelijk om in het kader van een reguliere procedure binnen de gestelde acht weken een zorgvuldige afweging te maken.

Van de hierboven genoemde belangen is in bij de onderhavige aanvraag geen sprake. Daarom hebben wij de aanvraag om Waterwetvergunning behandeld conform de reguliere regeling van Titel 4.1. van de Algemene wet bestuursrecht

1.4 *Adviezen*

Wij hebben Burgemeester en Wethouders van Zwolle en het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen met betrekking tot de aanvraag.

1.4.1 *Zienswijzen en adviezen*

³ Kenmerk 2020/0202026

⁴ Kenmerk 2012/0220841

Wij hebben hebben op 24 augustus 2020 een reactie⁵ ontvangen van Burgemeester en Wethouders van Zwolle ontvangen. Omdat de gemeente Zwolle bij het overleg en voorbereiding van deze wijzigingsaanvraag betrokken is, is er geen noodzaak om een aanvullend inhoudelijk advies te geven.

⁵ Kenmerk 2020/0326504

2 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1 Inleiding

Aan deze beschikking met bijbehorende voorschriften liggen een aantal overwegingen ten grondslag. Deze overwegingen zijn gebaseerd op het bij de aanvraag behorende rapport 'Rapport Grondwatermonitoring 2019 WKO, Marsweg 5, Zwolle, referentie T&PBC9895-101-104R012F02, Versie 01/Definitief, 13 februari 2020. Dit rapport is de onderbouwing en toelichting bij de aanvraag en is daarmee ook onderdeel van de aanvraag.

2.2 Het wijzigingsverzoek

Op 20 september 2012 is in het kader van de Waterwet door de provincie Overijssel een vergunning⁶ verleend voor het onttrekken en infiltreren van grondwater voor het energieopslagsysteem op de locatie Marsweg 5 te Zwolle. In deze vergunning zijn monitoringsvoorschriften opgenomen ten aanzien van de grondwaterverontreiniging, afkomstig van het voormalige p2p-terrein aan de Marsweg 3. Sinds 2012 is jaarlijks gevolg gegeven aan deze monitoringverplichting.

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen, mede als gevolg van de werkzaamheden voor de spoorverbreding Zwolle - Herfte, wordt verzocht de genoemde watervergunning met betrekking tot de voorschriften die van toepassing zijn op monitoring van de grondwaterkwaliteit in relatie tot de grondwaterverontreiniging te wijzigen. De wijziging betreft concreet het intrekken van Voorschrift 4: Monitoring van de bodemverontreiniging.

2.3 Onderbouwing

2.3.1 Aanleiding

De aanleiding voor het verzoek om het betreffende voorschrift te laten vervallen is het project Zwolle Spoort. Voor de uitvoering van de werkzaamheden moest tijdelijk de grondwaterstand worden verlaagd. Omdat deze grondwateronttrekkingen in de nabijheid van het open bodemenergiesysteem werden uitgevoerd zijn ook de mogelijke effecten van de bemalingen op de WKO installatie van Enexis beoordeeld. Op grond daarvan is besloten tot dagelijkse monitoring van deze effecten door zowel Zwolse Alliantie als door Enexis. Omdat de vergunning voor de bemaling is verleend door het Waterschap Drents Overijsselse Delta is deze ook bij het overleg betrokken.

2.3.2 Resultaten van uitgevoerde monitoring

De resultaten van deze monitoring zijn intensief met elkaar gedeeld en besproken. Daarbij is ook gesproken over de mogelijke effecten van verplaatsing van grondwaterverontreiniging op de WKO van Enexis door de onttrekkingen bij de kunstwerken. De gemeente Zwolle heeft aanvullend hierop, als bevoegd gezag Wet bodembescherming, haar standpunt gegeven dat de werking van de WKO geen invloed heeft op de grondwaterverontreiniging en wederkerig. Op grond daarvan kan de conclusie worden getrokken dat de noodzaak om de mogelijke verplaatsing en verspreiding van de grondwaterverontreiniging te monitoren hiermee vervalt.

2.3.3 Monitoring en onderzoek RoyalHaskoningDHV

De genoemde monitoring tijdens de werkzaamheden van het project Zwolle Spoort is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. Na afloop van deze monitoring is er een evaluatie uitgevoerd waarbij tevens de resultaten van de reguliere monitoring (op basis van vergunningvoorschrift 4) zijn betrokken.

De conclusie van deze evaluatie is dat meetresultaten van de uitgevoerde monitoringgronden in de periode van 2012 tot en met 2019 geen aanleiding meer vormen om de grondwatermonitoring voort te zetten. Uit de resultaten blijkt namelijk dat er sprake is van een consistent beeld van de verontreinigingssituatie in het grondwater. De beschikbare monitoringsresultaten duiden niet op een

⁶ Z-WATER_AWB-2012-003985 1768649

significante en snelle beïnvloeding van de verontreinigingssituatie als gevolg van de onttrekking en infiltratie van grondwater door de warme en koude bron van het WKO-systeem van Enexis.

2.4 *Gevolgtrekking*

Op grond van de meetresultaten in de periode van de werkzaamheden en mede op basis van het advies van de gemeente Zwolle, als bevoegd gezag voor de Wet bodembecherming, is er geen noodzaak om de reguliere monitoring voort te zetten.

Het onderzoek en de evaluatie van de meetgegevens over de periode 2012-2019, door Royal HaskoningDHV bevestigen dit.

Het betreffende voorschrift in de vigerende vergunning is in 2012 mede op het advies van de gemeente Zwolle, in de rol van wettelijk adviseur als bevoegd gezag Wet bodembescherming, in de vergunning opgenomen. Nu de gemeente aangeeft dat die noodzaak tot monitoring is vervallen, is er geen beletsel om het betreffende voorschrift te laten vervallen.

3 *Conclusie*

Wij zijn van mening dat op basis van de bij de aanvraag verstrekt onderbouwing het verzoek om voorschrift 4 in de vigerende vergunning (24 september 2012, Kenmerk 2012/0220841) te laten vervallen, kan worden gehonoreerd.