

WATERVERGUNNING

2020-026895/D2020-12-005551



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 7 januari 2021
Datum aanvraag: 20 november 2020
OLO nummer: 5615249
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Aanvrager en
Gemachtigde: Kroes Aannemingsbedrijf B.V., Westgaag 42b, 3155DG Maasland
Locatie activiteit: Reigerlaan, De Lier
Betreft: 2020124 - Vervangen duiker Reigerlaan De Lier

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Aanvrager wil de bestaande betonnen duiker Ø 0,7 m vervangen door twee GVK duikers van Ø 0,6 om de doorstroming te verbeteren. De optie om twee duikers van rond 0,6 m te gebruiken ligt in het feit dat er veel kabels en leidingen in de dam liggen, waardoor een grotere betonnen duiker niet in te passen is. Tevens zullen de damwanden aan beide kanten van de dam worden vervangen. Om deze werken in den droge uit te voeren worden aan beide zijden van de bestaande dam tijdelijke damwanden geplaatst. De aanvraag voor het droogpompen en drooghouden van de werkzaamheden kan afgedaan worden met een melding Algemene regel en zal separaat worden verzonden.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009;

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het feit dat:

- De doorstroming wordt verbeterd door het plaatsen van twee duikers van Ø 0,6 m
- De afwatering van de watergang aan de westzijde van de dam kan tijdens de werkzaamheden via een duiker onder de Veilingweg plaats vinden.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke afdammingen en versmallingen

1. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
2. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke damwanden direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
3. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
4. Na het verwijderen van de tijdelijke damwanden moet de schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn. Bij versmalling moeten taluds na verwijderen aansluiten op de bestaande oever.
5. De aanvang van de aanleg van de damwanden moet apart worden gemeld bij Delfland.
6. De tijdelijke damwanden zijn toegestaan voor de duur om de duikers in de bestaande dam te vervangen maar maximaal 8 weken na melding aanvang van de aanleg van de dam, en dienen uiterlijk 2-4-2021 te zijn verwijderd.
7. Tijdelijke kabels en/of leidingen in de tijdelijke damwanden zijn alleen toegestaan gedurende de termijn van de damwanden. De tijdelijke kabels en/of leidingen kunnen direct buiten functie worden gesteld en worden verwijderd wanneer nodig.

4.2.3 Dam met duikers

1. De duikers in de dam moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	Rond, twee maal
lengte	maximaal 15 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,6 m
hoogte binnenonderkant	NAP -2,25 m (= 0,4 m beneden het schouwpeil)
inspectieputten	nvt
uitsteeklengte buiten dam	0,5 m

3. De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Kroes Aannemingsbedrijf B.V., Westgaag 42b, 3155DG Maasland, voor het:
 - tijdelijk plaatsen van twee damwanden in de aldaar gelegen secundaire watergang ter afsluiting van deze watergang tot uiterlijk 2-4-2021.
 - vervangen van de bestaande duiker in de aldaar gelegen dam door twee nieuwe duikers Ø 0,6 m.
- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening nr. 001 Inrichtingstekening duiker De Lier, gewijzigd d.d. 5-1-2021.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond