

203	- ruimtenummer (verdieping + nummer) - naam ruimte - opeervlakte
15.0 m ²	
HK01	binnenkozijn merk
BW01	binnenwand type
	pictogram met de vluchtrichting
	pictogram voor normale uitgang die ook als nooduitgang kan worden gebruikt
	alarmhoorn (slowhoop)
	kleefmagneet
	ruimte voorzien van noodverlichting
	aansluiting droge buisleiding
	brandslanghaspel -30 meter- volgens NEN16
	671-3 tevens voorzien van handbrandmelder in kast
	handbrandmelder
	handbrandblusser
	vluchtrichting
	30 minuten brandwerend. (WBDO 30)
	60 minuten brandwerend. (WBDO 60)
	30 minuten zelfsluitende brandwerende deur met kozijn inclusief zij- en/of bovenlicht. (WBDO 30). dagnaat minimaal 900 mm.
	60 minuten zelfsluitende brandwerende deur met kozijn inclusief zij- en/of bovenlicht. (WBDO 60). dagnaat minimaal 900 mm.
	zelfsluitende niet-brandwerende deur

Luchtdoorlatendheid

- De volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden en toiletruimtes van de gebruiksfuncties is niet groter van 0,2 m³/s
- De scheidingconstructies tussen verblijfsgebieden, toiletruimtes en kruipruimtes, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voorzover die delen van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom naar het verblijfsgebied of toiletruimte, heeft volgens NEN 2690 bepaalde, specifieke luchtvolumestroom van ten hoogste 20 l/s (m²s)

Wateropname

- Scheidingsconstructies rondom toiletten hebben een wateropname die gemiddeld $< 0,01 \text{ kg/l/m}^2 \text{ } ^\circ\text{S}1/2$ en op geen enkele plaats $> 0,2 \text{ kg/(m}^2\text{ } ^\circ\text{S}1/2)$

Thermische waarden:	
• Dichte gevel	$RC = 5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
• Dak	$RC = 6 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
• U-waarde open gevel	$U = 1,2 \text{ W/m}^2$

