

# Ventilatiestaat

Consultants in  
organisatie en techniek



K & R Consultants B.V.  
Gldsaxe 26  
Postbus 2056  
7327 JZ APELDOORN  
t: 055 – 534 54 11  
e: [info@krcon.nl](mailto:info@krcon.nl)  
w: [www.krcon.nl](http://www.krcon.nl)

## Optopping Blaak 40

Betreft Ventilatiestaat

Datum 28-4-2020

| Bouwkundig ontwerp |                  |                             |               |              |                 | Minimaal conform bouwbesluit |               | Ontwerp ventilatiehoeveelheid |                |
|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| Ruimtenr.          | Ruimtebenaming   | Functie volgens bouwbesluit | Plafondhoogte | M2 nvo       | Aantal personen | Personen dm3/s pp            | Personen m3/h | m3/h                          | Ontwerp m3/h   |
| 5.01               | Open werkplekken | Verblijfsruimte             | 2,7           | 101,7        | 26              | 6,5                          | 608,4         | 608,4                         | 1040           |
| 5.02               | Gangzone         | Gang                        | 2,7           | 48,1         | 0               | 0                            | 0             | 86,58                         | 86,58          |
| 5.03               | Vergaderruimte 1 | Verblijfsruimte             | 2,7           | 37,7         | 8               | 6,5                          | 187,2         | 187,2                         | 320            |
| 5.04               | Vergaderruimte 2 | Verblijfsruimte             | 2,7           | 18,2         | 4               | 6,5                          | 93,6          | 93,6                          | 160            |
| 5.05               | Vergaderruimte 3 | Verblijfsruimte             | 2,7           | 57,6         | 12              | 6,5                          | 280,8         | 280,8                         | 480            |
| <b>Totaal</b>      |                  |                             |               | <b>263,3</b> | <b>50</b>       | <b>26</b>                    | <b>1170</b>   | <b>1256,58</b>                | <b>2086,58</b> |