

[Redacted address block]

Deurne, 10 maart 2021  
Kenmerk: 1280609 (bij volgend contact graag dit nummer vermelden)  
Betreft: 225 Brief aanpassen project ogv inhoudelijke beoordeling  
Bijlage(n): -

Geachte [Redacted name],

Op 21 januari 2021 diende u een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. De aanvraag gaat over het bouwen van een garage bij een woonhuis op het adres Sint Vincentiusstraat 31 te Neerkant. Ons kenmerk van de aanvraag is 1280609. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de aanvraag.

### **Hemelwaterinfiltratie**

Zoals eerder aangegeven vragen wij u inzichtelijk te maken op welke wijze het hemelwater wordt afgevoerd. Wij vragen u aan te tonen hoe het water op eigen terrein wordt opgevangen voordat het de bodem in zakt. Er moet een hemelwaterberging gerealiseerd worden van 60mm. Graag onderbouwen hoe deze berging gerealiseerd wordt.

### **U moet de aanvraag aanpassen**

U moet de aanvraag aanpassen zodat deze wel aan de regels voldoet. De aanvullende gegevens moet u binnen 2 weken indienen op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl). Als u dit niet doet, dan moeten wij de gevraagde omgevingsvergunning weigeren.

### **Verdagingsbesluit**

Op grond van artikel 3.9 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de uiterste beslistermijn op uw aanvraag 20 maart 2021. Wij hebben meer tijd nodig om uw aanvraag te beoordelen.

Om u in de gelegenheid te stellen een aangepast plan in te dienen, hebben wij besloten de definitieve beslissing op uw aanvraag, op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wabo, te verdagen tot uiterlijk 1 mei 2021.

### **Publicatie**

Ons verdagingsbesluit zal tevens worden gepubliceerd in het 'Weekblad voor Deurne'.

Postbus 3

5750 AA Deurne

Bezoekadres:

Markt 1

T: 0493 – 38 77 11

F: 0493 – 38 75 55

E: [info@deurne.nl](mailto:info@deurne.nl)


[www.deurne.nl](http://www.deurne.nl)



**Heeft u nog vragen over deze brief?**

Neemt u dan contact op met M. van Mullekom van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: [info@deurne.nl](mailto:info@deurne.nl). Gebruik het kenmerk van deze brief als u contact met ons opneemt.

Met vriendelijke groet,  
namens burgemeester en wethouders van Deurne,



S.F.J. van Cranenbroek  
Regisseur omgevingsvergunningen