

DATUM 17 maart 2021
UW BRIEF VAN 15 december 2020
UW KENMERK 2020-0188 Ontw. Maatsch.
Bijdorp BV
ONS KENMERK PB2021-061381
INGEKOMEN NR. PB2020-050988
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON J. van der Steen
DOORKIESNUMMER 088 9743400
E-MAILADRES j.vandersteen@wshd.nl
AANTAL BIJLAGEN 1
OLONUMMER 5675447
DOSSIERNUMMER VTH2020-7140



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ontwikkelingsmaatschappij Bijdorp B.V.
T.a.v. de heer H. Huizer
Postbus 39
2990 AA BARENDRECHT

Geachte heer Huizer,

Op 15 december 2020 hebben wij van aannemingsbedrijf A.J. Kuipers B.V. namens u aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het aanleggen van een dam met duiker ter plaatse van Torensteepoldersekade 15 in Numansdorp.

Ons besluit

Wij hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning met nummer VTH2020-7140 treft u als bijlage aan.

Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u rekening moet houden kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Leges

Aan het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn geen leges verbonden.

Opmerkingen

1. Mogelijk heeft u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten.
2. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
3. Voordat u met de graafwerkzaamheden start adviseren wij u zich op de hoogte te stellen van eventueel aanwezige kabels en leidingen ter plaatse van de activiteiten.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning het dossiernummer te vermelden.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,



E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Afschrift aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard, info@gemeentehw.nl;
- b. Omgevingsdienst zuid Holland Zuid, zakendes@ozhz.nl;
- c. Gemachtigde A.J. Kuipers B.V. r.teeuw@kuipersinfra-strijen.nl.





Watervergunning nummer VTH2020-7140

Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 15 december 2020 een aanvraag ontvangen van aannemingsbedrijf A.J. Kuipers B.V. namens Ontwikkelingsmaatschappij Bijdorp B.V. om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van waterschap Hollandse Delta, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2 van de Keur van waterschap Hollandse Delta aan Ontwikkelingsmaatschappij Bijdorp B.V., Postbus 39, 2990 AA Barendrecht of diens rechtverkrijgende(n) te verlenen voor het aanleggen van een dam met duiker ter plaatse van Torensteepoldersekade 15 in Numansdorp;
2. de vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit 1 voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt;
3. de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit 1;
4. tot de tijd dat de desbetreffende beheerregisters en de legger oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken aangepast zijn wordt dit besluit als kader gesteld voor ligging, vorm, afmeting, omvang en onderhoudsverplichtingen van de betrokken waterstaatwerken;
5. de tekeningen zoals opgenomen in de bijlage 2 deel te laten uitmaken van deze vergunning;
6. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 17 maart 2021

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

P. Schakel
hoofd afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving



Voorschriften

Ten aanzien van aanvang en voltooiing van de activiteiten

1. De aanvang van de activiteiten moet ten minste één week van tevoren worden gemeld bij het waterschapsloket. Tevens moet u een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden doorgegeven. Het waterschapsloket is bereikbaar op telefoonnummer 0900 2005005 (lokaal tarief) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Als ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan, moet dit ten minste één week van tevoren schriftelijk worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van de activiteiten, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de activiteiten voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

4. Tijdens de uitvoering van de activiteiten moet een exemplaar van deze vergunning met bijbehorende bijlagen op de uitvoeringslocatie aanwezig zijn.
5. De activiteiten moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
6. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel maatgevend. Behalve wanneer het oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft, dan moet van deze ruimere afmetingen worden uitgegaan.
7. Tijdens de uitvoering moeten op eerste aanwijzing van het waterschap in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de lokale waterhuishouding te waarborgen.
8. Alle voor de uitvoering van de activiteiten te maken hulpconstructies moeten direct na het gereedkomen van de activiteiten volledig worden verwijderd.
9. De lokale waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werken niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
10. Na uitvoering van de activiteiten moet binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoekstelsel digitaal aan het waterschap worden toegezonden.

Ten aanzien van grondroeringen

11. Grondroeringen moeten tot het strikt noodzakelijke worden beperkt. Eventuele nazakkingen of zettingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde activiteiten, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
12. Het is verboden (met uitzondering van de vergunde activiteiten) iets van het waterstaatswerk (waterkering of oppervlaktewaterlichaam) of weg(en) te ontgraven.
13. Grondroeringen moeten op een zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de gemaakte taluds niet kunnen afschuiven.
14. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moeten door de vergunninghouder worden afgevoerd.
15. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moet mechanisch worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.



Ten aanzien van graven oppervlaktewaterlichaam

16. De nieuw te graven overige watergang moet aan de volgende afmetingen voldoen:
lengte watergang: circa 190,00 m
vast peil: NAP - 1,20 m
bodemhoogte: NAP - 1,70 m
bodembreedte: 0,50 m
taluds: 2/3
onderhoudsstrook: 1,00 m
17. Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet op doelmatige wijze tegen uitspoeling worden beschermd.
18. De taluds van het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moeten vloeiend aansluiten op bestaande taluds.

Ten aanzien van duikers

19. De duiker moet in het midden van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
20. In de dam moet een duiker worden gelegd met een inwendige diameter van ten minste 1,00 m.
21. De duiker moet dusdanig worden gefundeerd dat verzakken van de duiker wordt voorkomen.
22. De duiker moet worden aangebracht met 1/3 lucht ten opzichte van het hoogst vigerende peil.
23. De duiker mag niet langer zijn dan 12,00 m. De duiker moet aan beide zijden van de demping ten minste 0,10 m, gemeten aan de onderzijde van de duiker, in het water uitsteken
24. De aansluitnaden van duikerelementen moeten blijvend waterdicht worden afgewerkt.
25. Het onderhoud van de werken, waaronder begrepen het bouwkundig onderhoud van het geheel, moet door en op kosten van de vergunninghouder worden uitgevoerd.

Ten aanzien van afwerking

26. De dam met duiker moet worden afgewerkt met een talud, dat niet steiler is dan 2/3 en moet op doelmatige wijze tegen uitspoeling worden beschermd.
27. Als gevolg van de activiteiten mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de activiteiten, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
28. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding moet in de oorspronkelijke staat hersteld worden.
29. Het afstromende hemelwater moet naar het oppervlaktewater worden afgevoerd, dit afstromende water mag geen uitspoeling van de taluds ten gevolge hebben.
30. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de activiteiten waarvoor vergunning is verleend, moeten direct na voltooiing van de activiteiten worden verwijderd.



Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvrager wil een dam met duiker aanbrengen in de watergang om zo toegang te krijgen tot het bouwkaavel

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het uitvoeren van werkzaamheden in de beschermingszone van regionale watergangen welke in het beheer zijn van waterschap Hollandse Delta

De activiteiten vinden plaats in en/of nabij oppervlaktewaterlichaam H31088. Dit oppervlaktewaterlichaam is een hoofdwatgang volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De activiteiten vinden plaats in en/of nabij oppervlaktewaterlichaam X35720. Dit oppervlaktewaterlichaam is een hoofdwatgang volgens de legger van waterschap Hollandse Delta

Voor de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage 1.

Procedure

De aanvraag is op 15 december 2020 bij het omgevingsloket ingediend en bij het waterschap geregistreerd onder nummer PB2020-050988.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- locatie tekening aan te leggen dam met duiker en locatie te graven watercompensatie zonder naam en datum;
- tekening dam met duiker zonder naam en datum.

De aanvrager is bij brief PB2020-051407, op 21 december 2020 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 14 januari 2021 aan de aanvraag toe te voegen. Daarmee is de procedure opgeschort met maximaal 4 weken.

De volgende ontbrekende gegevens zijn op 5 januari 2021 ontvangen en geregistreerd onder nummer PB2021-000215:

- dwarsdoorsnede tekeningen te graven watergang zonder naam en datum.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur van waterschap Hollandse Delta. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. Dit is uitgewerkt in aanvullende regelgeving, water- en beheersplannen en beleidsregels.



Overwegingen watersysteembeheer

Oppervlaktewaterlichaam

De watergang H31088 is een Hoofdwatergang volgens de leggen van waterschap Hollandse Delta. Deze watergang heeft een bodembreedte van 3,5 meter een talud helling van 1 op 1,5 en een beschermingszone van 5 meter aan beide zijde van de watergang.

De watergang X35720 betreft een nieuw gegraven watergangen die in de legger van het waterschap worden opgenomen als 'Overig water'. Dit betekent dat er door desbetreffende eigenaar, aan weerszijden van de watergangen, een schouwstrook van 1,00 meter breed (gemeten vanuit de insteek van de watergang en in dit geval de grondkerende constructie) moet worden vrijgehouden voor inspectie van de watergangen door het waterschap.

Tevens geldt er een ontvangstplicht voor baggerspecie op de schouwstrook. In de Keur van het waterschap is vastgelegd dat het onderhoud van een 'overige watergang' door de aanliggende eigena(a)r(en) moet worden uitgevoerd.

Constructie en uitvoering

Er wordt een dam met daarin een betonnen duiker met een lengte van maximaal 12 meter en een diameter van 0,50 meter.

Daarnaast wordt er een nieuwe watergang gegraven met een lengte van circa 190 meter en een bodembreedte van 0,50 meter ter compensatie van de aan te leggen duiker. De watergang sluit aan beide kanten aan op bestaande watergangen zodat er een doorlopende watergang ontstaat.

Effecten op bergingscapaciteit, doorstroming en peilregime

Het plaatsen van dam met duiker in watergang heeft een negatief effect op zowel de bergingscapaciteit als op de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam. Door het plaatsen van de duiker met afdoende dimensionering is de doorstroming gewaarborgd. De nieuw te graven watergang is ruim voldoende om de demping veroorzaakt door de dam met duiker te compenseren.

Effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

De onderhoudsplichtige is nog onbekend en de vergunninghouder moet ervoor zorgen dat in de toekomst onderhoud mogelijk wordt gemaakt in zowel de tijdelijke als de definitieve situatie. Het bouwkundig geheel van de vergunde werken ligt bij de vergunninghouder zoals in de voorschriften is opgenomen.

De definitieve uitvoerder van het beheer en onderhoud is voor watergang X35720 nog niet vastgelegd aangezien het hier om een nieuwe situatie gaat. Onderhoud binnen stedelijk gebied wordt uitgevoerd door gemeente of waterschap.

Het onderhoud van deze en naastgelegen watergangen gaat in de toekomst varend worden uitgevoerd. Hierdoor is het plaatsen van grondkerende constructie en de vlonder. Het bouwkundig geheel van de vergunde werken ligt bij de vergunninghouder zoals in de voorschriften is opgenomen.

Effecten op de waterkwaliteit en de ecologie

Door het aanbrengen van werken en het uitvoeren van werkzaamheden mag de (ecologische) waterkwaliteit in oppervlaktewaterlichamen niet verslechteren. Ten tijde van het uitvoeren van de werkzaamheden zal er een kortstondige verstoring zijn, maar in de definitieve situatie worden de werken niet van blijvende negatieve invloed geacht. Dit heeft tot gevolg dat hiervoor geen aanvullende eisen worden gesteld.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Dijkgraaf en heemraden wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van een spoedeisend belang op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.


Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of waterschap Hollandse Delta ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als het vergunningplichtige werk in andere handen overgaat – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden gemeld bij dijkgraaf en heemraden waterschap Hollandse Delta. De melding moet worden gedaan binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden.
4. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.



waterschap
**Hollandse
Delta**

BIJLAGE 1 Locatie





BIJLAGE 2 Tekening

De volgende tekeningen maken deel uit van de vergunning van waterschap Hollandse Delta met nummer VTH2020-7140:

- locatie tekening aan te leggen dam met duiker en locatie te graven watercompensatie zonder naam en datum;
- tekening dam met duiker zonder naam en datum.





waterschap
**Hollandse
Delta**

BIJLAGE 3 Principe tekeningen

