

Wijzigingsvergunning op grond van de

Waterwet

ENGIE Infra & Mobility BV

Adres van de inrichting

Rietweg 55
Biddinghuizen

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
www.zuiderzeeland.nl



INHOUDSOPGAVE

1.	Lozingssituatie	1
1.1	Algemeen	1
1.2	Bedrijfssituatie en bedrijfsactiviteiten	1
1.3	Huidige vergunningsituatie	1
1.4	Handelingen waarvoor vergunning wordt gevraagd	1
2.	Waterwet	2
2.1	Aanhef	2
2.2	Besluit	2
2.3	Overweging en beoordeling.....	3
2.4	Procedure.....	3
2.5	Slotoverweging	3
2.6	Ondertekening	4
3.	Mededelingen	5
3.1	Bezwaarschrift	5
3.2	In werking treden vergunning	5
3.3	Voorkomen van schade	5
3.4	Afschriften	5

BIJLAGEN:

Bijlage 1: Begripsbepalingen

1. LOZINGSSITUATIE

1.1. ALGEMEEN

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 5 februari 2021 een aanvraag ontvangen van ENGIE Infra & Mobility BV (hierna ENGIE) te Dordrecht om een vergunning als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, onderdeel a van de Waterwet (Wtw).

De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 5801801 en zaaknummer 1003721.

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van afvalwater, afkomstig van de inrichting van ENGIE gelegen aan de Rietweg 55 te Biddinghuizen in een oppervlaktewaterlichaam dat in beheer is bij Waterschap Zuiderzeeland.

1.2. BEDRIJFSSITUATIE EN BEDRIJFSACTIVITEITEN

De aanvraag heeft betrekking op de uitbreiding van het transformatorstation aan de Rietweg 55 te Biddinghuizen met één nieuwe transformator. Momenteel staat er één transformator boven een opvangvoorziening opgesteld binnen de inrichting. De opvangvoorziening van de nieuwe transformator is gelijk aan de reeds aanwezige opvangvoorziening.

Beide transformatorruimtes hebben een opvangvoorziening (hierna: bodembeschermende voorziening) voor olie om in geval van lekkage, emissies naar het milieu te voorkomen. Aangezien dit een open opstelling betreft, komt hemelwater in deze bodembeschermende voorziening terecht, dat via een olie-waterafscheider (verder te noemen: zuiveringstechnische voorziening) geloosd wordt op een nabijgelegen watergang, de Hoekwanttocht.

1.3. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

In de huidige situatie wordt het hemelwater uit de bodembeschermende voorziening van het bestaande transformatorstation geloosd op de Hoekwanttocht. Hiervoor is door het college van Dijkgraaf en Heemraden op 20 maart 2012 een vergunning verleend met kenmerk ZZL/EWK/VVL/2012/149979.

1.4. HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT GEVRAAGD

De aanvraag heeft betrekking op de lozing van hemelwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening. Deze afvalwaterlozing is niet geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer en derhalve vergunningplichtig op grond van artikel 6.2, lid 1, onderdeel a van de Waterwet. De aanvraag betreft een wijziging van de op 20 maart 2012 verleende vergunning met kenmerk ZZL/EWK/VVL/2012/149979.

WATERWET

ZZL/WPRC-1669556547-7

BESCHIKKING

OP BASIS VAN DE WATERWET VAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND NAAR AANLEIDING VAN DE AANVRAAG VAN ENGIE INFRA & MOBILITY BV VOOR DE LOZING VAN AFVALWATER AFKOMSTIG VAN DE INRICHTING AAN DE RIETWEG 55 TE BIDDINGHUIZEN

2.1. AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 5 februari 2021 via het Omgevingsloket online (OLO) een aanvraag ontvangen van ENGIE om een vergunning als bedoeld in de Waterwet (Wtw) voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 5801801 en zaaknummer 1003721.

De aanvraag betreft:

- het lozen van hemelwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening, afkomstig van ENGIE gelegen op de locatie Rietweg 55 te Biddinghuizen, op oppervlaktewater.

2.2. BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen, heeft het bestuur als volgt besloten:

De vergunning, gedateerd, 20 maart 2012, kenmerk ZZL/EWK/VVL/2012/149979, als bedoeld in artikel 6.1 van de Waterwet van ENGIE Infra & Mobility BV te Dordrecht als volgt te wijzigen:

- I.** De gegevens uit de aanvraag van de vergunning van 20 maart 2012 en de gegevens uit de wijzigingsaanvraag van 5 februari 2021, deel uit te laten maken van de vergunning.
- II.** De bij de aanvraag horende tekening (Installatietekening, Transformatorstation Hoekwanttocht, Terreinoverzicht, projectnr. 16.15-0025, tekeningnummer WN-1010, d.d. 12-01-2021) deel uit te laten maken van de vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage I van deze vergunning.

2.3. OVERWEGINGEN EN BEOORDELING

2.3.1. Algemene beoordelingsmethodiek 2016

Voor het bepalen van de waterbezwaarlijkheid van stoffen en preparaten is de Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) ontwikkeld. De herziene ABM is per 1 juli 2016 aangewezen als BBT-document in de Mor (Ministeriële regeling omgevingsrecht). Op basis van de waterbezwaarlijkheid van stoffen worden stoffen ingedeeld in vier categorieën die de mate van inspanning aangeven, die wordt verlangd om de emissies naar water te saneren. Aan elke categorie is een gewenste saneringsinspanning (Z, A, B of C) gekoppeld (BBT, BUT of waterkwaliteitsaanpak). De ABM gebruikt voor het beoordelen van de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels de informatie over de eigenschappen van stoffen. Bedrijven moeten de informatie over stofgegevens die door REACH beschikbaar komt, gebruiken bij de toepassing van de ABM. Dit geldt ook voor de informatie over een eventuele nieuwe indeling van de stoffen op basis van de EU-GHS verordening waarin de regelgeving voor de indeling en etikettering voor levering en gebruik van chemische mengsels en stoffen is vastgelegd. Een zwaardere of lichtere classificatie kan van invloed zijn op de aanvullende eisen voor emissiebeperkende maatregelen die in een vergunning zijn opgenomen.

Aan de afvalwaterlozing worden geen stoffen of mengsels toegevoegd. De ABM is derhalve niet van toepassing.

2.3.2. Beoordeling van de lozingssituatie

Afvalwater

Voor deze lozing is de emissie-aanpak van toepassing en dit houdt in dat onafhankelijk van de te bereiken waterkwaliteitsdoelstellingen in het oppervlaktewater een inspanning moet worden geleverd om de verontreiniging aan de bron te beperken. Voor de lozing van het hemelwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening geldt dat de emissie wordt beperkt door toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT).

Het hemelwater afkomstig uit de bodembeschermende voorziening onder de transformatoren, kan verontreinigd raken met minerale olie en onoplosbare bestanddelen als gevolg van lekkages of calamiteiten met de transformatoren. Het opvangen hemelwater wordt behandeld in de bestaande zuiveringstechnische voorziening, alvorens het in het oppervlaktewater wordt geloosd.

Zuiveringstechnische voorziening

De (bestaande) zuiveringstechnische voorziening bestaat uit een olie-waterafscheider met een capaciteit van 3 liter per seconde met een geïntegreerde bezinkselafscheider (inhoud 600 liter). Uit een bij de aanvraag gevoegde berekening blijkt dat de capaciteit van de olie-waterafscheider, in combinatie met de inhoud van beide lekbakken onder de transformatoren, voldoende is voor het lozen van het hemelwater afkomstig uit deze lekbakken. Het lozingspunt wijzigt niet ten opzichte van de vergunde situatie.

2.4. PROCEDURE

De procedure voor het wijzigen van vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

2.5. SLOTOVERWEGING


Gezien het belang van de vergunninghoud(st)er om het werk te kunnen realiseren wordt het met inachtneming van de bestaande voorschriften aanvaardbaar geacht het werk uit te voeren en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de beschikking.

2.6. ONDERTEKENING

Lelystad, 22 maart 2021,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies,
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.P. Borneman', written over a horizontal line.

mevrouw ing. J.P. Borneman.

3. Mededelingen

3.1. BEZWAARSCHRIFT

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

- a. de ondertekening van de indiener;
- b. de naam en het adres van de indiener;
- c. de dagtekening (datum en plaats van opmaak);
- d. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- e. de gronden (de motivering) van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien met een dergelijk verzoek wordt ingestemd, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en wordt uw bezwaarschrift onverwijld doorgezonden aan de bevoegde rechter.

3.2. INWERKINGTREDEN VERGUNNING

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd. Een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening dient tevens toegezonden te worden aan Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

In geval van het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het bedrag kan opgevraagd worden bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank of gevonden worden op de website van het Ministerie van Justitie: www.minjus.nl.

3.3. VOORKOMEN VAN SCHADE

Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghoud(st)er niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Zuiderzeeland ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

3.4. AFSCHRIFTEN

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Dronten, Postbus 100, 8250 AC Dronten;
- MUG Ingenieursbureau, de heer H.C. Bouma, Postbus 136, 9350 AC Leek.


BIJLAGE I Begripsbepalingen

(Behoort bij besluit ZZL/WPRC-1669556547-7op aanvraag d.d. 5 februari 2021 van ENGIE te Dordrecht.)

Lelystad, 22 maart 2021,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,



mevrouw ing. J.P. Borneman.

Begripsbepalingen:

In deze beschikking wordt verstaan onder:		
a.	vergunninghoud(st)er:	diegene die krachtens deze beschikking handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde volgens artikel 4.2 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, in deze vergunning te borgen. ENGIE Infra & Mobility BV, Laan van Barcelona 800 te Dordrecht.
b.	waterschap:	bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 1.1 van de Waterwet bevoegd is een vergunning te verlenen, in deze vergunning wordt daarmee bedoeld: Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.
c.	de teammanager Waterprocedures:	de teammanager van het team Waterprocedures van de afdeling Plannen, Procedures & Advies van het waterschap.
d.	het bestuur:	het college van Dijkgraaf en Heemraden (dagelijks bestuur) van het waterschap. Het bestuur bestaat uit vier gekozen heemraden en de, bij koninklijk besluit benoemde, dijkgraaf.
e.	waterhuishouding:	het kwantitatieve en kwalitatieve beheer van oppervlaktewater binnen het beheergebied van het waterschap.
f.	afvalwater	afvalwater bestaande uit opvangen hemelwater in de bodembeschermende voorziening van het transformatorstation.
g.	zuiveringstechnische voorziening	olie-waterafscheider met een capaciteit van 3 liter per seconde en een geïntegreerde bezinkselafscheider (inhoud 600 liter).
h.	oppervlaktewaterlichaam:	samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de daarbij behorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
i.	bodembeschermende voorziening	een (opvang)voorziening die zich onder de transformatoren bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegsplattende vloeistoffen op te vangen.

