

## **Besluit hogere waarde Wet geluidhinder**

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Locatie:</i>                 | Damweg 94 in Zwartebroek                                                                        |
| <i>Planologische procedure:</i> | <i>De besluiten op grond van de coördinatieregeling (bestemmingsplan en omgevingsvergunning</i> |
| <i>Betreft:</i>                 | Bouw woning                                                                                     |

Ambtshalve beslissing inzake het vaststellen van een hogere waarde volgens artikel 110a van de Wet geluidhinder voor de bouw van een woning op de locatie Damweg 94 in Zwartebroek, kadastraal bekend gemeente Voorthuizen, sectie A, nummers 3572 en 3573;

### **Voorstel**

Ambtshalve een hogere grenswaarde vaststellen voor het plan ter realisatie van een woning aan de Damweg 94 in Zwartebroek.

### **Motivering**

Burgemeester en wethouders op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder bevoegd zijn tot het ambtshalve vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

Dat voor de in het Besluit geluidhinder bepaalde situaties een hogere geluidswaarde kan worden vastgesteld dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai.

Dat deze waarde voor de nieuw te bouwen (buitenstedelijk gelegen) woning niet hoger mag zijn dan 53 dB

Dat het plan voldoet aan de Beleidsregels hogere grenswaarde Wet geluidhinder Barneveld 2009.

Dat de geluidsbelasting op de gevels van de woning wordt veroorzaakt door wegverkeerslawaai van de Damweg.

Dat overeenkomstig het akoestisch onderzoek (Akoestisch onderzoek wegverkeer functiewijziging Damweg 91 Zwartebroek, Groenewold Adviesbureau voor milieu & natuur, projectnummer 2020-067, gedateerd 11 augustus 2020) de voorkeursgrenswaarde op de zuidwestgevel wordt overschreden tot een waarde van maximaal 52 dB.

Artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder bepaalt dat het vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid slechts plaatsvindt indien geluidsreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Dat de aanvrager geen invloed heeft op de verkeersintensiteit.

Dat het realiseren van een geluidarm wegdek geen optie is (vanuit financieel oogpunt) gelet op de beperkte omvang van het project.

Dat afscherming weliswaar een optie is maar gelet op de noodzakelijke hoogte van minimaal 4,5 meter stedenbouwkundig en landschappelijk ongewenst is.

Dat opschuiven weliswaar een optie is maar dat dit ten koste gaat van de geluidluwe buitenruimte.

Dat de benodigde karakteristieke geluidwering varieert conform de eisen van het Bouwbesluit maar dat met de huidige eisen ten aanzien van isolatie en duurzaamheid (en bij toepassing van mechanische toe- en afvoer) hier vrij eenvoudig aan te voldoen is.

Voor de realisatie van het plan zijn de ontwerpbesluiten (bestemmingsplan en omgevingsvergunning) op grond van de coördinatieregeling doorlopen.

Uit de voorgaande overweging volgt ons besluit;

De procedure is uitgevoerd volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het verzoek gelijktijdig met de ontwerpbesluiten op grond van de coördinatieregeling ter inzage heeft gelegen.

Het verzoek heeft van 8 januari tot en met 18 februari 2021 zes weken ter inzage gelegen.

Er zijn geen reacties ingediend.

### **Besluit**

Gelet op het bepaalde in de Wet geluidhinder en op vorenstaande motivering besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld voor de ontwerpbesluiten op grond van de coördinatieregeling de hogere waarde als volgt vast te stellen:

| Locatie   | Aantal woningen | Voorkeurswaarde | Vastgestelde geluidsbelasting | Geluid afkomstig van |
|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| Damweg 94 | 1               | 48 dB           | 52 dB                         | Damweg               |

Barneveld, 25 maart 2021,  
namens burgemeester en wethouders,

P. Melenhorst  
teamleider Planologie, Bezwaar & Beroep