

Aan RWE Eemshaven Holding II B.V.

4931 NC Geertruidenberg

Datum : 4 juni 2020  
Documentnr. : 2020-048719/23/A.17  
Dossiernummer : K1822  
Behandeld door :   
Telefoonnr. :   
Antwoord op :   
Bijlage : 1 (Advies Commissie voor de m.e.r.)  
Onderwerp : m.e.r.-procedure verhoging aandeel biomassa in de kolencentrale Eemshaven; noodzaak tweede aanvulling MER.

Geachte

In de lopende m.e.r.-procedure voor de verhoging van de bijstook van biomassa in RWE-centrale in de Eemshaven hebben wij de door u bij brief van 20 maart 2020 ingediende aanvulling op het MER ter toetsing voorgelegd aan de Commissie voor de m.e.r.

Op 19 mei j.l. hebben wij het toetsingsadvies van de Commissie ontvangen. De Commissie heeft geconstateerd dat op twee punten nog essentiële informatie ontbreekt in het MER inclusief de aanvulling. U heeft het MER samen met de aanvraag voor een revisievergunning bij ons ingediend. Een positief toetsingsadvies sterkt ons in de behandeling van de aanvraag. Dat advies ontbreekt vooralsnog.

Wij verzoeken u daarom overeenkomstig het advies van 19 mei 2020 een tweede aanvulling op het MER op te stellen. Deze aanvulling dient te gaan over:

1. De mogelijke maatregelen om te voorkomen dat de emissies van zware metalen de vergunde waarden overschrijden en
2. Onderbouwing van de daggemiddelde emissies.

Voor het overige verwijzen wij korthedshalve naar het bijgevoegde toetsingsadvies van de Commissie.

Vooruitlopend op deze brief heeft u op 20 mei 2020 een tweede formele aanvulling op het MER bij ons ingediend. Daarin heeft u globale informatie over de mogelijke mitigerende maatregelen verstrekt. Wij verzoeken u om deze informatie aan te passen. In de paragraaf over de daggemiddelde emissieconcentraties geeft u ook de waarden over de componenten SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> en stof. In de eerste aanvulling belichtte u de componenten HCl, HF, Cd + Tl, overige zware metalen en kwik. Wij constateren op dit punt een discrepantie tussen de eerste en de tweede aanvulling van het MER. Wij verzoeken u de discrepantie toe te lichten of de gegevens aan te vullen. De gevraagde aanvullingen vloeien voort uit uw voornemen de samenstelling van uw brandstof te wijzigen. Dit kan leiden tot andere emissiewaarden. De Commissie verwacht naar aanleiding daarvan dat het MER en aanvullingen concrete informatie bevatten over de aanpassingsmogelijkheden in uw branche, uw installaties en uw bedrijfsvoering ter voorkoming van overschrijdingen van de emissiegrenswaarden.


Wij stellen u bij deze in de gelegenheid uw tweede aanvulling van het MER van 20 mei 2020 aan te vullen op de twee - door de Commissie genoemde - punten en uiterlijk 6 weken na verzending van deze brief, dus uiterlijk 16 juli 2020, bij ons in te dienen. Indien wij de aanvulling niet op deze datum van u hebben ontvangen, zien wij ons

genoodzaakt op grond van art.7.28, derde lid, van de Wet milieubeheer uw aanvraag om een revisievergunning op grond van de Wabo, d.d. 8 november 2018 af te wijzen.

Overeenkomstig hetgeen wij eerder aan u hebben medegedeeld, zullen wij de door u aangevulde tweede aanvulling op het MER wederom ter toetsing voorleggen aan de Commissie voor de m.e.r. Overigens delen wij u mede dat wij intussen doorgaan met de voorbereidingen voor het opstellen van een ontwerpbesluit op de door u ingediende aanvraag om een revisievergunning.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:



, voorzitter.

, secretaris.