



BRANDWEER



Gemeente Breda

Postbus 90156
4800 RH BREDA

Brandweer Midden en West Brabant
Sector Risico- en Crisisbeheersing
District Baronie
Postbus 3208
5003 DE Tilburg

Datum 12 maart 2021
Onze referentie D2021-114182
Uw referentie Z2021-001259
OLO:5876963
Uw brief van 8 maart 2021

Behandeld door [REDACTED]
Telefoonnummer [REDACTED]
E-mail [REDACTED]

Onderwerp PvE Brandmeldinstallatie
Kangoeroestraat 1 4817GA Breda

Geachte heer [REDACTED]

Op 8 maart 2021 ontvingen wij van u onderstaande documenten ter advisering ten behoeve van PvE Brandmeldinstallatie op het adres Kangoeroestraat 1 4817GA Breda

- Programma van Eisen brandmeldinstallatie met kenmerk 1.4817GA.001, datum van opmaak 14 december 2020.

Uw verzoek is bij ons geregistreerd onder zaaknummer VRMWB2021-001286.

Uitgangspunten

De indiening van deze documenten vloeit voort uit de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen met kenmerk 2004/0900/16/01 verleend in 2004.

Toetskader

De in de documenten opgenomen uitgangspunten zijn door ons getoetst aan:

- De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen met het hierboven omschreven kenmerk, datum van verlening en de daarbij bijbehorende bescheiden;
- Bouwbesluit 2012;
- Paragraaf 3.2 'Afgeleide doelstellingen' van het *'Inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB – BMI – OAI – RBI) op basis van afgeleide doelstellingen'* van het CCV, versie 10.0 inclusief erratum en hulpdocumenten.
- NEN 2535 'Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen', uitgave 2017;
- NEN 2575 'Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen', uitgave 2012;

BRANDWEER



Bij de toetsing van de uitgangspunten is door ons tevens gebruik gemaakt van de publicatie(s):

- Infoblad '*Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie - Bouwbesluit 2012*' van de Rijksoverheid;
- '*Handboek brandbeveiligingsinstallaties*' derde druk van Brandweer Nederland;

Onze beoordeling

Wij hebben de uitgangspunten beoordeeld. De uitkomst van de beoordeling is positief.

Ons advies

Wij adviseren u:

- de documenten te koppelen aan de eerder genoemde uitgangspunten;
- de documenten op te nemen in het bijbehorende dossier;
- de betrokkenen hiervan in kennis te stellen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [REDACTED] bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,
Afdelingshoofd Risicobeheersing