

RENVODI:

- Brandmeldcentrale
- Optische rookmelder
- Aspiratierookmelder
- Noodvoeding
- Handbrandmelder
- Akoestische signaalgever
- Flitslicht
- Nevemindicator
- Optische rookmelder met akoestische signaal Slow-whoop
- Multi-sensormelder met akoestische signaal Slow-whoop
- I/O Module
- Strijgstuk
- Zakstuk

[1] Nummer detectiezone

— Detectiezone

R = 48 dB(A) R = db(A) in rust
 A = 76 dB(A) A = db(A) in alarm

Nummering melders: Lus-element-zone



*** FB op installatie tekening vermeld**

van dijnsen
 installatietechniek • beveiliging

1e Controle: Naam: Periode:
 Datum: 12-01-2023

2e Controle: Naam: Periode:
 Datum: 12-01-2023

3e Controle: Naam: Periode:
 Datum:

Combinatie installatie: Naam: Periode:
 Datum:

Revisie

Orderno	Brandmeld-/Ontruiminginstallatie	Datumsel	NGT
Project	Alwei Locatie T 10486	Datum	24-11-2020
	Kongooerstraat 1	Geachtv.	FUS
	4817 GA Breda	Formaat	A1
IFC Bouwvoeding		Schaal	1:100
IFC Constructie		Proj. Nr.	P2060173
IFC Elektrische		Titel	2.08176.001-R1/A
IFC Overige			
Wijziging	A 14-12-2020 NGT	Revisie	
Wijziging	B		
Wijziging	C		

Deze tekening is een ontwerp en mag niet worden aangenomen of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de afzender. Het is niet toegestaan deze te kopiëren of te verspreiden.