Gemeente Breda

Bijlage 4 bij besluit
Z2021-001259-V1 V&L

RENVOOI:

- BMC — Brandmeldcentrale
- R — Optische rookmelder
- ASD — Aspiratierookmelder
- NV — Noodvoeding
- Handbrandmelder
- SW — Akoestische signaalgever 'slow-whoop'
- Flitslicht
- Nevenindicator
- RSW — Optische rookmelder met akoestische signaalg. 'slow-whoop'
- MS — Multi-sensormelder met akoestische signaalg. 'slow-whoop'
- I/O Module
- Stijgstuk
- Zakstuk
- [1] Nummer detectiezone
- Detectiezone
- R = 48 dB(A) — R= db(A) in rust
- A = 76 dB(A) — A= dB(A) in alarm

Nummering melders: Lus-element-zone

*** FB op installatie tekening vermeld**

van dijnsen
installatiewerken ◆ beveiligingen

▶ Heerbaan 100
▶ 4817 NL Breda
▶ Postbus 2243
▶ 4800 CE Breda
▶ [redacted]
▶ Fax:

1e Controle Projecteringsdeskundige Naam: [redacted] Datum: 22-01-2021	Paraaf:
2e Controle Projecteringsdeskundige Naam: [redacted] Datum: 22-01-2021	Paraaf:
Controle Installatie deskundige Naam: Datum:	Paraaf:
Revisie	

Onderwerp	Brandmeld-/Ontruimingsinstallatie Installatietekening 2e Verdieping
Project	Alwel Locatie T 10486 Kangoeroestraat 1 4817 GA Breda

IFC Bouwkundig				
IFC Constructie				
IFC Installatie				
DWG Onderlegger				
Wijziging	A	14-12-2020	NGT	Revisie
Wijziging	B			
Wijziging	C			

Getekend	NGT
Datum	24-11-2020
Gecontr.	FUS
Formaat	A1
Schaal	1:100
Proj. Nr.	P2060173
Tek. Nr.	2.4817GA.001-B1/3

Deze tekening blijft uw eigendom en mag zonder onze schriftelijke toestemming niet gekopieerd of aan derden ter inzage gegeven worden