

From: Geert van Lankveld <G.vanLankveld@waterschaplimburg.nl>
Sent: dinsdag 24 december 2019 14:20:47
To: gemeente_HadM
Cc:
Subject: BP Nieuwe Peeldijk 36, fase 3, America

Geachte heer, mevrouw,

Vissers Plant Innovators wenst het bestaande bouwvlak ter plaatse van Nieuwe Peeldijk 36, America met 5,7 ha uit te bereiden (fase III). Voor de fasen I en II zijn in het verleden (2017 – 2018) reeds ruimtelijke procedures gevolgd. Bij deze fasen is in de waterparagraaf uitgegaan van de uitgangspunten zoals die op dat moment van kracht waren (50 mm berging). Sinds 1 april 2019 is het beleid van het waterschap afgestemd op klimaatverandering. Dit betekent dat het waterschap voor nieuwe verharding een berging eist van 100 mm (regenbui in 24 uur). Dit is dus het dubbele van de in het verleden geldende hoeveelheid. De (duurzame) leegloop mag 2 l/s bedragen. Ik verzoek u de waterparagraaf (voor fase III) op dit onderdeel aan te (laten) passen. Voor zover eerder fasen nog niet zijn uitgevoerd verzoek ik eveneens hiervoor alsnog de nieuwe norm toe te passen. Dit betekent dat de (aanwezige) bergingsvoorziening mogelijk vergroot dient te worden. Ik verzoek u bij eventuele vervolg correspondentie het zaaknummer 2019-Z9699 te vermelden.

Met vriendelijke groet,

Geert van Lankveld
Adviseur vergunningen en plantoetsing
+31 615834756



**waterschap
limburg**

met de omgeving, voor de omgeving



 Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat