



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF
18 februari 2021
UW KENMERK
2020-025317/ olo
5578913
ZAAKNUMMER
2021-003713
DOCUMENTNUMMER
D2021-03-002814
DELFT
2 april 2021

ONDERWERP
Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen.
In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager:
Datum aanvraag: 18 februari 2021
Te wijzigen besluit: 2020-025317/D2021-01-002032
Betreft: Watervergunning Bovenmolenweg 7, Pijnacker (olo 5578913)

De aanvraag voor dit wijzigingsbesluit betreft het aanpassen van de diameter van de beoogde duiker. De nieuw te plaatsen duiker wordt vervangen door een duiker met een inwendige diameter van 1,2m. Deze diametergrootte komt overeen met de breedte van de watergang en kan daardoor worden gezien als een brug. Hierdoor zullen er geen doorstroombeperkingen zijn.

Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Dempnen en graven van maart 2019;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

In deze situatie kan de duiker door het gebruik van de grote diameter als brug (toogbrug) worden gezien en als zodanig worden beoordeeld. Daar er geen demping plaatsvindt vanwege het van oever tot oever reiken van de constructie hoeft er ook geen compensatie van oppervlaktewater plaats te vinden.

Uit de toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning 2020-025317/D2021-01-002032 d.d. 22 januari 2021 als volgt te wijzigen:

1. Onderdeel a van het besluit wordt vervangen door: onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen voor het deels in en over de secundaire watergang (POL20202520), gelegen ter hoogte van de Bovenmolenweg 7 te Pijnacker, aanleggen en hebben van een duiker met een inwendige diameter van 1200mm.
2. Onderdeel b van het besluit wordt vervangen door: het volgende document deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken: email van 18 februari 2021 11:19 met maatvoering en foto's van locatie.
3. Voorschrift 4.2.2 Graven en dempen in hoofdstuk 4 is deels niet meer van toepassing. Lid 1, 2 en 4 worden verwijderd. Lid 3 wordt aangepast in er mag geen demping plaatsvinden. Lid 9 wordt toegevoegd waarbij bestaande uitstroomopeningen en/of lozingspunten van naburige percelen gehandhaafd dienen te blijven.
4. Het volgende voorschrift wordt aangepast in hoofdstuk 4: voorschrift 4.2.3 lid 2, De duiker in de dam (hier te beoordelen als brug) moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 8,3m
Inwendige doorsnede	Minimaal 1,2m
Schouwpeil	NAP -5,5m
Hoogte binnenonderkant	Door de diameter zal deze in de slootbodem komen te liggen. Hoogte binnenonderkant maximaal NAP -6,1m
Minimale vrije doorstroomhoogte/hoogte binnen bovenkant	In verband met het kunnen opvangen van de maximale peilstijging moet deze een minimale hoogte hebben van 0,6m (minimaal NAP -4,9m)
Inspectieputten	nvt

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering



B.M. van Egmond