

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 7 april 2021

Zaaknummer: Z-2132014/21097106

Het dagelijks bestuur heeft op 25 maart 2021 een aanvraag van u ontvangen voor het wijzigen van de aan u verleende vergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater d.d. 6 augustus 2020 (Z-2028528/2087007). Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De wijzigingsaanvraag betreft het onttrekken en lozen van grondwater voor de verbouwing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Vriezenveen. De werkzaamheden vinden plaats op kadastrale percelen gemeente Vriezenveen, sectie K, nummers 917 en 955.

De wijziging wordt aangevraagd om de volgende redenen:

- Op basis van het bij de oorspronkelijke aanvraag gevoegde bemalingsadvies is vergunning verleend voor het onttrekken op een diepte van maximaal 8 meter beneden maaiveld door middel van drains of vacuümbemaling. Met deze wijziging wordt gevraagd om het onttrekken op een diepte van maximaal 15 meter door middel van deepwells.
- Op basis van de oorspronkelijk aanvraag is vergunning verleend tot 31 december 2022. Uit een nieuwe aangeleverde planning van de aannemer blijkt dat de werkzaamheden langer duren. Er wordt nu een verlenging tot uiterlijk 1 april 2023 gevraagd.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur waterschap Vechtstromen en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om de op 6 augustus 2020 verleende vergunning met kenmerk Z-2028528/2087007 als volgt te wijzigen:

- A. De in het besluit genoemde einddatum wordt aangepast naar 1 april 2023.
- B. In voorschrift 1 wordt in het eerste lid de tekst als volgt aangepast:
Het grondwater mag worden onttrokken door middel van drains, vacuümbemaling of deepwells op een diepte van maximaal 15 meter beneden maaiveld.
- C. Het volgende voorschrift wordt aan de vergunning toegevoegd:

Voorschrift 5a. (monitoring chloride en afwijkingen)

1. De vergunninghouder plaats ten behoeve van het waarnemen van verplaatsing van het zoet/zout grensvlak een waarnemingsfilter voor het waarnemen van chloride gehalten in het grondwater.
2. Het waarnemingsfilter dient zodanig te zijn geplaatst dat verschuiving van het chloridegehalte tijdig kan worden waargenomen.
3. De locatie en diepte van het waarnemingsfilter worden vastgelegd in het monitoringsplan zoals vermeld in voorschrift 7.
4. Voorafgaande aan de onttrekking moet de vergunninghouder ter vaststelling van een o-situatie een monster nemen uit het waarnemingsfilter. Tijdens de grondwateronttrekking moet de vergunninghouder wekelijks monsters nemen uit het waarnemingsfilter.
5. Ter vaststelling van de verplaatsing wordt het gehalte aan chloride gemeten in de verzamelde monsters.

6. De in het vierde en vijfde lid genoemde monsternamen en meting van het chloride gehalte dient te worden uitgevoerd volgens bijlage 2 bij deze vergunning.
7. Vergunninghouder meldt significante afwijkingen van de waargenomen chloridegehalten ten opzichte van de waargenomen 0-situatie zo spoedig mogelijk bij het dagelijks bestuur.
8. Indien uit de waarnemingen blijkt dat de effecten ontoelaatbaar zijn neemt de vergunninghouder op aangeven van het dagelijks bestuur maatregelen om de effecten te voorkomen of te verminderen.
9. De waarnemingen en maatregelen worden schriftelijk vastgelegd in het logboek zoals vermeld in voorschrift 8.

D. De rest van vergunning van 6 augustus 2020 met kenmerk Z-2028528/2087007 blijft onveranderd van kracht.

Overwegingen

Effecten in de omgeving

De berekende verlagingen en verplaatsingen van het grondwater kunnen gevolgen hebben voor andere, bij het grondwater betrokken belangen. Uit een door Ortageo namens vergunninghouder uitgevoerde aanvullende onderzoek zoals vastgelegd in de bij de aanvraag gevoegde memo d.d. 23 maart 2021 blijkt dat het beïnvloedingsgebied slechts beperkt wijzigt ten opzichte van het oorspronkelijk berekende beïnvloedingsgebied. Wijzigingen zijn met name zichtbaar in noordoostelijke en oostelijke richting. Daar neemt het beïnvloedingsgebied toe. Om goed waar te kunnen nemen wat de effecten zijn wordt aan de noordoostkant een aantal peilfilters nabij de bebouwing geplaatst. Daarnaast wordt een extra peilfilter geplaatst nabij de N36. Verder blijkt uit het aanvullende onderzoek dat het zoet/zout grensvlak mogelijk wordt beïnvloed. Vermengen van zoetwater met brak/zoutwater moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Om vermenging te kunnen waarnemen wordt een extra waarnemingsfilter voor het meten van chloridegehalten geplaatst. Mocht uit de waarnemingen blijken dat er ontoelaatbare effecten zijn dan moet de vergunninghouder in overleg met het bevoegd gezag maatregelen nemen om deze effecten te voorkomen of als dit niet kan zoveel mogelijk te beperken.

CONCLUSIE

Uit de belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en andere belanghebbenden voldoende wordt gewaarborgd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen/wijzigen van de gevraagde vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage 2: Analysemethoden

De in deze vergunning genoemde bemonstering, conservering en analyses moeten worden uitgevoerd conform de onderstaande methoden.

Parameter	Normnummer
Afvalwaterbemonstering	NEN 6600-1
Chloride	NEN-EN-ISO 15682

Vervanging van of wijziging in een normblad

Een vervanging van, of een wijziging in een normblad wordt automatisch van kracht, zes weken nadat de wijziging door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) op de gebruikelijke wijze is gepubliceerd.