

DATUM 7 april 2021
UW BRIEF VAN 23 december 2020
UW KENMERK 154774.001
ONS KENMERK PB2021-965208
INGEKOMEN NR. PB2020-052774
ONDERWERP Water- en wegenvergunning

CONTACTPERSOON C. van Loenen
DOORKIESNUMMER 088 974 3400
E-MAILADRES vergunningen@wshd.nl
AANTAL BIJLAGEN 1
OLONUMMER 5699945
DOSSIERNUMMER VTH2020-7292



Eurofiber Nederland B.V.
T.a.v. De heer K. Schaap
Molenstraat 60
2471 AB ZWAMMERDAM

Geachte heer/mevrouw,

Op 23 december 2020 hebben wij van Visma Roxit B.V. namens u een aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het verwijderen en leggen van kabels langs de Langeweg te Nieuwe-Tonge in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Ons besluit

Wij hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning met nummer VTH2020-7292 treft u als bijlage aan.

Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u rekening moet houden kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Leges

Aan het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn geen leges verbonden.

Opmerkingen


1. Mogelijk heeft u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten.
2. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
3. De in de vergunning omschreven activiteiten vinden geheel of gedeeltelijk plaats op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van ons eigendom mogelijk een privaatrechtelijke overeenstemming nodig. Wij wijzen u erop dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nadere voorwaarden kunnen worden gesteld. Zonder deze overeenstemming is de uitvoering van de vergunde activiteiten geheel voor eigen risico. U kunt hiervoor een aanvraag doen via aanvraagformulier grondzaken op onze website, www.wshd.nl/grond-kopen-huren-pachten.
4. Voordat u met de graafwerkzaamheden start adviseren wij u zich op de hoogte te stellen van eventueel aanwezige kabels en leidingen ter plaatse van de activiteiten.
5. Wanneer u tijdelijke verkeersmaatregelen moet treffen heeft u toestemming nodig van het waterschap. Het formulier hiervoor kunt u downloaden op onze website, <http://www.wshd.nl>.
6. Voor eventuele grondwateronttrekkingen moet apart een melding worden gedaan of vergunning worden aangevraagd bij het waterschap.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning het dossiernummer te vermelden.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,



E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Afschrift aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee,
info@goeree-overflakkee.nl;
- b. Visma Roxit B.V.: communicatie@wowportaal.nl.





Water- en wegenvergunning nummer VTH2020-7292

Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 23 december 2020 een aanvraag ontvangen van Visma Roxit B.V. namens Eurofiber Nederland B.V. om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van waterschap Hollandse Delta, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2 en 4.3 van de Keur van waterschap Hollandse Delta aan Eurofiber Nederland B.V., Molenstraat 60, 2471 AB Zwammerdam, of diens rechtverkrijgende(n) te verlenen voor het verwijderen en leggen van kabels langs de Langeweg te Nieuwe-Tonge in de gemeente Goeree-Overflakkee;

1. de vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit 1 voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt;
2. de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit 1;
3. de volgende tekening(en) deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 - Tekening Molendijk Nieuwe-Tonge, projectnummer 154774.001, blad 1 van 2, versie V02, datum 18-01-2020;
 - Tekening Molendijk Nieuwe-Tonge, projectnummer 154774.001, blad 2 van 2, versie V02, datum 18-01-2020;
4. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 7 april 2021

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

P. Schakel
hoofd afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving



Voorschriften

Ten aanzien van aanvang en voltooiing van de activiteiten

1. De aanvang van de activiteiten moet ten minste één week van tevoren worden gemeld bij het waterschapsloket. Tevens moet u een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden doorgeven. Het waterschapsloket is bereikbaar op telefoonnummer 0900 2005005 (lokaal tarief) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Als ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan, moet dit ten minste één week van tevoren schriftelijk worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam en de weg, als gevolg van de uitvoering van de activiteiten, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de activiteiten voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

4. Tijdens de uitvoering van de activiteiten moet een exemplaar van deze vergunning met bijbehorende bijlagen op de uitvoeringslocatie aanwezig zijn.
5. De activiteiten moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
6. Tijdens de uitvoering moeten op eerste aanwijzing van het waterschap in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de lokale waterhuishouding en de verkeersveiligheid te waarborgen.
7. Alle voor de uitvoering van de activiteiten in, langs of over het oppervlaktewaterlichaam en de weg te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van het waterschap en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van de activiteiten waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
8. De lokale waterhuishouding en de verkeersveiligheid mag tijdens de uitvoering van de werken niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
9. Na uitvoering van de activiteiten moet binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel digitaal aan het waterschap worden toegezonden.

Ten aanzien van grondroeringen

10. Grondroeringen moeten tot het strikt noodzakelijke worden beperkt. Eventuele nazakkingen of zettingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde activiteiten, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
11. Het is verboden (met uitzondering van de vergunde activiteiten) iets van het oppervlaktewaterlichaam of weg te ontgraven.
12. Grondroeringen moeten op een zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de gemaakte taluds niet kunnen afschuiven.

Ten aanzien van bereikbaarheid

13. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde activiteiten moeten van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken en de obstakelvrije zone langs de wegen bereikbaar en berijdbaar zijn en blijven voor onderhoudsmaterieel.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van kabels en leidingen

14. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf en in één werkgang worden gelegd.
15. Niet meer in gebruik zijnde kabels moeten, inclusief alle bijbehorende voorzieningen verwijderd worden uit het oppervlaktewaterlichaam en de weg.
16. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de onderkant van de kabels.
17. In oppervlaktewaterlichamen aan te brengen markeringen voor de kabels moeten in overleg met het waterschap worden geplaatst.

Ten aanzien van kabels en leidingen in en nabij oppervlaktewaterlichamen

18. De sleuf voor het leggen van de kabels in paralleligging aan het oppervlaktewaterlichaam moet ten minste 0,50 m uit de insteek worden gegraven.
19. De kabels moeten onder de taluds en de slootbodem een dekking hebben van minimaal 1,50 m bij hoofdwatgangen en minimaal 1,00 m bij alle andere oppervlaktewaterlichamen.

Duikerkruisingen

20. Kruisingen van duiker moeten zodanig worden uitgevoerd, dat de afstand tussen de kabels en de bovenkant van de duiker minimaal 0,30 m bedraagt.
21. Als de gronddekking onvoldoende is om de kabels boven de duiker te leggen, moeten deze onder de duiker worden gelegd.
22. De kabels moeten onder de duiker een dekking hebben van minimaal 1,50 m ten opzichte van het leggerprofiel van de aansluitende oppervlaktewaterlichaam.

Ten aanzien van kabels en leidingen in en nabij wegen

23. De kruising van verharding moet sleufloos worden uitgevoerd op een diepte van ten minste 1,25 m onder de bovenzijde van de wegverharding, zodanig dat geen schade kan ontstaan aan het wegdek en de naastgelegen bermen, trottoirs of fietspaden.
24. De kabels moeten wegverhardingen haaks kruisen.
25. Het start- en ontvangstgat ten behoeve van het maken van de persing of boring moet ten minste 1,00 m uit de aanliggende kant van de wegverharding worden gegraven.
26. Pers- of boorgaten mogen geen grotere doorsnede verkrijgen dan de uitwendige doorsnede van de door te persen buizen.
27. Langs wegen mag de ontgraven grond niet op de wegverharding of de bermen binnen 1,00 m uit de kant van de wegverharding worden opgeslagen.

Ten aanzien van afwerking

28. Als gevolg van de activiteiten mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de activiteiten, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
29. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding moet in de oorspronkelijke staat hersteld worden.



30. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de activiteiten waarvoor vergunning is verleend, moeten direct na voltooiing van de activiteiten worden verwijderd.
31. De vergunninghouder is tijdens en na afloop van de activiteiten verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg en het bijbehorende wegmeubilair.

Ten aanzien van verkeersveiligheid

32. Het werkterrein, en het hierop geplaatste materiaal en materieel, mag geen gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvrager wil nieuwe telecomkabels leggen en bestaande kabels verwijderen langs de Langeweg te Nieuwe-Tonge in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het leggen van kabels in en nabij watergangen en een weg.

De activiteiten vinden plaats in en nabij oppervlaktewaterlichamen H21333 en H93485. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn hoofdwatervgangen volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De activiteiten vinden plaats in en nabij oppervlaktewaterlichamen W07695, W44766, W09279, W32420. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn wegsloten volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De activiteiten vinden plaats in en nabij oppervlaktewaterlichamen T25708 en T27702. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn overige watergangen volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De activiteiten vinden plaats in en nabij de Oudelandsedijk, die als erftoegangsweg type II in beheer en onderhoud is bij waterschap Hollandse Delta.

Voor de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage 1.

Procedure

De aanvraag is op 23 december 2020 bij het omgevingsloket ingediend en bij het waterschap geregistreerd onder nummer PB2020-052774.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier;
- Machtiging, ongenummerd, datum 22-11-2018;
- Uittreksel KvK, ongenummerd, 13-10-2011;
- Tekening Molendijk Nieuwe-Tonge, projectnummer 154774.001, blad 1 van 2, versie V01, datum 23-12-2020;
- Tekening Molendijk Nieuwe-Tonge, projectnummer 154774.001, blad 2 van 2, versie V01, datum 23-12-2020;
- Brief OPTA, kenmerk OPTA/NER/2004/940390, datum 21 oktober 2004;
- Aanvraag WOWportaal, kenmerk 277352, datum 23-12-2020.

De volgende aanvulling op de aanvraag is op 20 januari 2021 ontvangen en geregistreerd onder kenmerk PB2021-053846:

- Tekening Molendijk Nieuwe-Tonge, projectnummer 154774.001, blad 1 van 2, versie V02, datum 18-01-2020;
- Tekening Molendijk Nieuwe-Tonge, projectnummer 154774.001, blad 2 van 2, versie V02, datum 18-01-2020;

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur van waterschap Hollandse Delta. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. Dit is uitgewerkt in aanvullende regelgeving, water-, wegen- en beheersplannen en beleidsregels.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Overwegingen watersysteembeheer

Oppervlaktewaterlichaam

Constructie en uitvoering

In verband met de reconstructie van de N215 worden er kabels verwijderd en nieuwe kabels gelegd. In totaal worden 970 meter kabels gelegd en 921 meter verwijderd. Hiervan wordt circa 530 meter in en nabij watergangen en wegen verwijderd of gelegd.

Effecten op bergingscapaciteit, doorstroming en peilregime

De werkzaamheden betreffen het leggen en verwijderen van kabels nabij oppervlaktewaterlichamen. Het leggen en verwijderen van de kabels heeft geen effect op bergingscapaciteit, doorstroming en peilregime van de watergang.

Effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

Tijdens de uitvoeringsperiode kan hinder optreden op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud. De werkzaamheden betreffen het leggen en verwijderen van kabels en hebben daarom na het gereedkomen geen effect op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud.

Effecten op de waterkwaliteit en de ecologie

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kan er tijdelijk een negatief effect optreden op de waterkwaliteit en de ecologie. Na gereedkomen van de werkzaamheden zijn er geen negatieve effecten te verwachten op de waterkwaliteit en ecologie.

Overwegingen wegbeheer

Constructie en uitvoering

De Oudelandsedijk is als erftoegangsweg type II in beheer van waterschap Hollandse Delta. De kabels kruisen deze weg waarbij de wegverharding moet worden gekruist met een sleufloze methode.

Effecten op de verkeersveiligheid

Het uitvoeren van de werkzaamheden kan tijdelijk een negatief effect op de verkeersveiligheid optreden. Na realisatie van de werkzaamheden zullen de werken geen effecten hebben, aangezien de werken geheel ondergronds worden aangebracht.

Effecten op de berijdbaarheid en de weginrichting

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kan een tijdelijk negatief effect optreden op de berijdbaarheid en de weginrichting. De werken worden geheel ondergronds aangebracht en zullen na realisatie niet van negatieve invloed wordt geacht op de berijdbaarheid en de weginrichting.

Effecten op de bereikbaarheid en mobiliteit

De Oudelandsedijk is een erftoegangsweg type II welke in beheer is bij waterschap Hollandse Delta. Na uitvoering van de werkzaamheden blijft de verkeersafwikkeling op deze wegen gelijk. Er zijn dan ook geen nadelige effecten op de bereikbaarheid en mobiliteit te verwachten.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het water- en wegbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Dijkgraaf en heemraden wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van een spoedeisend belang op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of waterschap Hollandse Delta ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als het vergunningplichtige werk in andere handen overgaat – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden gemeld bij dijkgraaf en heemraden waterschap Hollandse Delta. De melding moet worden gedaan binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden.
4. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.




BIJLAGE 1 Locatie



waterschap
Hollandse
Delta

Overzichtsfoto locatie werkzaamheden:



Detailafbeelding locatie werkzaamheden (rode lijn: leggen kabels, paarse lijn: verwijderen kabels):





waterschap
**Hollandse
Delta**

