



Stedin Netbeheer B.V.
T.a.v. mevrouw ACAG Diependaal-van Rijsbergen
Blaak 8
3011 TA Rotterdam

Datum
8 april 2021

Behandelaar
M. Koote
melvin.koote@waternet.nl

Telefoonnummer
06-20811475

Uw kenmerk
PD004927

OLO-nummer
5937129

Ons zaaknummer
WN2021-002374

Onderwerp
Maatwerkbesluit

Beste mevrouw Diependaal-van Rijsbergen,

Op 23 maart 2021 ontving Waternet een vergunningaanvraag van Stedin Netbeheer B.V., Blaak 8, 3011 TA Rotterdam, voor het aanleggen van een middenspanningskabel, ter hoogte van Waverdijk 5 in Waverveen.

Wij behandelen aanvragen namens het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Wij hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2021-002374.

Beoordeling aanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Voor het leggen van (doorgaande) kabels in en nabij waterkeringen gelden in principe de regels zoals genoemd in artikel 2.9, lid 3 a van het Keurbesluit AGV 2019. De door u aangevraagde activiteiten passen echter niet volledig binnen die regels. De reden hiervoor is dat het aanleggen van middenspanningskabels standaard niet toegestaan is. AGV kan de activiteiten alsnog toestaan met een maatwerkbesluit en bijbehorende voorschriften, mits de activiteiten geen nadelige gevolgen hebben voor de goede staat en werking van het watersysteem. In dit geval maken we van die mogelijkheid gebruik.

Maatwerkbesluit

Op grond van artikel 2.42 van de Keur AGV 2019 besluiten wij dat:

In afwijking van de regels van artikel 2.9, lid 3 a van het Keurbesluit AGV 2019 geldt:

- Voorschrift 5, 11 en 13 komen te vervallen.
- Van voorschrift 10 komt het gedeelte te vervallen dat de sleuf elke werkdag moet worden opgevuld.

In aanvulling op de regels in artikel 2.9, lid 3 a van het Keurbesluit AGV 2019 geldt:

- De start van de activiteiten moet minimaal 5 werkdagen van tevoren worden gemeld bij de toezichthouder. Dit kan met een e-mail naar handhaving@waternet.nl met vermelding van zaaknummer **WN2021-002374**. De beëindiging van de activiteiten moet binnen 2 dagen na afloop worden gemeld.
- De kabel en mantelbuizen moeten door middel van een open ontgraving worden aangelegd.
- De sleuf mag maximaal vijf aaneengesloten dagen open liggen.
- Bij langdurige regenval of verwachte vorst moet de sleuf onmiddellijk worden gedicht.
- Direct na het leggen van de kabel moeten de mantelbuizen waterdicht worden afgesloten.

Onderdelen van het maatwerkbesluit

De volgende tekening maakt deel uit van dit maatwerkbesluit:

DMS2021-0011801 tekening van het kabeltracé, datum 9-3-2021

Datum

8 april 2021

Zaaknummer

WN2021-002374

Pagina

2 van 3

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de oogmerken van de Keur AGV 2019 en de doelstellingen van het waterbeheer is het volgende overwogen:

De middenspanningskabel wordt aangelegd ten behoeve van Gemaal Winkel en heeft dus een belangrijke functie. Wegens mogelijke stabiliteitsproblemen voor de waterkering is het onwenselijk dat de kabel wordt aangelegd middels een gestuurde boring. Een aanleg door het bos (langs nummer 25) is eveneens geen optie door de aanwezige bomen aldaar. Hierdoor is een aanleg langs de Waverdijk de beste optie. Omdat de kabel aan de zuidzijde van de weg wordt aangelegd en de waterkering in de praktijk op die locatie vlak is, ontstaat er geen direct gevaar als de sleuf maximaal een werkweek open ligt. Doordat de kabel de waterkering niet kruist en doordat de kabel wordt aangelegd door middel van open ontgravingen ontstaat er bovendien geen risico voor de stabiliteit van de waterkering. Om kwelstromen langs de waterkering te voorkomen, moeten de mantelbuizen waterdicht worden afgesloten. Hiermee ontstaat er geen probleem voor de waterveiligheid.

Handhaving

Voor het leggen kabels blijven alle overige voorschriften van artikel 2.9, lid 3 a uit het [Keurbesluit AGV 2019](#) onverminderd van toepassing. Voor het verwijderen van kabels gelden de regels uit artikel 2.9, lid 4 uit het [Keurbesluit AGV 2019](#).

U vindt dit besluit op www.agv.nl/keur

Onze toezichthouders kunnen controleren of u zich houdt aan de regels.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met M. Koote, bereikbaar onder telefoonnummer 06-20811475.

Als u het zaaknummer WN2021-002374 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J.A. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente De Ronde Venen over dit besluit.

Per e-mail is een afschrift gestuurd naar Van Vulpen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat het maatwerkbesluit bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen het maatwerkbesluit (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van dit maatwerkbesluit) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

Het maatwerkbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Toestemming andere overheden

Het is mogelijk, dat u voor de activiteiten ook toestemming nodig hebt van andere overheden. Denk aan een omgevingsvergunning op grond van de Wabo van de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden. Informeer uzelf tijdig; in elk geval voordat u met de werkzaamheden begint.

Datum

8 april 2021

Zaaknummer

WN2021-002374

Pagina

3 van 3