


Overzicht ventilatiedebiet per verkeersruimte						
Project	Daniel den Hoed te Rotterdam					
Projectnummer	1150					
Onderwerp	Benodigde ventilatie verkeersruimten - Blok 013					
Datum	15 januari 2021					
		Oppervlakte in m²				Totaal
Aandui- ding		Gemeenschappelijke verkeersruimte	Totaal m ²	debiet 0,5 l/s per m ² <i>0,5 l/s</i>	Gewenst ventilatie- debiet in l/s	Gewenst ventilatie- debiet in m ³ /h
Gebouw 013			48,1		24,1	85
BG		11,4				
001		12,9				
002		12,9				
003		10,9				