


Overzicht ventilatiedebiet per verkeersruimte						
Project	Daniel den Hoed te Rotterdam					
Projectnummer	1150					
Onderwerp	Benodigde ventilatie verkeersruimten - Blok 012					
Datum	15 januari 2021					
		Oppervlakte in m²			Totaal	
Aandui- ding		Gemeenschappelijke verkeersruimte	Totaal m ²	debiet 0,5 l/s per m ² <i>0,5 l/s</i>	Gewenst ventilatie- debiet in l/s	Gewenst ventilatie- debiet in m ³ /h
Gebouw 012, opstelplaats scootmobiels			14,9		7,5	25
BG		14,9				
Gebouw 012			57,3		28,7	105
BG		17,9				
001		16,6				
002		16,6				
003		6,2				