

HORI Raadgevend Ingenieursbureau b.v.

Document nr. **1150-01 aanvraag omgevingsvergunning**

Project : Het zuid Kopgebouw te Rotterdam
Projectnummer : 1150-kopgebouw
Onderwerp : Ventilatieberekening
Datum : 29 juli 2020
Opgesteld door [REDACTED]

Ventilatielucht appartementen

Voor **Het Zuid Kopgebouw** wordt de ventilatie per appartement gerealiseerd middels ventilatiesysteem D.

De toevoer resp. afblaas van ventilatielucht zal via een gecombineerde dakkap plaatsvinden met een toevoerkanaal en gevelroosters.

Zie bijlage 1 : Tabel Overzicht Ventilatie-debiet per appartement dd. 20-07-2019:

Ventilatielucht parkeergarage.

De parkeergarage wordt geventileerd volgens NEN 2443 : 2013 § 7.4.3.

Volgens Het Bouwbesluit is branddetectie conform NEN 2535 en een ontruimingsinstallatie conform NEN 2575.