Aanbrengen tijdelijke verbinding tussen bestaande 200HPE en nieuwe leiding middels 63PE tussen eindkap en 1"aanboring t.b.v. spuien en bemonsteren. Na inhakken en doorverbinden tijdelijke aansluiting verwijderen.

X=121272.36
Y=478649.13

X=121270.18
Y=478648.98

X=121252.97
Y=478636.52

X=121236.11
Y=478626.32

X=121224.59
Y=478614.16

X=121216.56
Y=478603.51

X=121212.84
Y=478586.59

X=121214.68
Y=478556.71

X=121190.32
Y=478552.42

Overkluizing t.b.v. het kruisen van de nieuwe Polderweg.

X=121186.03
Y=478542.85

X=121182.14
Y=478525.40

X=121180.50
Y=478512.73

OBK spuikraan aanbrengen. Na goedkeuring wegnemen en doorverbinden.

X=121183.87
Y=478502.60

Achterdijk

Rondehoep West

100GN

110PVC

160PVC_MB

63PE

200HPE

67

WIJZ.	D.D.	OMSCHRIJVING	GET.	GEC.	WIJZ.	D.D.	OMSCHRIJVING	GET.	GEC.
-					-				
-					-				
-					-				
-					-				
-					-				
-					-				

Getekend: H.Hoogenwerf	Par.	Datum: 06-04-2021	Projectleider: H. Treur	Par.	Gecontroleerd: J.R. Postma	Par.	Status tekening: Definitief
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam		Project nummer: 01.2592	Formaat: A0	Schaal: 1:200	Datum uitgifte		Tekeningnummer: 2021-104929	Bladnr. 1/1

Rondehoep West te Ouderkerk aan den Amstel.
Plan voor het vervangen van 110PVC voor een 100GN drinkwaterleiding.
I.v.m. verbreding Rijksweg A9.

Drinkwater

Bezoekadres:

waternet
waterschap amstel gooi en vecht
gemeente amsterdam

Waternet Drinkwater	bestaande leiding
overige waterleiding	te leggen leiding
NUON elektra	te leggen dienstleiding
NUON gas	te vervullen leiding
KPN	overgang (kaliber/materiaal)
UPC kabel-tv	afsluiter
Waternet-Afvalwater	dienstkraan
chemie-, olieleiding	luchtkraan
NUON Warmte	ondergrondse brandkraan
	bovengrondse brandkraan

Printdatum: $PRINTDATE$

2021-104929-001.dgn