

## Tankcertificaat

BRL-K796/02

Bovengrondse horizontale cilindrische stalen tanks tot 150 m<sup>3</sup> voor de drukloze opslag van vloeistoffen

### Opdrachtgever

Plus Equipment  
Frontstraat 1K  
5405 AK Uden

### Fabrikant/leverancier

Steenbergen Produktietechniek B.V.  
Staalwijk 63  
8251 JP DRONTEN  
Tel: 0321-319999  
Fax: 0321-319988  
Email: info@steenbergen.com

### Registratienummer

100901927

### Registratiedatum

17-09-2010

### Tanknummer:

SPT-201011848-3-K3

### Conform:

Toepassingsgebied II

### Tankgegevens

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Bouwjaar                | 2010           |
| Inhoud (l)              | 3000           |
| Compartmenten (l)       | nvt            |
| Lengte (mm)             | 2720           |
| Diameter (mm)           | 1275           |
| Leeg gewicht (kg)       | 700            |
| Wand                    | Dubbel         |
| Materiaal               | Staal          |
| Uitwendige coating (C3) | aflak ral 5011 |
| Inwendige coating       | nvt            |
| Klasse                  | nvt            |
| Type lekdetectie        | vloeistof      |
| SG Max.                 | 1.x kg/l       |

\* Voldoet minimaal aan omgevingsconditie C3 conform ISO 12944-2

### Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden door bovengenoemde fabrikant uitgevoerde producten geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K796/02.

### Verklaring van de fabrikant/leverancier

De fabrikant verklaart dat de fabricagewerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K796/02.

### Algemeen

Naast het tankcertificaat moet een installatiecertificaat worden afgegeven om een tankinstallatie aan de wet- en regelgeving te laten voldoen.

#### Verklaring toepassingsgebieden:

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| I   | : conform EN12285-2:2005 en BRL K796/02 §3.1 |
| II  | : conform BRL K796/02 §4.1                   |
| III | : conform BRL K796/02 §5.1                   |
| IV  | : conform BRL K796/02 §6.1                   |

### Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het tankcertificaat controleren of:

- Het serienummer op de tank overeenkomt met dit certificaat.
- De tank geen zichtbare transportschade heeft opgelopen.

Indien op grond van bovenstaande of andere redenen de tank niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De leverancier van de tank.
2. Kiwa Nederland B.V.

Validatiedatum 17-09-2010



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273  
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk  
Telefoon 070 41 44 400  
Telefax 070 41 44 420  
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:  
Bevoegd gezag, eigenaar, fabrikant, Kiwa.

Registratienummer 100901927

## Installatiecertificaat

BRL-K903/08

### Registratienummer

161200190

### Opdrachtgever

Plus Equipment  
Frontstraat 1K  
5405AK UDEN

### Installateur

Van den Hoek Installatietechniek B.V.  
Melkrijder 15 a  
3861 SG NIJKERK GLD  
Tel: 033-2453393  
Fax: 033-2464874  
Email: info@tank-installatie.nl

### Plaats van inrichting

Krommenhoek  
Linschotenstraat 21  
3044 AV ROTTERDAM

### Uitvoerder

Massink, R.

### Validatie

Schadee, R.

### Datum uitvoering

06-12-16

### Opleverdatum

07-12-2016

### Hoofdgebied: D

| Tank nr | Producent   | Tanknummer | Inhoud<br>in M3 | Product<br>handelsnaam | Product<br>WMS/CLP categorie | Herkeur<br>jaar |
|---------|-------------|------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1       | Steenbergen | 201011848  | 3               | Diesel                 | Brandbaar                    | 2010            |

### Opmerkingen:

### Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het installatiecertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de installatie of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De installateur;
2. Kiwa Nederland B.V.

#### Algemeen

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien:

Naast het installatiecertificaat ook een Tankconformiteitsbewijs is afgegeven.

Aanpassingen en/of wijzigingen aan de tankinstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op basis van de BRL-K903.

Dit certificaat vervalt indien niet aan bovenstaande wordt voldaan.



### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273  
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk  
Telefoon 088 998 44 00  
Internet www.kiwa.nl

## Installatiecertificaat

BRL-K903/08

### Registratienummer

161200190

### Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Reden van afgifte                | : Nieuwbouw                           |
| Tanksituatie                     | : Bovengronds                         |
| Tankmateriaal                    | : Staal                               |
| Tankwand                         | : Dubbelwandig                        |
| Inwendige coating / liner (tank) | : Nee                                 |
| Uitwendige bescherming (tank)    | : Verfsysteem (bovengronds):          |
| Leidingsituatie                  | : Bovengronds                         |
| Leidingmateriaal                 | : Staal                               |
| Leidingverbindingen              | : Fit- en schroefverbindingen         |
| Leidingwand                      | : Enkelwandig                         |
| Leidingbescherming               | : Gegalvaniseerd                      |
| Persleidingen                    | : Nee                                 |
| Mantelbuis                       | : n.v.t.                              |
| Antihevelklep                    | : Ja, van der Ziel: 00460             |
| Vulpuntbak                       | : Ja, Steenbergen                     |
| Overvulbeveiliging               | : Volgens BRL-K 636: Spillstop: 11032 |
| Tankbak                          | : n.v.t.                              |
| Lekdetectiesysteem               | : Ja, volgens BRL-K796                |
| Lekdetectiemedium                | : Vloeistof                           |
| Niveau meetsysteem               | : n.v.t.                              |
| Afwijkingen (RI&E)               | : n.v.t.                              |
| Verklaring ontwerpbeoordeling    | : n.v.t.                              |

### Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, wordt de door bovengenoemde installateur geïnstalleerde installatie geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K903/08.

### Verklaring van de installateur

De installateur verklaart dat de installatiewerkzaamheden en controles zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K903/08.

### Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het installatiecertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de installatie of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De installateur;
2. Kiwa Nederland B.V.

#### Algemeen

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien:

Naast het installatiecertificaat ook een Tankconformiteitsbewijs is afgegeven.

Aanpassingen en/of wijzigingen aan de tankinstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op basis van de BRL-K903.

Dit certificaat vervalt indien niet aan bovenstaande wordt voldaan.



### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273  
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk  
Telefoon 088 998 44 00  
Internet [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)