

Bezoekadres: Wilhelminakade 179
3072 AP ROTTERDAM
Postadres: Postbus 6575
3002 AN ROTTERDAM

Website: www.rotterdam.nl
E-mail: bwt-vergunningen@rotterdam.nl


Afdeling: Bouw- en Woningtoezicht

Ons kenmerk: 4445507/ OMV.19.06.00031

Betreft: besluit aanvraag
omgevingsvergunning
Datum: 4 januari 2021

Definitieve Omgevingsvergunning

Aan HIG Ontwikkeling B.V.



Geachte 

Op 3 juni 2019 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor de activiteiten 'Bouwen' en 'Uitrit aanleggen of veranderen' op de kadastrale locatie KLG00 K perceel 879 en deels van de percelen 2749 en 2255 (nabij Palladiostraat 1) te Rotterdam. Het betreft het realiseren van 96 appartementen.

Omdat het project in strijd is met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan moet uw aanvraag op grond van artikel 2.10, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tevens worden aangemerkt als een verzoek om omgevingsvergunning voor de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.

Wij verlenen u de aangevraagde omgevingsvergunning. Dit besluit wordt hierna inhoudelijk toegelicht.

Omdat op de vergunningverlening voor dit project de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, heeft het ontwerp besluit van **vrijdag 13 maart 2020 tot en met donderdag 23 april 2020** ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn schriftelijke zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn in een zienswijzenrapportage van een reactie voorzien. De zienswijzenrapportage maakt onderdeel uit van dit besluit en heeft niet geleid tot wijzigingen.

Onder het kopje 'Rechtsmiddelen' onderaan dit document leest u hoe u (en eventuele belanghebbenden) zienswijzen kunt maken tegen dit besluit.



Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op het gestelde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen voor de kadastrale locatie KLG00 K perceel 879 en deels van de percelen 2749 en 2255 (nabij Palladiostraat 1) te Rotterdam voor de activiteiten:

- **Handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening** (Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 2.1, eerste lid, onder c juncto artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3, juncto artikel 3.10, eerste lid, onder a, in samenhang met de Parapluherziening parkeernormering Rotterdam, artikel 6 lid 3 van de Beleidsregeling Parkeernorm voor auto en fiets gemeente Rotterdam 2018).
- **Bouwen** (Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1, eerste lid, onder a met toepassing van artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 (gelijkwaardigheidsbepaling))
- **Uitrit aanleggen of veranderen** (Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 2.2, eerste lid, onder e juncto artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012)

Aan deze omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden.

Op deze omgevingsvergunning is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
namens deze,
concerndirecteur Stadsontwikkeling,
voor deze,

afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht

**Dit document is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.*

Start en gereedmelding werkzaamheden

Voordat u start met de werkzaamheden moet zijn voldaan aan de verderop genoemde voorschriften in deze omgevingsvergunning. U moet de start van de werkzaamheden uiterlijk twee dagen voordat u begint aan ons melden. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier '[Aanvang Bouwwerkzaamheden](#)'. Voor de gereedmelding van de werkzaamheden kunt u gebruik maken van het formulier '[Gereedmelding Bouwwerkzaamheden](#)'. De formulieren worden ingediend via www.omgevingsloket.nl onder vermelding van 'Aanvang bouwwerkzaamheden' en 'Gereedmelding Bouwwerkzaamheden'. Alle later aan te leveren stukken dienen eveneens via het omgevingsloket te worden aangeboden.

Als u vragen heeft over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met:

[Redacted contact information]

Als u vragen heeft over het onderdeel uitrit aanleggen of veranderen kunt u contact opnemen met:

[Redacted contact information]

Als u vragen heeft over de uitvoering kunt u contact opnemen met:

[Redacted contact information]

Project

Uit de aanvraag en de ingediende stukken blijkt dat het de bedoeling is om een appartementencomplex met 96 woningen (met een GO van ca. 45 ~ 85 m²) in 2 en 6 bouwlagen op te richten.

De woningen worden opgericht op een leegkomend perceel na sloop van een bestaand kantoorpand (Palladiostraat 1-41) op de kadastrale locatie KLG00 K perceel 879 en deels van de percelen 2749 en 2255 te Rotterdam.

Procedure

Ontvankelijkheid

Naar het oordeel van Bouw- en Woningtoezicht zijn er voldoende gegevens en bescheiden overlegd, waardoor aannemelijk is gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten. (*Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 2.8, Besluit omgevingsrecht paragraaf 4.2 en de Ministeriele regeling omgevingsrecht*)

Activiteit Handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening

Overwegingen

De aanvraag is getoetst aan de van toepassing zijnde beoordelingscriteria. (*Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 2.10*)

Bestemmingsplan "Het Lage Land – Oosterflank"

De locatie waar de aanvraag betrekking op heeft is gelegen in het op 3 oktober 2019 vastgestelde bestemmingsplan "Het Lage Land - Oosterflank" en heeft hierin de bestemmingen "Kantoor" (max. bouwhoogte 9 m en max. bebouwingspercentage 30 %) en "Waarde-Archeologie".

Het plan is in strijd met:

- Artikel 12.1, omdat op voor kantoor bestemde gronden woningen niet zijn toegestaan;
- Artikel 12.2.2, omdat de maximaal toegestane bouwhoogte van 9 meter met circa 9 meter wordt overschreden.

De regels uit het bestemmingsplan laten voor beide strijdigheden geen ruimte voor het toestaan van afwijking.

Uitgebreide procedure

Wanneer een activiteit in strijd is met de regels van het bestemmingsplan, dient het bevoegd gezag na te gaan in hoeverre op andere wijze vergunningverlening toch mogelijk is. De omgevingsvergunning kan worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing (GRO) bevat. Bij de aanvraag is een GRO aangeleverd die onderdeel uitmaakt van deze omgevingsvergunning. (*Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3*)

Motivering toestaan afwijking

Aan het plan kan medewerking worden verleend, omdat er vanuit ruimtelijk oogpunt hiertegen geen bezwaar bestaat. Transformatie van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen kort



Blad: 4/11

Kenmerk: 4445507/ OMV.19.06.00031

bij het centrum van Lage Land is wenselijk. De volume en bouwhoogte is goed ingepast in de stedenbouwkundige configuratie van de Prinsesseflats. De collectieve binnentuin is een aanwinst voor het bouwplan en het gebied. Er worden op een relatief kleine voetprint een aanzienlijk aantal woningen gerealiseerd en ruimte voor ontmoeting en saamhorigheid is dan essentieel en past in de nieuwe collectiviteit rondom de Prinsesseflats. Om die reden wordt toepassing gegeven aan een afwijking van de regels uit het bestemmingsplan.

Verklaring van geen bedenkingen

Ingevolge artikel 6.5, lid 1, van het Besluit ruimtelijke ordening, wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan nadat de gemeenteraad van de gemeente waar het project geheel of in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. Volgens artikel 6.5, lid 3 van het Besluit ruimtelijke ordening kan de gemeenteraad categorieën gevallen aanwijzen waarin deze verklaring niet is vereist. Op 23 juni 2011 heeft de gemeenteraad een zogenaamde "algemene verklaring van geen bedenkingen" afgegeven. Uw aanvraag valt onder categorie 3 van deze algemene verklaring van geen bedenkingen.

Archeologie

Op 16 mei 2019 heeft het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) advies gegeven betreffende archeologie. Vanwege de ligging op voor waarde archeologie bestemde gronden acht de gemeente Rotterdam een archeologisch vooronderzoek mogelijk noodzakelijk. Een eventueel vooronderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen (verkennde fase). Het laten uitvoeren van dit onderzoek is verplicht volgens de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz 2007), de Archeologieverordening Rotterdam (2009) en de regels in het bestemmingsplan "Het Lage Land-Oosterflank". De kosten voor de uitvoering van het archeologisch onderzoek komen voor rekening van de veroorzaker van de bodemverstoring.

MER beoordeling

Op 26 februari 2020 heeft het college van Burgemeesters en Wethouders besloten dat voor de voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden, omdat geen belangrijke nadelige gevolgen worden verwacht voor het milieu.

Parkeren

De locatie waar de aanvraag betrekking op heeft is ook gelegen in het bestemmingsplan "Parapluherziening parkeernormering Rotterdam".

Parkeereis auto

De locatie van het plan ligt in gebiedstype C als bedoeld op Kaart 3.1 Gebiedsindeling Beleidsregeling Parkeernorm voor auto en fiets gemeente Rotterdam 2018.

De parkeereis voor de nieuwe ontwikkeling is 76,8 parkeerplaatsen. Op grond van artikel 6 lid 3 Beleidsregeling Parkeernorm voor auto en fiets gemeente Rotterdam 2018 is een vrijstelling van 20% mogelijk vanwege nabijheid van metrostation Prinsenlaan. De parkeereis komt na toepassen van de vrijstelling op 61 parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen worden niet geheel op eigen terrein gerealiseerd. Van de 61 parkeerplaatsen worden 36 op eigen terrein gerealiseerd en 25 parkeerplaatsen op het terrein van het naastgelegen project Michelangelo aan de Michelangelostraat.



Blad: 5/11

Kenmerk: 4445507/ OMV.19.06.00031

Parkeereis fiets

Voor de parkeereis van de woonfunctie wordt verwezen naar de ter zake geldende voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Voor het plan zijn 192 fietsparkeerplaatsen benodigd. Deze worden allemaal op eigen terrein gerealiseerd.

Gelet op Bijlage 5 van de beleidsregeling (onderbouwing keuze voor de fiets: gemeenschappelijke stalling voor appartementen) wordt verwezen naar het onderdeel 'Bouwbesluit 2012, Gelijkwaardigheid buitenberging' verderop in deze omgevingsvergunning. (Grondslag: Beleidsregeling Parkeernorm voor auto en fiets gemeente Rotterdam 2018, paragraaf 2.3 en bijlage 5)

In het gebouw wordt een gezamenlijke fietsenstalling gerealiseerd met 192 stallingsplaatsen waarvan 152 (80%) stallingsplaatsen zijn toebedeeld aan 'gewone' fietsen en 40 (20%) stallingsplaatsen aan grote fietsen.

Conclusie parkeren

Gelet op de Parapluherziening parkeernormering Rotterdam in samenhang met de beleidsregels besluiten wij af te wijken van de bruto parkeereis voor auto's door een vrijstelling te verlenen. (Grondslag: Parapluherziening parkeernormering Rotterdam, artikel 6 lid 3 van de Beleidsregeling Parkeernorm voor auto en fiets gemeente Rotterdam 2018).

Activiteit Bouwen

Overwegingen

De aanvraag is getoetst aan de van toepassing zijnde beoordelingscriteria. (Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 2.10)

Bouwverordening Rotterdam 2010 (Bodem)

Nadat de huidige bebouwing is gesloopt, zal voorafgaand aan de bouw van de beoogde nieuwbouw bodemonderzoek worden uitgevoerd.

Dit heeft aanvullende gevolgen voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning. Zie onderaan dit document het kopje 'Inwerkingtreding besluit'. (Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2c, eerste lid)

Advies van de commissie voor Welstand en Monumenten

Op 26 november 2019 heeft de Commissie voor Welstand en Monumenten advies gegeven, het standpunt is overgenomen. Het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. (Grondslag: Wet bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.10, eerste lid onder d en Woningwet, artikel 12)

Bouwbesluit 2012

Uw aanvraag is getoetst aan het Bouwbesluit (nieuwbouw niveau). Met inachtneming van de voorschriften bij deze vergunning in combinatie met de ondergenoemde opgenomen gelijkwaardigheidsopties heeft u voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Gelijkwaardigheid uit het oogpunt van brandveiligheid

Vluchtrouten langs andere woningtoegangsdeuren:

Uw aanvraag voldoet niet aan artikel 2.104 lid 2 van het Bouwbesluit, omdat diverse vluchtrouten langs een andere woningtoegangsdeur lopen. Door het toepassen van vrijloopdeurdrangers bij de woningtoegangsdeuren grenzend aan deze vluchtrouten, wordt



Blad: 6/11

Kenmerk: 4445507/ OMV.19.06.00031

een mate van vluchten geboden die wordt gezien als gelijkwaardig aan de oorspronkelijke prestatie-eis. De vrijloopdrangers worden aangestuurd door brandmelders (zoals beoogd in de NEN 2535) op de gemeenschappelijke gang. (*Grondslag: Bouwbesluit 2012 artikel 2.104 lid 2 nummer invoeren (prestatie-eis) en artikel 1.3 (gelijkwaardigheid)*)

Gelijkwaardigheid uit het oogpunt van bruikbaarheid

Buitenberging:

Uw aanvraag voldoet voor wat betreft een buitenberging niet aan de eis gesteld in artikel 4.30, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, omdat artikel 4.31, eerste en derde lid voor deze gebruiksfunctie een niet gemeenschappelijke afsluitbare berging voorschrijft van minimaal 5 m², die vanaf de openbare weg rechtstreeks bereikbaar is via het aansluitende terrein of een gemeenschappelijke verkeersruimte.

In dit geval kan toepassing worden gegeven aan de gelijkwaardigheidsbepaling van het Bouwbesluit 2012, omdat in dit project elke woning is voorzien van een inpandige berging met een minimale oppervlakte van 2,7 m² in combinatie met een gemeenschappelijke inpandige fietsenstalling in de parkeergarage waarin minimaal 2 fietsstallingsplaatsen per woning zijn gesitueerd. Deze oplossing biedt een mate van bruikbaarheid, welke als gelijkwaardig wordt beoordeeld aan het beoogde doel in de genoemde artikelen. (*Grondslag: Bouwbesluit 2012 artikel 1.3 gelijkwaardigheidsbepaling en Bijlage 5 Beleidsregeling Parkeernorm voor auto en fiets gemeente Rotterdam 2018, Onderbouwing 2e keuze voor de fiets: gemeenschappelijke stalling voor appartementen*)

Voorschriften activiteit Bouwen

Voor de activiteit Bouwen worden aan deze omgevingsvergunning de volgende voorschriften verbonden:

1. Archeologie

Een eventueel archeologisch (voor)onderzoek dient voorafgaand aan de grondroerende werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de gemeentelijke richtlijnen met betrekking tot archeologisch onderzoek. De afdeling Archeologie stelt in dat geval, kosteloos, een Programma van Eisen op, waarin de algemene en gebieds-specifieke richtlijnen voor de uitvoering van het veldonderzoek worden verwoord.

2. Correcties in rood

De in rood aangebrachte correcties op de tekeningen geven aan hoe het plan moet worden uitgevoerd zodat wordt voldaan aan de bouwregelgeving.

3. Vluchtdeuren

De op tekening met '\$' aangegeven deuren moeten over de minimaal vereiste breedte kunnen worden geopend zonder dat gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of ander los voorwerp.

4. Rookmelders NEN 2555

De op tekening met RM aangegeven ruimten moeten zijn voorzien van rookmelders.

5. Het bouwwerk moet worden opgetrokken in de door Stadsbeheer aan te wijzen rooilijn en/of bebouwingsgrens en/of volgens de maatvoering van het definitieve Stedenbouwkundige Maten Plan (SMP) van Stadsontwikkeling. Voor het uitzetten van de rooilijn en/of bebouwingsgrens kunt u contact opnemen met de afdeling Basisinformatie. Telefoonnummer 010-4899494 en/of via email maatvoeringgw@rotterdam.nl;

6. Aanvullende gegevens moeten uiterlijk drie weken voor de start van de werkzaamheden aan ons ter goedkeuring worden aangeboden via www.omgevingsloket.nl. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden als u heeft voldaan aan alle voorschriften en de



Blad: 7/11

Kenmerk: 4445507/ OMV.19.06.00031

aanvullende gegevens door ons zijn goedgekeurd. U moet nog de volgende gegevens indienen:

Voor wat betreft de **brandpreventie**:

- Certificaten van puien, deuren en bouwdelen waarvoor eisen ten aanzien van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag gelden, te weten: 30 WBDBO, 60 WBDBO;
- Brandwerendheid voor de bouwconstructie, waarvoor een tijdsduur geldt met betrekking tot bezwijken, te weten: 30 min. 120 min;
- Huisinstallatie / type rookmelder;

Voor wat betreft de **constructie** (definitieve uitvoeringsmethode):

- een grondonderzoeksrapport en grondmechanisch advies t.b.v. de fundering;
- de gewichts- en stabiliteitsberekening;
- de toe te passen palen en het palenplan;
- de constructies van beton;
- de constructies van metaal;
- de constructies van hout;
- de constructies van steenachtig materiaal;
- de constructies van glas (inclusief voorgeschreven beproeving);
- de constructies van geprefabriceerde elementen één en ander met inbegrip van bevestigingsmiddelen en (eventuele) hijsvoorzieningen;

Voor wat betreft de **gezondheid en energiezuinigheid (bouwfysica)**:

Meetrapportages aanleveren, waaruit blijkt dat de volgende zaken aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 voldoen:

- de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA,k);
- het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke installatie-geluidsniveau (LI,A,k);
- het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidsniveauverschil (DnT,A,k) voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie;
- het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contactgeluidsniveau (LnT,A) voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie;
- de capaciteit van het ventilatiesysteem.

In overleg met de bouwinspecteur uitvoeringscontrole (buiteninspecteur) en de adviseur bouwfysica van Bouw- en Woningtoezicht dient een planning te worden gemaakt van het aantal en de locatie van de uit te voeren metingen.

Het meetrapport dient minimaal te bevatten:

- naam en adres uitvoerende instantie en naam van de contactpersoon;
- datum uitvoering meting;
- adres of projectgegevens van de woning of ander gebouw waarin de metingen zijn verricht;
- geluidsbelastingen en vanuit het Bouwbesluit vereiste waarden van de gevelgeluidwering;
- toegepaste meetapparatuur (merk/type/vervaldatum calibratie certificaat);
- beschrijving meetsituatie/bijzondere meetomstandigheden;
- resultaat van de meting.

De meetrapporten dienen vóór de eindoplevering bij de bouwinspecteur te zijn afgegeven.



Voor wat betreft de **bouwplaats**:

- definitief veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012, conform de landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid (<https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>) in samenspraak met de buiteninspecteur van Bouw- en Woningtoezicht.
- de bijzondere tijdelijke constructies.

Activiteit Uitrit aanleggen of veranderen

Werkzaamheden

De reden voor uw aanvraag is het aanleggen van een in-/uitrit op locatie nabij Palladiostraat 1 in Rotterdam. De in-/uitrit wordt conform de situatietekening 'V8117 501 revE' aangelegd.

De vergunning voor het aan laten leggen van in-/uitrit geeft u geen toestemming voor het kappen van de boom of bomen.

Hiervoor moet u eveneens een vergunning aanvragen voor zover dit nog niet is gebeurd.

Overwegingen

Uw aanvraag is getoetst op de volgende criteria:

- de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Rotterdam 2012;

Op grond van artikel 2:12 lid 2 APV kan een vergunning worden geweigerd in het belang van:

- a. de bruikbaarheid van de weg;
- b. het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
- c. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
- d. de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente.

Op 7 januari 2019 heeft de gemeente Rotterdam aangegeven geen weigeringsgronden te vinden in uw plan. De in-/uitrit moet conform de situatietekening 'V8117 001 [Situatie nieuw]' aangelegd worden. De overwegingen hierbij zijn:

De bruikbaarheid van de weg

Het gebruik van de weg verandert niet door de aanleg van de in-/uitrit. In principe is er geen vermindering van het aantal openbare parkeerplaatsen (afhankelijk of de oude inrit wordt aangepast naar parkeerplaats). Er wordt geen voetpad gekruist. De in-/uitrit sluit aan op een weg met een maximumsnelheid van 30 km/u. Het perceel heeft nog geen in-/uitrit.

Het veilig en doelmatig gebruik van de weg

Door het aanleggen van de in-/uitrit wordt de verkeersveiligheid niet in gevaar gebracht. De in-/uitrit sluiten niet aan op een kruispunt, T-splitsing, voorsorteervakken, opstelstroken of nabij een verkeersregelinstallatie op dezelfde weg. Er is voldoende manoeuvreerruimte bij het in- en uitrijden. Het uitzicht bij het verlaten van de uitrit is voldoende. Er is meer dan 5 meter diepte op het eigen erf (inpandig) om te parkeren. Er staat geen lantaarnpaal ter hoogte van de beoogde uitrit.

De bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving

De in-/uitritten worden aangelegd volgens de geldende Standaard Wegenbouw Details van Rotterdam en is passend in de omgeving.



De bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente

De aanleg van de in-/uitrit gaat niet ten koste van de groenstructuur. Dit ter bescherming van de groenvoorzieningen in de gemeente Rotterdam.

De in artikel 2:12 lid 2 APV genoemde weigeringsgronden zijn voor dit plan niet van toepassing.

Voorschriften activiteit Uitrit aanleggen of veranderen

Voor de activiteit Uitrit aanleggen of veranderen worden aan deze omgevingsvergunning de volgende voorschriften verbonden:

1. De gemeente voert de aanleg van de in-/uitrit voor u uit en zorgt ook voor het onderhoud van de in-/uitrit in de toekomst. U als vergunninghouder mag deze werkzaamheden niet zelf uitvoeren omdat de gemeente als wegeigenaar en wegbeheerder verantwoordelijk is voor de staat van de openbare weg. **Voor informatie over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het cluster Stadsbeheer, gebied Prins Alexander. Het telefoonnummer van het gebiedskantoor is 010 489 98 70 en het e-mail is GebiedskantoorPrinsAlexander@rotterdam.nl.** U dient de nog te ontvangen nota binnen drie maanden na datum van de verzending te betalen, anders wordt deze vergunning ingetrokken op grond van artikel 5.19 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.
2. Naast de kosten voor het aanleggen van de in-/uitritten en onderhoud daarvan dient u ook legeskosten te voldoen.
3. De gemeente zal de in-/uitrit niet eerder voor u aanleggen dan nadat de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken en na dat er positief is beschikt op de aanvraag voor een vergunning voor het kappen van de boom of bomen. Indien een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter, zal de gemeente pas na afwijzing van dit verzoek door de rechter aan de werkzaamheden beginnen.
4. De omgevingsvergunning moet door de vergunninghouder op aanvraag aan de politie, dan wel aan vertegenwoordigers van de bevoegde organen van de gemeente, worden getoond.
5. Als u de in-/uitrit niet meer gebruikt dient u het gebiedskantoor Prins Alexander hiervan schriftelijk in kennis stellen. De kosten voor het verwijderen van de in-/uitrit komen voor uw rekening.
6. De vergunning of ontheffing kan in voorkomende gevallen worden ingetrokken of gewijzigd: (Grondslag: Artikel 1:6 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012)



Blad: 10/11

Kenmerk: 4445507/ OMV.19.06.00031

Documenten behorend bij dit besluit

De aanvraag is beoordeeld op basis van de onderstaande stukken. Enkel de documenten met correcties worden als bijlage bij dit besluit toegezonden.

Bestandsnaam	Docnum	
V8117 Checklijst Veilig Onderhoud.pdf	3388380	
B2018117002R001v2 [Rapport bouwfysica]	3388391	
V8117 Palladio constructief.pdf	3388401	
V8117 500 [Fragmenten metselwerk]	3388402	
V8117 001B - V8119 001B [Bestaande situatie, incl. inrit]	3402890	
9960_N01A_Constructieve uitgangspunten BA dd 05082019.pdf	3440673	
B2018117001R001v3 [Rapport brandveiligheid]	3440880	
V8117 001 revisie C [Nieuwe situatie, incl inrit]	3497259	
V8117 200 revisie C [Doorsneden]	3497261	
V8117 300 revisie C [Gevels]	3497262	
B2018117002N001 [geluidwering gevel en energie prestatie]	3497273	
GRO-Palladio-6 december 2019.pdf	3509093	
Aanmeldnotitie PALLADIO.pdf	3509094	
ER20191128v01 AERIUS_Rotterdam.pdf	3509096	
V8117-20191211 GO BVO PARKEREN rev D.pdf	3514194	
V8117 20200217 kleur- en materiaalstaat WABO rev E.pdf	3552924	
V8117 800 revE [Details]	3552925	
V8117 501 revE.pdf	3552926	
V8117 100 revD [Plattegronden] [opmerkingen]	3558797	X
AERIUS bijlage 20201116084249_RzPWSydV1xko_aanleg2020_Herb.pdf	3721244	
AERIUS bijlage 20201116084322_RXNkpEBsEoXP_Aanleg2021_herb.pdf	3721245	
AERIUS bijlage 20201116084343_S136of1NqohH_Gerbuik_Herb.pdf	3721246	
ER20191128v02_AERIUS_Herberekening_Rotterdam_PalladioMichelanchelo EcoresultBV.pdf	3721247	

X: Dit document bevat in rood aangebrachte opmerkingen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. Gelet op bestandsgrootte wordt het document via een aparte verzendservice naar u toegestuurd, zodat u het kunt downloaden.

Opmerkingen

Voor het tijdelijk plaatsen van een container, steiger of ander voorwerp op, boven of langs de openbare weg heeft u een vergunning nodig van de afdeling stadsbeheer. Hiervoor verwijzen wij u naar de website <https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-gebruik-weg>.

Het voornemen tot slopen (sloopmelding) waarbij naar redelijke inschatting de hoeveelheid sloopafval meer dan 10 m³ zal bedragen of asbest wordt verwijderd, moet u ten minste 4 weken voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden indienen via www.omgevingsloket.nl.

Indien er bij de sloop- en/of bouwwerkzaamheden beschermde soorten als bedoeld in de Wet natuurbescherming worden aangetroffen moet u dit melden bij het bevoegd gezag.



Rechtsmiddelen

Inwerkingtreding besluit

Het definitieve besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt dit besluit niet in werking voordat hierop is beslist. (*Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.1, tweede lid, onder b*)

Tevens treedt de omgevingsvergunning niet eerder in werking dan nadat is vastgesteld dat geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging ten aanzien waarvan spoedige sanering noodzakelijk is dan wel met het saneringsplan is ingestemd dan wel een melding voornemen sanering is gedaan. (*Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2c*)

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de eerste dag van de terinzagelegging van dit besluit een beroepschrift indienen. U kunt alleen beroep aantekenen als u op tijd tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingebracht, of als u aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

U moet het beroepschrift richten aan:

Rechtbank Rotterdam

sector Bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM ROTTERDAM

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom, als u beroep heeft ingesteld tegen de omgevingsvergunning, ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de hiervoor genoemde rechtbank. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.