

# BESLUIT WATERVERGUNNING

**Het aanbrengen en behouden van trappen in de kernzone, tevens het aanleggen en behouden van wandelpaden in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering dijktraject 81 nabij dijkpaal 81.135, nabij de Weg langs de Grinderkens (ongenummerd) te Stevensweert (gemeente Maasgouw)**

**Zaaknummer: 2021-Z2602**

**Datum: 29 april 2021**



## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening .....	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	9
6.1	Samenvatting aanvraag.....	9
6.2	Locatie .....	9
6.3	Beschrijving primaire waterkering dijktraject 81 .....	9
6.4	Vergunningplichtige handelingen .....	9
6.5	Zorgplicht .....	10
6.6	Rijkswaterstaat.....	11
7	Toetsing aanvraag .....	12
7.1	Algemeen .....	12
7.2	Overwegingen .....	12
7.3	Conclusie toetsing .....	14
8	Procedure en rechtsbescherming .....	15
8.1	Procedure.....	15
8.2	Rechtsbescherming .....	15
9	Mededelingen .....	16
10	Bijlagen.....	16

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 22 maart 2021 een aanvraag ontvangen van gemeente Maasgouw, postbus 7000, 6050 AA Maasbracht, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanbrengen van trappen en wandelpaden aan weerszijden van een primaire waterkering, waarvoor op grond van de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan gemeente Maasgouw, postbus 7000, 6050 AA Maasbracht, voor:
  - het aanbrengen en behouden van trappen in de kernzone van primaire waterkering dijktraject 81, nabij dijkpaal 81.135, nabij de Weg langs de Grinderkens (ongenummerd) te Stevensweert, gemeente Maasgouw, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.5 Uitvoeringsregel bouwwerken (waterkering), en
  - het aanbrengen en behouden van onverharde wandelpaden in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering dijktraject 81, nabij dijkpaal 81.135, nabij de Weg langs de Grinderkens (ongenummerd) te Stevensweert, gemeente Maasgouw, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.12 Uitvoeringsregel aanleggen van wegen (waterkering), en
  - het door derden laten betreden van de kernzone van primaire waterkering dijktraject 81, nabij dijkpaal 81.135, nabij de Weg langs de Grinderkens (ongenummerd) te Stevensweert, gemeente Maasgouw, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.17 Uitvoeringsregel recreatief medegebruik (waterkering), en
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;

- c. het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 1) en het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020 (bijlage 2) deel uit te laten maken van de vergunning;
- d. het volgende onderdeel van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
  - tekening 5931401\_1616406902878\_Detail\_trapconstructie (doc.nr. 2021-D24602, bijlage 3).

#### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink  
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## 5 Voorschriften

### **Voorschrift 1**

#### *Aanwezigheid vergunning*

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat (een kopie van) deze vergunning op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

### **Voorschrift 2**

#### *Beheer en onderhoud*

1. De vergunninghouder is de onderhoudsplichtige van de vergunde werken. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen direct worden opgevolgd.

### **Voorschrift 3**

#### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschap limburg.nl](mailto:handhaving@waterschap limburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschap limburg.nl](mailto:handhaving@waterschap limburg.nl).

### **Voorschrift 4**

#### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschap limburg.nl](mailto:handhaving@waterschap limburg.nl).
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschap limburg.nl](mailto:handhaving@waterschap limburg.nl).

### **Voorschrift 5**

#### *Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits de wijziging(en):

1. niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

### **Voorschrift 6**

#### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform het volgende document bij dit besluit:
  - tekening 5931401\_1616406902878\_Detail\_trapconstructie (doc.nr. 2021-D24602, bijlage 3).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapfile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden waterkeringen (bijlage 2) en het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 1) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)

### **Voorschrift 7**

#### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 8890100 of via 'Meldpunt Water' 0800 - 0341 (24/7 bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

### **Voorschrift 8**

#### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

### **Voorschrift 9**

#### *Waterkeringen algemeen*

1. De werken moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Er mogen geen holle ruimten ontstaan / worden aangebracht in de zoneringen van de waterkering.
3. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
4. De uitkomende grond moet zodanig worden terugggelegd dat de oorspronkelijke laagvolgorde is hersteld.
5. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
6. Opgenomen graszoden moeten worden terugggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D1-mengsel, inzaaidichtheid ca. 40 kg per hectare), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat. Indien de grasmat zich op een of meerdere locaties binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op aanwijzing van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te worden doorgezaaid.
7. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.

8. Van 15 oktober tot en met 15 maart mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden in en nabij de waterkeringen. Van dit voorschrift kan enkel middels een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg genomen nieuw besluit met daarbij behorend een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg goedgekeurd noodplan worden afgeweken.
9. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
10. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing van Waterschap Limburg worden hersteld.
11. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kernzone en beschermingszone van de waterkering.
12. Op de waterkering mag geen (bouw)materiaal en/of grond worden opgeslagen.

#### **Voorschrift 10**

##### *Recreatief medegebruik*

1. De vergunninghouder moet erop toezien dat de wandelpaden alleen worden gebruikt door wandelaars en hardlopers; alle andere vormen van recreatief medegebruik zoals paardrijden, (brom)fietsen, mountainbiken en motorrijden in de kernzone en beschermingszone van de waterkering zijn niet toegestaan. Dit dient met behulp van bebordingen te worden aangegeven.

#### **Voorschrift 11**

##### *Onderhoud wandelpaden en trappen*

1. De waterkering dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor inspectie, beheer en onderhoud.
2. De wandelpaden dienen toegankelijk te zijn voor het materieel van Waterschap Limburg.
3. De vergunninghouder dient ten minste 6 maal per jaar een strook van ten minste 1,0 meter aan weerszijden van de wandelpaden en de trappen te (laten) maaien.
4. De in bovenstaand lid genoemde maaiwerkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
5. Toepassen van gewas- of dierbestrijdingsmiddelen in de directe nabijheid van de waterkering is niet toegestaan.
6. Het toepassen van zout ten behoeve van gladheidsbestrijding is niet toegestaan.
7. De vergunninghouder draagt zorg voor het schoonhouden van de trappen en wandelpaden.
8. De vergunninghouder draagt zorg voor het schoonhouden/schoonvegen van de wandelpaden na maaiwerkzaamheden van het waterschap.
9. De vergunninghouder dient de wandelpaden af te zetten bij hoogwater in de Maas; dit is wanneer het Maaswater tegen de buitenteen van de waterkering staat.




## 6 Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag

Gemeente Maasgouw, postbus 7000, 6050 AA Maasbracht is voornemens om ten behoeve van een wandeltracé wandelpaden en trappen (aan weerszijden van de waterkering) aan te brengen in Stevensweert. De wandelpaden en trappen worden gerealiseerd aan weerszijden van primaire waterkering dijktraject 81 en liggen in de kernzone, beschermingszone, buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de waterkering.

### 6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht nabij de Weg langs de Grinderkens (ongenummerd) te Stevensweert ter plaatse van dijkpaal 81.135. In het RD-coördinatenstelsel bevindt de locatie zich op coördinaat: X = 187074 en Y = 348510. Er worden meerdere percelen aangedaan voor de aanleg van de werken en de uitvoering van de werkzaamheden.



### 6.3 Beschrijving primaire waterkering dijktraject 81

Waterkering dijktraject 81 ligt ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Maasgouw en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten variëren de kernzone, de beschermingszone, de buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte (horizontaal beschouwd) in maatvoering. Op de locatie van de aangevraagde werken bestaat dijktraject 81 uit een regulier dijklichaam.

### 6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Op grond van de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanleggen en behouden van trappen (kleine bouwwerken) in de kernzone van een primaire waterkering (Uitvoeringsregel 2.5 bouwwerken (waterkeringen)), en
- het aanleggen en behouden van wandelpaden in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering (Uitvoeringsregel 2.12 aanleggen van wegen (waterkering), en
- het recreatief laten betreden van de kernzone van een primaire waterkering (Uitvoeringsregel 2.17 recreatief medegebruik (waterkering)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

## **6.5      Zorgplicht**

Op het aanleggen van trappen in de kernzone van een waterkering is de algemene en specifieke zorgplicht van toepassing.

### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 gelden vanuit de algemene zorgplicht bepalingen voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplichtbepalingen gelden voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de algemene zorgplichtbepalingen wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichtbepalingen. Op grond van § 2.5 Uitvoeringsregel bouwwerken (waterkeringen) houdt dit in elk geval in dat:

1. de stabiliteit van de waterkering niet negatief beïnvloed mag worden, en
2. de bereikbaarheid van de waterkering niet wordt belemmerd met het oog op het beheer en onderhoud van de waterkering.

Op grond van § 2.12 Uitvoeringsregel aanleggen van wegen (waterkering) houdt de specifieke zorgplicht in elk geval in dat de bereikbaarheid van de waterkering met het oog op beheer en onderhoud geborgd blijft.

Op grond van § 2.17 Uitvoeringsregel recreatief medegebruik (waterkering) houden de specifieke zorgplichtbepalingen in elk geval in dat voorkomen wordt dat de waterkering en bijbehorende zoneringen worden beschadigd als gevolg van het recreatief medegebruik.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

## 6.6 Rijkswaterstaat

De aangevraagde trappen en wandelpaden liggen tevens in het bergend rivierbed van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas. Gezien de ligging en geringe omvang van de werken kunnen de trappen worden gezien als 'andere activiteiten die vanwege de aard, beperkte omvang of korte duur naar het oordeel van de beheerder geen nadelige invloed hebben op het waterstaatkundige beheer' (artikel 6.11 lid 1 sub I Waterregeling). Vanuit de bevoegdheden van Rijkswaterstaat geldt er daarom geen vergunningplicht maar een meldplicht voor het aanleggen en behouden van deze werken. Er is dus geen sprake van samenloop van bevoegdheden. Hiervoor dient gemeente Maasgouw een melding in te dienen bij Rijkswaterstaat.

## 7 Toetsing aanvraag

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwaliteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### 7.2 Overwegingen

#### Beleid

Aanvragen om vergunningen voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit een vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de beleidsregels om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019, en
- § 2.5 Uitvoeringsregel bouwwerken (waterkering), en
- § 2.12 Uitvoeringsregel aanleggen van wegen (waterkering), en
- § 2.17 Uitvoeringsregel recreatief medegebruik (waterkering), en
- Beleidsregel 15 Aanleggen of uitbreiden van een bouwwerk binnen de kernzone van een waterkering Aanleggen of uitbreiden van een bouwwerk binnen het profiel van vrije ruimte behorende bij een waterkering, en
- Beleidsregel 22 Aanleggen van een weg binnen de kernzone van een waterkering en binnen het profiel van vrije ruimte behorende bij een waterkering, en
- Beleidsregel 24 Aanleggen en inrichten van een parcours voor recreatieve doeleinden binnen de kernzone van een waterkering, en
- Beleidsregel 29 Werken aan de waterkering, en

- Beheerplan waterkeringen 2017-2022.

#### Toetsing waterkeringen, algemeen

Waterschap Limburg is terughoudend in het toestaan van (kleine) bouwwerken, wegen en recreatief medegebruik op en nabij waterkeringen. Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het plaatsen en hebben van bouwwerken en wegen (wandelpaden) in de zoneringen van een waterkering is het van belang dat de waterkerende functie (de stabiliteit en de kerende hoogte) van de waterkering gewaarborgd blijven. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning vormen deze criteria daarom de belangrijkste uitgangspunten.

Daarnaast mogen het beheer en onderhoud van de waterkering niet worden bemoeilijkt en moeten eventuele toekomstige versterkingen van de waterkering zonder belemmeringen uitgevoerd kunnen worden. Functieverweving, waarbij een bouwwerk onderdeel uitmaakt van de waterkering en daarmee ook een waterkerende functie krijgt, is niet toegestaan.

De aangevraagde trappen zijn in het kader van onderhavige vergunning beschouwd als een klein bouwwerk zoals omschreven in § 2.5 Uitvoeringsregel bouwwerken (waterkering).

De aangevraagde wandelpaden zijn in het kader van onderhavige vergunning beschouwd als onverharde wegen zoals omschreven in § 2.12 Uitvoeringsregel aanleggen van wegen (waterkering).

#### Toetsing waterkering, specifiek

De trappen worden aan weerszijden van de waterkering aangelegd. Het doel is een 'olifantenpaadje' dat door de jaren heen is ontstaan, te vervangen door een duurzame oplossing. De treden bestaan uit menggranulaat dat op zijn plaats wordt gehouden door twee acacia palen. De breedte van de trap treden is 2 meter. De acacia palen worden middels metalen grondankers verankerd in het talud van de waterkering.

#### Kerende hoogte van de waterkering

De trappen worden in de kernzone van de waterkering aangelegd, in de taluds aan weerszijden van de waterkering. Het wandelpad wordt in de kruin van de waterkering aangelegd; de kerende hoogte van de waterkering wordt niet aangetast.

#### Stabiliteit van de waterkering

De aanleg van de aangevraagde werken in de kernzone van de waterkering kan de stabiliteit van de waterkering negatief beïnvloeden. Het uitgangspunt hierbij is dat door de aanleg geen stabiliteitsverlies van de waterkering mag optreden. De aangevraagde trappen hebben een verwaarloosbaar negatief effect op de stabiliteit van de waterkering omdat er geen fundering wordt aangelegd. De risico's van (de realisatie van) de aangevraagde werken voor de stabiliteit van de waterkering zijn daarmee aanvaardbaar.

#### Door het waterschap uit te voeren onderhoud

Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat werken in de zoneringen van waterstaatswerken geen belemmering mogen vormen voor het door of namens het waterschap uit te voeren onderhoud. De aangevraagde werken vormen een obstakel voor het door het waterschap uit te voeren onderhoud aan de waterkering. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder een strook van 1 meter naast de aangevraagde werken ten minste 6 maal per jaar

maait. Hiermee wordt bewerkstelligd dat het waterschap de overige delen van de waterkering zonder obstakels kan uitvoeren. Tevens is er op deze manier een strook gecreëerd die ervoor zorgt dat de uitvoerder van het onderhoud zicht heeft op de ligging van de werken. Hiermee wordt voorkomen dat de werken beschadigd raken door de maaiwerkzaamheden.

#### Verweving van functies

Waterkeringen, constructies of kunstwerken die in de legger van het waterschap het keren van water als bestemming hebben, hebben primair de functie waterkering. Alle andere vormen van gebruik in of nabij een waterkering mogen de primaire waterkerende functie niet schaden. De aan te leggen werken betreffen niet-waterkerend objecten. Door (de aanleg van) de aangevraagde werken vindt geen verweving van functies plaats en wordt de kerende functie van dijktraject 81 niet negatief beïnvloed.

#### Buitengebruikstelling van de vergunde werken

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de aangevraagde werken, indien deze hun functie hebben verloren, door of namens de vergunninghouder geheel worden verwijderd.

#### Staat van onderhoud van de vergunde werken

Ten aanzien van de staat van onderhoud van de werken zijn in de vergunningvoorschriften eisen gesteld. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor (de uitvoering van) het onderhoud aan de vergunde werken.

#### Actieve risicoaanvaarding

De vergunninghouder moet er rekening mee houden en op bedacht zijn, dat de trappen en het wandelpad in de kernzone van de waterkering in geval van een eventuele noodzakelijke aanpassing aan de waterkering mogelijk moeten worden verwijderd. Omdat een initiatiefnemer vooraf bekend is met dit gegeven, moet hij zich ervan bewust zijn dat hij geen recht kan doen gelden op een eventuele schadevergoeding of nadeelcompensatie van het waterschap. Hij heeft namelijk door het aanleggen van het werk in de kernzone van de waterkering het risico hiervan op zich genomen (actieve risicoaanvaarding).

#### Recreatief medegebruik van de waterkering / aanleg van wandelpaden

Door wandelaars is een 'olifantenpaadje' ontstaan naar de waterkering toe, op de waterkering en van de waterkering vandaan. Dit betekent dat de erosiebestendige grasmat deels is verdwenen. Om de huidige situatie te verduurzamen, wil gemeente Maasgouw het pad uitvoeren in menggranulaat en een trap over de kering aanleggen.

De aangevraagde paden worden in het kader van § 2.12 Uitvoeringsregel aanleggen van wegen (waterkering) beschouwd als een onverharde weg: 'weg aangelegd zonder wegcunet zoals wandelpaden, zandwegen of schelpenpaden'. Doordat de ongewenste situatie (beschadigingen aan de erosiebestendige grasmat) verdwijnt is er sprake van een verbetering door de aanleg van de wandelpaden en trappen. Vanwege de geringe afmetingen van de trap treden en wandelpaden stemt het waterschap in met zowel de aanleg van de onverharde paden als het recreatief medegebruik van de waterkering en de bijbehorende zoneringen.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 22 maart 2021 onder OLO-nummer 5931401 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z2602.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

### **8.2 Rechtsbescherming**

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;

- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## 9 Mededelingen

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

## 10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met zaaknummer 2021-Z2602:



1. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden);
2. Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020 (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden);
3. tekening 5931401\_1616406902878\_Detail\_trapconstructie (doc.nr. 2021-D24602).