

Deurne, 10 mei 2021

Kenmerk: 1281182 (bij volgend contact graag dit nummer vermelden)

Betreft: aanpassen project ogv inhoudelijke beoordeling, verdagingsbesluit

Bijlage(n): geen

Geachte heer ,

Op 8 februari 2021 diende u een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. De aanvraag gaat over het plaatsen van een brug over de Oude Aa (bestaande brug legaliseren) op het adres Vloeiendseweg 5 te Deurne. Ons kenmerk van de aanvraag is 1281182. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de aanvraag.

Uw aanvraag voldoet niet aan het bouwbesluit

De aanvraag voldoet niet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en wel om de volgende redenen:

- Een brug wordt aangemerkt als een bouwwerk geen gebouw zijnde. Het brugdek is een vloer. Volgens het Bouwbesluit 2012, artikel 2.17, eerste lid, heeft een vloer bij de rand een afscheiding, als die rand meer dan 1 meter hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water. Volgens artikel 2.18, eerste lid, heeft deze afscheiding een hoogte van ten minste 1 meter. En volgens artikel 2.19, eerste lid, heeft deze afscheiding geen openingen met een diameter groter dan 0,5 m. Aan het laatst genoemde lid wordt niet voldaan. Het ontwerp moet hierop aangepast worden.
- De constructieve tekeningen en berekeningen (van de nog aan te passen brug) dienen zo snel mogelijk ingediend te worden.

De aanvraag moet worden aangepast/aangevuld op basis van de bovenstaande punten.

Termijn voor het aanpassen van het plan

U moet de aanvraag aanpassen zodat deze wel aan de regels voldoet. De aangepaste tekeningen/gegevens moet u binnen 3 weken indienen op www.omgevingsloket.nl. Als u dit niet doet, dan moeten wij de gevraagde omgevingsvergunning weigeren.

Verdagingsbesluit

Op grond van artikel 3.9 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de uiterste beslistermijn op uw aanvraag 17 mei 2021. De beoordeling van uw aanvraag is nog niet afgerond, de bestemmingsplantoets staat nog open. Ook moet u het plan in ieder geval aanpassen aan het bouwbesluit.

Om u in de gelegenheid te stellen om een aangepast plan aan te leveren en zodat wij de verdere toetsing kunnen afronden, hebben wij besloten de definitieve beslissing op



uw aanvraag, op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wabo, te verdagen tot uiterlijk 28 juni 2021.

Publicatie

Ons verdagingsbesluit zal worden gepubliceerd in het 'Weekblad voor Deurne' en op onze website.


Let op! De behandeling van uw aanvraag is nog niet helemaal afgerond

Zodra de bestemmingsplantoets is afgerond, zullen wij u hiervan nog op de hoogte stellen.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met E. Janssens-Kayan van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: info@deurne.nl. Gebruik het kenmerk van de aanvraag als u contact met ons opneemt.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Deurne,



S.F.J. van Cranenbroek
Regisseur omgevingsvergunningen