



INDELING - DAGLICHT - VENTILATIE																
NR.	RUIMTE	VR (m²)	GO (m³)	GEBRUIKSFUNCTIE	BENAMING BOUWBESLUIT	MAX. AANTAL PERSONEN	DAGLICHTTOETREDING		VENTILATIEBALANS		AFVOER					
							BENICHSID (m²)	AANWEZIG (m²)	EIS (dm³/s)	AANVOER	VOORZIENING	RUIMTE	CAP. (dm³/s)	VOORZIENING	NAAR RUIMTE	CAP. (dm³/s)
NIVEAU 0																
0.01	teefnuim	225,0	225,0	bijeenkomstfunctie	verblijfsruimte	34	-	-	136 + 2*21	ventilatierooster	buiten		200	MV + doorgang	buiten + 1.09	200
0.02	mieterkast		0,2	gemeensch. gebr. functie	technische ruimte		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.03	technische ruimte		4,9	gemeensch. gebr. functie	technische ruimte		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.05	ontspanningsruimte	82,9	82,9	bijeenkomstfunctie	verblijfsruimte	17	-	-	68	ventilatierooster	buiten		68	MV	buiten + 0,06	68
0.06	portaal sanitair		2,6	bijeenkomstfunctie	verkeersruimte		-	-	-	deurspleet	0,05	21	doorg. + dr.spl.	douche + toilet	21	
0.07	douche		1,1	bijeenkomstfunctie	badruimte		-	-	14	doorgang	0,06	14	MV	buiten	14	
0.08	toilet		1,5	bijeenkomstfunctie	toilet ruimte		-	-	7	deurspleet	0,06	7	MV	buiten	7	
0.09	berging		6,0	bijeenkomstfunctie	functie ruimte		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.10	technische ruimte		7,7	bijeenkomstfunctie	technische ruimte		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	subtotaal	307,9	331,9													
NIVEAU 1																
1.01	overloop		16,6	bijeenkomstfunctie	verkeersruimte		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02	ontspanningsruimte	56,4	113,4	bijeenkomstfunctie	verblijfsruimte	34	-	-	136	ventilatierooster	buiten		136	MV	buiten	136
1.03	berging		12,1	bijeenkomstfunctie	functie ruimte		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09	bar/café	20,5	46,5	bijeenkomstfunctie	verblijfsruimte	17	-	-	68	ventilatierooster	buiten + 0.01		68	MV + deurspleet	buiten + toilet	68
1.10	toilet dames		1,3	bijeenkomstfunctie	toilet ruimte		-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
1.11	toilet heren		1,3	bijeenkomstfunctie	toilet ruimte		-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
	subtotaal	76,9	189,2													
	totaal	384,8	521,1	VG ≥ 55% van GO; 384,8 m³ ≥ 286,6 m³, VOLDOET												

INDELING - DAGLICHT - VENTILATIE															
NR.	RUIMTE	VR (m²)	GO (m³)	GEBRUIKSFUNCTIE	BENAMING ROUWRESULT	MAX. AANTAL PERSONEN	DAGLICHTFOTREDING BENODIGD (m²)	AANWEZIG (m³)	VENTILATIEBALANS EIS (dm³/s)	AANVOER VOORZIENING	VAN RUIMTE	CAP. (dm³/s)	AFVOER VOORZIENING	NAAR RUIMTE	CAP. (dm³/s)
NIVEAU 0															
0.02	meterkast		0,2	gemeensch. gebr. functie	technische ruimte		-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.03	technische ruimte		4,3	gemeensch. gebr. functie	technische ruimte		-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.04	wasruimte		6,0	logiesfunctie	functieruimte		-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.11a	gang		16,5	logiesfunctie	verkeersruimte		-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.11b	gang		18,7	logiesfunctie	verkeersruimte		-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.12a	slaapkamer miva	16,1	16,1	logiesfunctie	verblifruimte	2	-	-	24	ventilatorooster	buiten	24	deurspleet	badkamer	24
0.12b	badkamer miva		5,4	logiesfunctie	badruimte		-	-	14	deurspleet	slaapkamer	24	HV	buiten	24
0.13a	slaapkamer	29,1	29,1	logiesfunctie	verblifruimte	2	-	-	24	ventilatorooster	buiten	24	deurspleet	badkamer	24
0.13b	badkamer		3,2	logiesfunctie	badruimte		-	-	14	deurspleet	slaapkamer	24	HV	buiten	24
0.14a	slaapkamer	12,5	12,5	logiesfunctie	verblifruimte	2	-	-	24	ventilatorooster	buiten	24	deurspleet	badkamer	24
0.14b	badkamer		3,2	logiesfunctie	badruimte		-	-	14	deurspleet	slaapkamer	24	HV	buiten	24
0.15a	slaapkamer	12,5	12,5	logiesfunctie	verblifruimte	2	-	-	24	ventilatorooster	buiten	24	deurspleet	badkamer	24
0.15b	badkamer		3,2	logiesfunctie	badruimte		-	-	14	deurspleet	slaapkamer	24	HV	buiten	24
0.16a	slaapkamer	12,5	12,5	logiesfunctie	verblifruimte	2	-	-	24	ventilatorooster	buiten	24	deurspleet	badkamer	24
0.16b	badkamer		3,2	logiesfunctie	badruimte		-	-	14	deurspleet	slaapkamer	24	HV	buiten	24
0.17a	slaapkamer	12,5	12,5	logiesfunctie	verblifruimte	2	-	-	24	ventilatorooster	buiten	24	deurspleet	badkamer	24
0.17b	badkamer		3,2	logiesfunctie	badruimte		-	-	14	deurspleet	slaapkamer	24	HV	buiten	24
0.18a	slaapkamer	12,5	12,5	logiesfunctie	verblifruimte	2	-	-	24	ventilatorooster	buiten	24	deurspleet	badkamer	24
0.18b	badkamer		3,2	logiesfunctie	badruimte		-	-	14	deurspleet	slaapkamer	24	HV	buiten	24
0.19a	slaapkamer	12,5	12,5	logiesfunctie	verblifruimte	2	-	-	24	ventilatorooster	buiten	24	deurspleet	badkamer	24
0.19b	badkamer		3,2	logiesfunctie	badruimte		-	-	14	deurspleet	slaapkamer	24	HV	buiten	24
0.20a	slaapkamer	12,5	12,5	logiesfunctie	verblifruimte	2	-	-	24	ventilatorooster	buiten	24	deurspleet	badkamer	24
0.20b	badkamer		3,2	logiesfunctie	badruimte		-	-	14	deurspleet	slaapkamer	24	HV	buiten	24
0.21a	slaapkamer	12,5	12,5	logiesfunctie	verblifruimte	2	-	-	24	ventilatorooster	buiten	24	deurspleet	badkamer	24
0.21b	badkamer		3,2	logiesfunctie	badruimte		-	-	14	deurspleet	slaapkamer	24	HV	buiten	24
0.22a	slaapkamer	12,5	12,5	logiesfunctie	verblifruimte	2	-	-	24	ventilatorooster	buiten	24	deurspleet	badkamer	24
0.22b	badkamer		3,2	logiesfunctie	badruimte		-	-	14	deurspleet	slaapkamer	24	HV	buiten	24
0.23a	slaapkamer	25,5	25,5	logiesfunctie	verblifruimte	2	-	-	24	ventilatorooster	buiten	24	deurspleet	badkamer	24
0.23b	badkamer		3,2	logiesfunctie	badruimte		-	-	14	deurspleet	slaapkamer	24	HV	buiten	24
0.24a	slaapkamer miva	16,1	16,1	logiesfunctie	verblifruimte	2	-	-	24	ventilatorooster	buiten	24	deurspleet	badkamer	24
0.24b	badkamer miva		6,6	logiesfunctie	badruimte		-	-	14	deurspleet	slaapkamer	24	HV	buiten	24
	subtotaal	199,3	292,2												
NIVEAU 1															
1.04	gang		22,1	logiesfunctie	verkeersruimte		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05a	slaapkamer	12,9	21,1	logiesfunctie	verblifruimte	2	-	-	24	ventilatorooster	buiten	24	deurspleet	badkamer	24
1.05b	badkamer		3,2	logiesfunctie	badruimte		-	-	14	deurspleet	slaapkamer	24	HV	buiten	24
1.06a	slaapkamer	12,9	21,1	logiesfunctie	verblifruimte	2	-	-	24	ventilatorooster	buiten	24	deurspleet	badkamer	24
1.06b	badkamer		3,2	logiesfunctie	badruimte		-	-	14	deurspleet	slaapkamer	24	HV	buiten	24
1.07a	slaapkamer	12,9	21,1	logiesfunctie	verblifruimte	2	-	-	24	ventilatorooster	buiten	24	deurspleet	badkamer	24
1.07b	badkamer		3,2	logiesfunctie	badruimte		-	-	14	deurspleet	slaapkamer	24	HV	buiten	24
1.08a	slaapkamer	12,9	21,1	logiesfunctie	verblifruimte	2	-	-	24	ventilatorooster	buiten	24	deurspleet	badkamer	24
1.08b	badkamer		3,2	logiesfunctie	badruimte		-	-	14	deurspleet	slaapkamer	24	HV	buiten	24
	subtotaal	51,6	119,3												
NIVEAU 2															
2.01	technische ruimte		37,1	logiesfunctie	technische ruimte		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	subtotaal		37,1												
	total	250,9	448,6	VG ≥ 55% van GO; 250,9 m³ ≥ 246,7 m³, VOLDOET											

[illegible]

Ventilatiebalans

24  natuurlijke toevoer/doorstroom
 mechanische afvoer

- waar nodig deuren voorzien van rooster
- ramen voorzien van Duro rooster (type GlasMax ZR, 28,6 dm³/s/m), positionering boven glas

Alle beton, staal en houtconstructies volgens nader in te tekenen tekeningen en berekeningen van constructeur

Alle maten in het werk controleren

Renovoi:

-  metselwerk baksteen (schoon metselwerk)
-  metselwerk kalkzandsteen
-  lichte scheidingwand
-  gewapend beton
-  dekplaat
-  isolatieplaat
-  st.l. standleiding
-  gebruiksoppervlakte
-  verblijfsruimte

[illegible]