

RENVOOI

kozijnen

- kozijnen, ramen en deuren uitvoeren conform KVT'95,
- kozijnmaatvoering:
 - hoogte gemeten vanaf vloer - Peil (excl. bouwbesluiten),
 - er wordt geen rekening gehouden met lagen en koppenmaat,
 - dient afgetemd te worden op noodzakelijke constructie
- kozijnen moeten voldoen aan weersdankklasse 2 (NEN 2556); hang en sluitwerk moet voldoen aan SKG 2 sterren,
- de kozijnen van de gehele woning worden v.v. isolerende beglazing zoals omschreven in het bestek. Daar, waar nodig, letselbepkend veiligheidsglas toepassen vlg. NEN 3468 & 6702
- de onderdorpel van de voordeur: uitgevoerd in DTS-BL waarbij de bovenzijde niet hoger is dan 100mm + afgetemde vloer
- onderdorpels van naar buiten draaiende deuren: DTS-BU
- op buitenkozijnen met schuivende delen onderdorpel uitvoeren in DTS,
- draaiende delen lager dan 600mm-vl zonder balkon of balustrade
- v.v. doorvalbeveiliging
- alle binnendeuren hebben een deurmaat van 930x2315 tenzij anders vermeld.
- sb: shadowbox paneel
- lc: loopdeur (activeel) van dubbele deur
- zw: zonerende beglazing
- LL: loze leding t.b.v. (doelomstigel) screens
- sc: screen t.b.v. zonwering

symboolverklaring

- (dragend) binnenmetselwerk, keramische snelbouwsteen, afm./ druksterkte/ kwaliteitsklasse vlg. ber. & tek. v/d constr./leverancier
- buitengevelmetselwerk en metselverband conform opgave bestek
- isolatiemateriaal, type, afm. en kwaliteit conform EPB ber. en bestek
- lichte scheidingswand
- HSB wand ongeïsoleerd
- wandtegels
- optische rookmelder in ruimte vlg. eisen NEN-en ISO 12239, NEN 2555 en B.B. afd. 6.5 art. 6.21.
- geïsoleerde standleiding
- mechanische ventilatie-box vlg. bestek, afvoer door dak of gevel
- Warmte terugwin unit conform bestek, toe- en afvoer in de tuin
- Luchtwarmtepomp - boiler conform bestek
- Buitenunit luchtwarmtepomp conform bestek
- afvoer wasemkap Ø 125 dubbelwandig door dak of gevel.
- wasmachine — wasdroger
- geïsoleerd kruipkuk afm. 595x795mm vv lukringkader (luchtdicht)
- vloz-trap, 3 delig hout zonder zwenkruimte indboumaat 700x1200mm
- symbol voor meterkast

geluid

- Een uitwendige scheidingconstructie van een verblijfsgebied heeft een karakteristieke geluidzwering > 20 dB.
- Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidswaarschil voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 12 dB.
- Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte in dezelfde woonfunctie is niet groter dan 79 dB.

installaties

- Water, elektra, cai, telefoon aanleggen middels voorgeschreven schut-buizen en vlg. voorschriften van de nutsbedrijven en de gemeente en de NEN-normen. E.e.a. is voor rekening van de aannemer.
- installatie's in de woning veroorzaken een karakteristiek install. geluidsniveau van ten hoogste 30 dB vlg. bouwbesluit afd. 1.7, art. 3.8 en 3.9.
- Detaillering uitvoeren conform 388: Referentiedetails Woningbouw.
- Op de E-installatie zijn NEN 1003, NEN 3140 en NEN 5152 van toepassing
- Uitvoering tap- en warmwaterinstallatie conform de in de NEN opgenomen eisen
- Uitvoering binnenleiding conform NEN 3213, NEN 3215, NEN 3216, NEN 5077, met de bijbehorende bijbehorende meest recente correctiebladen.
- De binnenleiding mag in een verblijfsruimte geen hoger geluidsniveau hebben dan 40dB(A).
- Standleidingen isoleren met 50mm minisrale wol- schalen
- Uitvoering HWA-installatie conform NEN 3215 en NEN 3216.

wateropname

- Artikel 3.23 wateropname.
- lid 1.
 - een scheidingconstructie van een toilet ruimte of een badruimte, heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte,
 - tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2728 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m².s) (2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m².s) (2).
- lid 2.
 - voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.

stookplaats

- Artikel 2.57 Stookplaats.
- Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats voldoet aan brandklasse A1 of voor zover het de bovenzijde van een vloer, een trap of een hellingbaan betreft aan brandklasse A1H, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1, indien:
 - op het materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2 kW/m², of
 - in het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 50 °C.
- Rookgaskanalen t.b.v. de hard brandveilig uitvoeren conform NEN 6060 in PVC-dubbelwandig geïsoleerd kanaal, vanaf de (metselwerk) schouw tot boven het dak.
- Alleen originele door de fabrikant voorgeschreven hulpstukken en constructies toepassen.
- Rookgaskanaal wordt voorzien van een vonkenvang.
- Hoogte schoorsteen in overleg met en volgens voorschriften haardenleverancier.

bijzondere bepalingen

- Artikel 1.12a. Uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom
- Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6 en onverminderd het bepaalde in artikel 5.2, 10a lid artikel 6.10 niet van toepassing.
- Wat betreft de afdelingen 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing.

verwerkingsvoorschriften

- Voor de toe te passen materialen dient de verwerking plaats te vinden overeenkomstig de door de fabrikant / leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften.
- Mocht er op tekening (en bestek) anders getekend / vermeld zijn, dan zijn de verwerkingsvoorschriften van fabrikant / leverancier als nog van toepassing.
- Dit is tevens van toepassing op de principedetails (tekening BT-03).

brandweer

- Artikel 2.67. Binnenrookkanaal
- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D en aan rookklasse 12, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
- Artikel 2.68. Binnenrookkanaal
- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
- Artikel 2.69. Bedrijfsgebouw
- Voor de bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht rookklasse 15R en brandklasse Dfl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

rieten dak

- Artikel 2.71. Dakoppeervlak
- De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk indien:
 - het bouwwerk een voor personen bestemde vloer heeft die hoger ligt dan 5m boven het meevlak, en de brandgevaarlijke delen van het dak ten minste 15m vanaf de perceelsgrens liggen.

- De kan worden bereikt door:
 - het rieten dak te behandelen met een brandvertragend middel, of
 - het rieten dak uit te voeren als schroefdak. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de uitgangspunten zoals genoemd in de Bouwbesluittoelichting behorend bij deze tekening.

riolering

- leidingverloop van de riolering is schematisch weergegeven, definitief leiding-trace en diameters vlg. tek. & ber. van de installateur, deze ter goedkeuring voorleggen aan de afvoerleverancier.
- noodoverlaten: plaats en afm. n.t.b. i.o.m. constr. en leverancier.
- - leidingverloop VWA (vuil water afvoer).
- - leidingverloop HWA (hemelwaterafvoer).
- - leidingverloop drainage (v.v. v. opdrachtgever).
- os - ontsoppingsstuk vv. schroefdeksel w - wastafel Ø 50
- hwa - hemelwaterafvoer Ø 80 u - urinoir ø 50
- sl - geïsoleerde standleiding Ø 110 d - douche afvoer Ø 75
- wc - watercloset Ø 110 b - bad Ø 75
- ar - aanrecht Ø 75 f - fontein Ø 40
- vw - vaatwasser Ø 50 ca - condens afvoer Ø 40
- wm - wasmachine Ø 75 p - buitenput Ø 75
- wd - wasdroger Ø 50 tha - huishoudafvoer Ø 50



BEKHUIS & KLEINJAN
MAATWERK IN ARCHITECTUUR

Situatie : Gemeente Deurne
Kadastr. : Deurne
Sectie : R nr: 941
Schaal : 1-500

te bouwen bedrijfswooning voor [redacted] aan de Eikendreef 6 te Liessel

20-4057 blad: OV-01

OVERZICHTSTEKENING

Datum: 13-01-2021
Schaal: 1:100/ 1:500
Getekend: B.J./R.T.K.

Bekhuis & Kleinjan B.V.
Rijssensestraat 10
7642 CX Wierden
T. (0546) - 57 10 04
E. mail@bekhuis-kleinjan.nl
W. www.bekhuis-kleinjan.nl

Lid nr: 41104 Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.