

OMGEVINGSVERGUNNING

verleend aan: Vopak Terminal Eemshaven B.V.

voor: aanleg bluswatervijver

activiteiten: milieuneutraal veranderen

locatie: Ranselgatweg 2, Eemshaven

bevoegd gezag: provincie Groningen

kenmerk bevoegd gezag: GR-VERG-2021-000213

zaaknummer

Omgevingsdienst Groningen: Z2021-003190

verzenddatum: 20 mei 2021

BESLUIT

Onderwerp

Op 31 maart 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Vopak Terminal Eemshaven B.V. (verder Vopak).

Het betreft het aanleggen van een bluswatervijver.

De aanvraag heeft betrekking op de locatie Ranselgatweg 2 te Eemshaven, kadastraal bekend gemeente Uithuizermeeden, sectie A, 3570, 3574, 3575 en 3577. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 5960109.

Besluit

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen besluit:

1. gelet op artikel 2.1 Wabo, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen op basis van de aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden;
2. dat de vergunning wordt verleend voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e in samenhang met artikel 3.10 lid 3 Wabo);
3. dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning:
 - aanvraagformulier, d.d. 31 maart 2021, kenmerk 5960109;
 - toelichting milieuneutrale verandering.
4. dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking op de dag na bekendmaking. Bekendmaking gebeurt door toezending (=verzenddatum).

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij Gedeputeerde Staten binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen).

Ondertekening

Het college van Gedeputeerde Staten van provincie Groningen,
namens dezen,



Mevrouw N.D. Baars,
Directeur Omgevingsdienst Groningen.

Verzending

Dit besluit is digitaal verzonden naar:

- Vopak Eemshaven Terminal B.V.;
- College van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;
- Waterschap Noorderzijlvest;
- Veiligheidsregio Groningen;
- Rijkswaterstaat;
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
- Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Inhoudsopgave

1. PROCEDURELE ASPECTEN	5
1.1 Publicatie aanvraag	5
1.2 Reguliere procedure en beslistermijn.....	5
1.3 Volledigheid.....	5
1.4 Bevoegd gezag.....	5
1.5 Adviezen.....	5
1.6 Publicatie besluit.....	5
2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	6
2.1 Omschrijving van de aangevraagde veranderingen.....	6
2.2 Vergunde situatie.....	6
2.3 Toetsingskader	6
2.4 Andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu	7
2.5 M.e.r.-plicht	7
2.6 Andere inrichting	7
2.7 Conclusie.....	7

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Publicatie aanvraag

Van de aanvraag is kennis gegeven door publicatie op www.officielebekendmakingen.nl.

1.2 Reguliere procedure en beslistermijn

De beslissing op de aanvraag is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 Wabo. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dient op de aanvraag te worden beslist.

1.3 Volledigheid

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op volledigheid.

De aanvraag bevat voldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen van het project voor de fysieke leefomgeving. De aanvraag is volledig en is in behandeling genomen.

1.4 Bevoegd gezag

Gelet op de projectbeschrijving en op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage, zijn wij bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

1.5 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering verzonden aan:

- College van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;
- Waterschap Noorderzijlvest;
- Veiligheidsregio Groningen;
- Rijkswaterstaat;
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
- Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen.

1.6 Publicatie besluit

Van dit besluit wordt kennisgegeven door publicatie in het Dagblad van het Noorden (editie Noord) en op www.officielebekendmakingen.nl.

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1 Omschrijving van de aangevraagde veranderingen

Ten behoeve van het jaarlijks testen van het bluswatersysteem wordt het systeem doorgespoeld met water. Dit is momenteel havenwater welke opgebracht wordt op een aantal velden op de terminal, de zogeheten vloeivelden (conform maatwerkbesluit van 6 oktober 2016, kenmerk 655530). In verband met het chloridegehalte van het zoute havenwater, het gebrek aan neerslag en droogte is gebleken dat er (lichte) verzilting optreedt van het grondwater. Daarom zal Vopak voortaan testen met zoetwater.

Met de voorgenomen wijziging wordt een bluswatervijver aangelegd ten noorden van tankput 10, gevuld met zoetwater met een capaciteit van ongeveer 3000 m³.

2.2 Vergunde situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Oprichtingsvergunning (Wet milieubeheer)	27 april 2010	2010-26.806/17, MV	Oprichting
Veranderingsvergunning (Wabo)	6 september 2011	2011 - 28.551, MV	Het wijzigen van de uitvoering van de dampvernietigingsinstallaties (DVI)
Omgevingsvergunning (Wabo) (Milieuneutraal veranderen)	6 januari 2014	497931	Het plaatsen van een noodstroomvoorziening, vervangen van de pompen, aanvullende veiligheids- en beheersmaatregelen
Besluit gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning (Wabo)	22 april 2014	2014-16.214/16, ODG	Schrappen van de geldigheid van de vergunning
Omgevingsvergunning (Wabo) (Veranderen)	31 maart 2015	564704	Additievendosering
Omgevingsvergunning (Wabo) (Milieuneutraal veranderen)	31 maart 2015	1610087	proef functionaliteit niveaumeting opslagtanks
Maatwerkbesluit (Activiteitenbesluit)	6 oktober 2016	655530	Lozen van zout bluswater ten gevolge van calamiteitenoefeningen
Omgevingsvergunning (Wabo) (Milieuneutraal veranderen)	24 februari 2016	1907641	Verhogen vulhoogte diesel- en benzinetanks
Besluit gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning (Wabo)	18 juli 2019	Z2019-00004103	Wijziging inrichtingsgrenzen en wijziging omvang activiteiten
Omgevingsvergunning (Wabo) (Milieuneutraal veranderen)	28 augustus 2020	Z2020-00006534	Verandering propaantank

2.3 Toetsingskader

In artikel 2.14 lid 5 Wabo wordt bepaald dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) is toegestaan;
- niet m.e.r.-plichtig is, en

- niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.
Hieronder volgt de toetsing of aan deze voorwaarden is voldaan.

2.4 Andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu

Geluid

Voor het testen wordt gebruik gemaakt van een mobiele pomp. Deze pomp wordt één keer per jaar gebruikt. De mobiele pomp wordt per test met een vrachtwagen aangeleverd dan wel opgehaald.

In de huidige situatie wordt het systeem met behulp van tankwagens gevuld met zoetwater na het uitvoeren van een test. Met de aanleg van de bluswatervijver nemen deze vervoerbewegingen af met uitzondering van het aanleveren en ophalen van de mobiele pomp voor de test.

De veranderingen passen binnen de gestelde geluidscontouren en leiden derhalve niet tot een toename van geluiduitstraling van de inrichting.

Bodem

De mobiele pomp wordt op een vloeistofkerende vloer geplaatst worden waarbij een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd wordt. Met deze voorziening wordt voorkomen dat stoffen in de bodem terecht kan komen. De voorziening voldoet hiermee aan de NRB 2012.

Overige milieu aspecten

Andere milieuaspecten (lucht, water, externe veiligheid, energie, etc.) zijn niet aan de orde.

Conclusie

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat bij bovengenoemde milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.5 M.e.r.-plicht

De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C of bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999. In de Provinciale Omgevingsverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.

2.6 Andere inrichting

Het betreft een inrichting voor opslag van strategische voorraden vloeibare aardolie en aardolieproducten. Door de voorgenomen veranderingen zal dit niet veranderen.

2.7 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor deze activiteit geen voorschriften opgenomen.