



Vergunninghouder
Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V.

Datum
25 mei 2021

Kenmerk
DMS2021-0020846

Zaaknummer
WN2021-002720

Olo-nummer
5937839

Watervergunning

voor het inrichten van werkterreinen voor het project 'Opwaarderen
hoogspanningsverbinding Diemen-Lelystad'.

Uw kenmerk/projectcode:
- DIMLLS-AGV-01

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde activiteiten	9
3.3 Waterstaatkundige informatie	9
4 Toetsing en overwegingen	10
4.1 Toetsingskader	10
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	10
5 Procedure	12
5.1 Aanvraag en aanvullingen	12
Procedure	12
6 Mededelingen	13

Samenvatting

Op 7 april 2021 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V., Taurusavenue 100, 2130 AL Hoofddorp.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-002720.

De aanvraag betreft het inrichten van werkterreinen met onder andere; aanleggen van tijdelijke rijplaten, aanleggen tijdelijke duikers en drainageschotten en tijdelijke dempingen langs een traject van Die-men nabij de Pampusweg tot Muiderber nabij de Hollandse brug.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V., Taurusavenue 100, 2130 AL Hoofddorp, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het aanleggen van tijdelijke wegverharding in de beschermingszone en kernzone van waterkeringen;
 - het aanleggen van tijdelijke duikers in primaire en secundaire watergangen;
 - het tijdelijk dempen van ca. 300 m2 oppervlaktewater door het plaatsen van dammen.in verband met het inrichten van werkterreinen langs een traject van Diemen nabij de Pampusweg tot Muiderberg nabij de Hollandse brug.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2021-0015449	tekeningenboekje aanvraag van Dura Vermeer;
DMS2021-0015450	tekeningenboekje dwarsdoorsnede van Dura Vermeer;
DMS2021-0015452	memo werkbeschrijving van Dura Vermeer;
DMS2021-0017831	overzicht percelen;
DMS2021-0015453	toelichting aanvraag van Dura Vermeer.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019, en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R. de Man, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeenten Diemen en Gooise Meren over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-002720.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

voorschrift 6 Tijdelijk dempen oppervlaktewater

- 6.1 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 6.2 Na afloop van de werkzaamheden moeten alle tijdelijk werken volledig verwijderd zijn de watergangen weer opgeleverd worden volgens de oorspronkelijke afmetingen.
- 6.3 Na het verwijderen van de dammen/duikers moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld.
- 6.4 Op de plaats van de dempingen moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 6.5 Er mag niet meer dan 300 m² oppervlaktewater worden gedempt.

voorschrift 7 Dammen met duikers

- 7.1 De dammen met duikers moeten worden aangelegd zoals staat vermeld op de tekening met kenmerk DMS2021-0015450 die deel uitmaakt van deze vergunning.
- 7.2 De taluds van de dammen mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 (hoogte) op 1,5 (breedte).
- 7.3 De duikers mogen niet verder dan 0,5 meter uitsteken buiten de dam.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 8 Waterkeringen algemeen

- 8.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 8.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 8.3 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 8.4 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 8.5 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 8.6 Tijdens het uitvoeren van de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 8.7 De afwatering van de dammen mogen geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
- 8.8 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 9 Tijdelijke verharding en waterhuishouding

- 9.1 De afwatering van de tijdelijke verharding, door de werkwegen, dient zodanig aangelegd, dat geen wateroverlast ontstaat in de directe omgeving.
- 9.2 Het schot moet op de op tekening met kenmerk DMS2021-005580 aangegeven locatie geplaatst worden.
- 9.3 De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de watergang in noordelijke richting in zodanige staat is dat deze het overtollige hemelwater onbelemmerd kan afvoeren.
- 9.4 Bij het ontmantelen van het werkterrein moet het schot verwijderd worden en moet de watergang weer in de oude staat hersteld worden.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Het project Beter Benutten Bestaande 380kV gaat de capaciteit van de hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad vergroten. Hiervoor moeten de mastfunderingen verzwaaard worden. Om dit te kunnen uitvoeren moeten de locaties geschikt gemaakt worden. Hiervoor moeten tijdelijke bouwwegen, werkterreinen, lierplaatsen en een dammen duikers worden gerealiseerd. In sommige gevallen is dit op of nabij een waterkering/watergang.

Activiteiten als de mastverzwaring an zich en de grondwateronttrekkingen worden in een latere fase in een separete vergunning aangevraagd en vallen zodoende buiten de scope van desbetreffend vergunning.

Mast 2 en 3;

- *Aanbrengen en later verwijderen van Geotextiel en stalen platen op de kern- en beschermingszone van het secundaire waterkerende dijklichaam V352_001.*
- *Realiseren van 2 lierplaatsen op het secundaire waterkerende dijklichaam V352_001.*

Mast 4 t/m 7;

- *Aanbrengen en later verwijderen van Geotextiel, houtschors/houtsnippers en stalen platen op de kern-, bescherming en buitenbeschermingszone van het primaire dijklichaam V202_005-1, V202_005-2, V2020_005-3, V219_003, V219_004 en V220_001.*
- *Aanbrengen zanddam incl. twee duikers (2x800mm) in watergang.*
- *Aanbrengen 7 zanddammen (500mm) voor de kavelsloten.*
 - o *Totale demping van 290m2*
- *Realiseren van 3 lierplaatsen op de kern-, bescherming en buitenbeschermingszone van het primaire dijklichaam V202_005-2 en V2020_005-3.*

Mast 12 t/m 14;

- *Aanbrengen en later verwijderen van Geotextiel, houtschors/houtsnippers en stalen platen op de kern- en beschermingszone van het secundaire dijklichaam V223_001 en V241_011.*
- *Aanbrengen zanddam (500mm) voor een kavelsloot.*
- *Realiseren van 2 lierplaatsen op het secundaire waterkerende dijklichaam V241_011.*

Mast 23 en 31;

- *Aanbrengen en later verwijderen van Geotextiel, houtschors/houtsnippers en stalen platen op de kern- en beschermingszone van het secundaire dijklichaam V216_001.*
- *Aanbrengen van drainageschotten voor het kruisen van kavelsloten.*

Mast 33;

- *Aanbrengen en later verwijderen van Geotextiel, houtschors/houtsnippers en stalen platen in de bescherming- en buitenbeschermingszone van het waterkerende dijklichaam V205_011-2.*
- *Realiseren van 3 lierplaatsen op het secundaire waterkerende dijklichaam V205_011-2.*

Mast 35 en 36;

- *Aanbrengen en later verwijderen van Geotextiel, houtschors/houtsnippers en stalen rijplaten nabij het dijklichaam V01-208C.*

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) het aanleggen van tijdelijke wegverharding op een waterkering;
- 2) het aanbrengen van tijdelijke duikers in een primaire watergang;
- 3) het tijdelijk dempen van oppervlaktewater.

Voor bovenstaande activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 1 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.17 lid a onder 6 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid a onder 2 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid b onder 1 van de Keur AGV 2019.

De volgende activiteiten zijn niet vergunningplichtig, maar vallen onder het Keurbesluit AGV 2019;

- Het aanleggen en verwijderen van tijdelijke dammen met duikers, bruggen of drainageschotten in of over secundaire watergangen;
 - o artikel 2.37 en 2.38 van het Keurbesluit AGV 2019.
- Het rijden met en gebruik maken van zwaar materieel (en aanleggen en verwijderen van lierplaatsen);
 - o artikel 2.58, 2.59 en 2.60 van het Keurbesluit AGV 2019.

De aanvraag voor deze activiteiten is gelezen als een melding

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd langs een traject van Diemen nabij de Pampusweg tot Muiderber nabij de Hollandse brug. De volgende polders worden doorkruist: de Bloemendalerpolder, de Nieuwe Keverdijkse polder, de Zuidepolder beoosten Muiden en de B.O.M.B polder.

Het water waarin deze activiteiten worden uitgevoerd behoort zowel tot de categorie primaire als secundaire wateren met een beschermingszone van 5 tot 0,40 meter vanuit de insteek van de taluds.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1	Voldoet
wegen en verkeersvoorzieningen op waterkeringen	Hoofdstuk 3	Beleidsregel 3.1	Voldoet
werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet
Aanleggen, wijzigen en dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.6	Voldoet
aanleggen van verhard oppervlak	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 12.1	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

- De wegverharding bevindt zich maar voor korte tijd op de waterkering, waardoor lange termijn risico's door inklinking en andere beschadiging aan de waterkering zeer gering zijn;
- Omdat het de verharding tijdelijk is en er veel onverhard terrein aanwezig in de directe omgeving. Zodoende is de belasting van hemelwater op het watersysteem als gevolg van de verharding gering en is het aanleggen van aanvullende waterberging niet noodzakelijk;
- De duikers/dempingen zijn tijdelijk en vormen daarom geen lange termijn belemmering voor het onderhoud aan de wateren;
- De doorstroming van de wateren is gewaarborgd door de aanleg van duikers;
- Er is geen lange termijn verlies aan wateroppervlak omdat het tijdelijke dempingen zijn;
- Het waterkerende schot zorgt er voor dat overtollig hemelwaterafvoer zodanig afgevoerd wordt dat dit niet tot wateroverlast leidt.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 7 april 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Diemen en Gooise Meren van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0015455 aanvraagformulier watervergunning met OLO 5937839;
- DMS2021-0015452 memo werkbeschrijving van Dura Vermeer;
- DMS2021-0015453 toelichting aanvraag van Dura Vermeer;
- DMS2021-0015450 dwarsprofielen van Dura Vermeer;
- DMS2021-0015450 dwarsdoorsnede van Dura Vermeer;
- DMS2021-0015449 tekeningenboekje aanvraag van Dura Vermeer;
- DMS2021-0017831 gewijzigd overzicht percelen.

De aanvraag is op 19 mei per mail aangevuld met:

- DMS2021-0022593 definitief overzicht percelen (aangepast);
- DMS2021-0022594 tekeningenboekje (aangepast).

Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De dammen met duikers, de wegverharding en de waterkerendeschotten gaan tijdelijk deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.