

Nummer: *377178*

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 25 september 2020, ingekomen op 25 september 2020 geregistreerd onder zaaknummer 0652342263 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 7 december 2020.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 298333.
2. Deze vergunning is verleend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden voor de uitbreiding van kassen ter hoogte van Hazeldonkse Zandweg 105 te Zevenbergen bestaande uit het:
 - dempen van een b-water;
 - graven, hebben en onderhouden van een b-water;
 - lozen van hemelwater afkomstig van de uitbreiding van verhard oppervlak;
 - aanleggen, hebben en onderhouden van twee duikers in een b-water.
3. Het verzoek betreft het aanpassen van de aan te leggen retentievoorziening voor het lozen van hemelwater en de afwatering hiervan.
4. De reden van de aanvraag voor de wijziging is de (on)mogelijkheid om het nieuwe verharde oppervlak op de eerder aangegeven retentievoorziening aan te sluiten.

Wetgeving

5. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
6. Volgens artikel 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning neerslag door toename van verhard oppervlak of door afkoppelen van bestaand oppervlak, tot afvoer naar een oppervlaktewaterlichaam te laten komen.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

7. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
8. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
9. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

10. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen.
11. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
12. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

13. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 13 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
14. Het doel van beleidsregel 13 (afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak) is om de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak of afkoppelen van verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt.

Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak

15. Voor deze situatie wordt retentie geëist. Het water vanaf het nieuwe verharde oppervlak dient in deze retentie gebracht te worden alvorens het via een gereduceerde lozing op het oppervlaktewater wordt gebracht. In de oorspronkelijk vergunde situatie bleek dit niet goed uitvoerbaar.
16. De gereduceerde lozing vindt nu plaats op de bestaande retentievoorziening. Deze wordt verbonden met de nieuw te graven retentie. Dit betekent dat het peil in de bestaande retentie verder moet kunnen stijgen om ook de nieuwe retentie te kunnen vullen.
17. Om een verdere peilstijging in de bestaande retentie mogelijk te maken dienen er maatregelen te worden genomen. De maatregelen die genomen worden vinden in principe plaats buiten de zonering van de aanwezige waterkering. Er kan echter een peilstijging binnen de zonering optreden. De aanvrager heeft middels een rapportage aangetoond dat de extra peilstijging geen negatieve effecten heeft op de waterkerende functie van de waterkering.
18. In de rapportage wordt een monitoring van de effecten aangeraden. Dit zal dan ook worden vereist.
19. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 298333 verleend aan
rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

en zijn

I Overwegingen

Onderstaande overwegingen vervallen:

39. De gereduceerde lozing vindt plaats op de bestaande retentievoorziening via een afvoerconstructie met knijpvoorziening met een maximale afvoer van 2 l/s/ha.

En worden vervangen door onderstaande overwegingen:

39. De gereduceerde lozing vindt plaats via een afvoerconstructie met knijpvoorziening met een maximale afvoer van 2 l/s/ha.
- 39b. De retentievoorziening zal worden verbonden met een bestaande retentievoorziening. Deze dient te worden aangepast zodat het waterpeil voldoende kan stijgen.

II Algemene voorschriften

Onderstaande algemene voorschriften vervallen:

- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 281727-A, 60ZDR01105; 60ZDR0110401 en Sit-01.

En worden vervangen door onderstaande algemene voorschriften:

- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 281727-A, 60ZDR01105; 60ZDR0110401, 60ZDR01201 en Sit-01.

III Bijzondere voorschriften

Onderstaande bijzondere voorschriften worden toegevoegd:

- 10.9. De bestaande retentie en de nieuw aan te leggen retentie dienen te worden verbonden. Het water vanaf het nieuw aan te leggen dakvlak kan op de bestaande retentie worden gebracht.
- 10.10. Bij aanleg van de retentie wordt een deugdelijke schaalstok aangebracht op de bodem, op een punt waar deze goed afleesbaar is, ook vanaf de dijk. De schaalverdeling loopt vanaf circa 0 m tot circa +2,50 m NAP. De waterstand wordt in de eerste 2 jaar afgelezen door de vergunninghouder 1 keer in iedere week dat er een periode is van optredende waterstand hoger dan +1,00 m NAP. Tevens wordt dan de toestand van het aanpalende dijktaalud gecontroleerd door de vergunninghouder. En dan ook gecontroleerd de toestand van de beplanting (bomen, grote struiken) aan die taludzijde. Deze waterstanden en visuele beoordeling ('wel/geen beschadiging door hoogwater aan het talud en evt. beplanting' voorzien van ruimte voor opmerking en wat er aan te doen) worden telkens vastgelegd in een te bewaren logboek van de opdrachtgever. Bij afwijkingen neemt de opdrachtgever contact op met de het waterschap.
- 10.11. Indien het totaal van retentie niet functioneert, er vanuit waterhuishoudkundige oogpunten of gelet op de effecten op de waterkering aanpassingen vereist zijn, dient op aanzegging van het waterschap de retentie te worden wordt aangepast door de vergunninghouder.

Breda, 14 januari 2021
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.