

VOORGEVEL

1500+

2600

2600

5/12

3350

6250

9544

RECHTERZIJGEVEL

This architectural drawing shows the right side elevation of a building. The structure features a gabled roof with a steep pitch. The facade is composed of several elements: a low section on the left with a door and a window, a central section with a door and a window, and a taller section on the right with a large vertical window. The drawing includes a vertical scale bar on the left indicating a height of 3000 units. The ground level is marked with a dashed line, and the building is shown with some landscaping details at the base.

ACHTERGEVEL

ROOMMELDERS:

- Niet isolerende rookmelders volgens NEN 2555.
- Aangesloten op lichtnet als aangegeven op tekening e.a.a. voorzien van goedgekeurd keurmerk.

OPMERKINGEN BOUWBESLUIT:

- Voorschrift nieuwbouw-worringen thermische isolatie.
- daken: $R_c=6,3\text{m}^2\text{K/w}$
- gevels: $R_c=4,7\text{m}^2\text{K/w}$
- vloeren: $R_c=3,7\text{m}^2\text{K/w}$
- HR ++ isolerende beglazing ($U=1,4\text{ W/m}^2\text{K}$ gemiddelde waarde kozijn-glas)

OPMERKINGEN BOUWBESLUIT :

- Voorschrift nieuwbouw-woningen thermische isolatie.
- daken: $R_c=6,3\text{m}^2\text{K/w}$
- gevels: $R_c=4,7\text{m}^2\text{K/w}$
- vloeren: $R_c=3,7\text{m}^2\text{K/w}$
- HR ++ isolerende beglazing ($U=1,4\text{ W/m}^2\text{K}$ gemiddelde waarde kozijn-glas)

[illegible]

Renvooi gebalanceerde ventilatie
het gehele ventilatiesysteem volgens nadere
tekeningen installateur.
Zie voor stroomschema bijlage C bouwbesluit rapport.
Zie voor ventilatie hoeveelheden bijlage C bouwbesluit rapport.

LINKERZIJGEVEL

zolder

vizotrap.

spant

spant

spant

[illegible]

- Alle ramen en deuren voorzien van isolerende beglazing HR++ U waarde volgens NTA 8800, berekening.
- Alle buitenkozijnen volgens nadar te overleggen maatvoeringstekening.
- De glasdikte moet voldoen aan de NPR 2608.
- Op de begane grond en verdieping alle binnendeuren 930x2315mm.
- Plaats meterkast in overleg met installateur en ter goedkeuring aan nutsbedrijven voorleggen.
- De bovenkant van de onderdorpels van de buitendeuren maximaal 20mm boven de afgewerkte vloer of het aansluitende terrein.
- De bovenkant van de binnendeuren gelijk met bovenkant afgewerkte vloer.
- Alle binnendeuren 20mm van afgewerkte vloer vrijhouden.
- In verband met volumestroomten ventilatie.
- De trap op de looplijn een aantrede van minimaal 220mm en een optrede van maximaal 188mm.
- De trappen voorzien van een leuning met een hoogte van 1000mm t.o.v. voorzijde trede.
- Balustraden en hekwerken 1000mm hoog t.o.v. de afgewerkte vloer.
- Openingen in balustraden en hekwerken maximaal 100mm.

geen opstaar mogelijkheden aanwezig.

- De meterkast moet voldoen aan NEN 2768.
- De elektriciteitsinstallatie moet voldoen aan NEN 1010.
- De waterinstallatie moet voldoen aan NEN 1006 algemene voorschriften drinkwaterinstallatie.
- De stalen balken in de vloer 60 minuten brandwerend bekleden.
- warmtepomp installatie.

Type en capaciteit: nadar te bepalen aan de hand van transmissieberekening.

- type en capaciteit; nadere te bepalen aan de hand van transmissieberekening.
- Alle draaiende delen van de buitenkoppelingen volgens NEN 5050 betreffende de eis van 3 minuten inbraakwerend.
- Hang- en sluitwerk aanbrengen volgens SKG**R.
- Geatesteerde beveiligingsmiddelen dienen te worden toegepast.
- Wandgels in toilet en badkamer tot plafondhoogte en hoogte en type wandgels zijn bestekomschrijving.
- Weren van ratten en muizen: geen gevloepeningen >10mm
- Dilatatie gevemetselwerk volgens opgave steenleverancier.
-

OPMERKING: ALLE MAATVOERING VOLGENS NOG NADER TE VERSTREKEN WERTEKENING.

DOORSNEDE B

885 m²

745 m²

835 m²

Deurne station

Deurne tram

SITUATIE GEMEENTE DEURNE.

Schaal 1 : 1000
Sectie:
Nummer:

PLATTEGROND									
360	4940	100	4870	100	3840	100	1330	360	
5240	400	4630	400	5330					
360	4940	340	4630	100	5270	360	6000	360	
			16000				6360		

Werk nr: _____

Tekening nr: _____

20153
01B