

Nummer : *429229*

BESCHIKKING

Het dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta;

beschikkende op de aanvraag van AECOM Netherlands B.V., namens Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., Weena 70, 3012 CM te Rotterdam, van 22 februari 2021, aangevuld met nadere gegevens op 9 maart 2021 en 11 maart 2021 om een vergunning ex artikel 6.2 lid 1 van de Waterwet (Wtw), voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij ons waterschap, afkomstig van de inrichting aan de Chemieweg ongenummerd te 4761 RV te Zevenbergen.

1. Het bedrijf vraagt een vergunning aan in het kader van de waterwet voor het lozen van mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van het nieuw te bouwen onbemand tankstation met benzine, diesel, LNG, GTL (gas to liquid) en Adblue, Chemieweg ongenummerd, 4761 RV te Zevenbergen (Moerdijk), op een oppervlaktewaterlichaam, te weten een watergang ten zuiden van het tankstation.
2. Het tankstation betreft een type C bedrijf van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit). Het betreft een inrichting die niet onder de Europese Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU valt.
- 3.1 Voor het lozen van:
 - hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
 - afvalwater afkomstig van een vloestofdichte vloer of verharding waarop het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer plaatsvindt;gelden de regels zoals gesteld aan deze lozingen in het Activiteitenbesluit.
- 3.2 Conform artikel 3.23 van het Activiteitenbesluit dient afvalwater afkomstig van een vloestofdichte vloer of verharding waarop het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer plaatsvindt via een olie- en slibafscheider op het vuilwaterriool geloosd te worden. Het dichtstbijzijnde vuilwaterriool ligt echter op circa 800 meter van het tankstation, waardoor aansluiting hierop zeer kostbaar is. Het Havenschap Moerdijk heeft daarnaast aangegeven voorkeur te hebben voor lozing van het afvalwater op oppervlaktewater in plaats van op de riolering.
- 3.3 Voor het brengen van stoffen in het oppervlaktewaterlichaam, dat niet geregeld is in het Activiteitenbesluit en geen mogelijkheid voor maatwerk is voorzien is het bedrijf Waterwet-vergunningplichtig. De directe lozing van stoffen in oppervlaktewater, zonder werk, valt onder artikel 6.2 lid 1 van de Waterwet.
4. Het mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van 255 m² vloestofdichte voorziening van het tankstation, zoals aangegeven op bijlage 8B van de aanvraag, wordt via één lozingspunt op het oppervlaktewaterlichaam geloosd. De naam 'VWA lozingspunt' moet daarbij gelezen worden als 'Lozingspunt 1'.
- 5.1 Het mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van 255 m² vloestofdichte voorziening van het tankstation wordt alvorens het wordt geloosd op het oppervlaktewaterlichaam door een slibvangput en olie-benzineafscheider met coalescentiefilter (verder OBAS) geleid.
- 5.2 Tevens wordt het mogelijk verontreinigd hemelwater via een Adbleu detectiesysteem geleid met een buffervoorziening voor noodopvang. Bij een spil of incident met Adbleu wordt het verontreinigde hemelwater automatisch naar de bufferopslag van 4 m³ geleid. Aangezien Adbleu een hoger soortelijk gewicht dan water heeft wordt het namelijk niet afgevangen door de OBAS.

6. De aanvraag en de ontwerpbesikking hebben van 17 april 2021 tot en met 28 mei 2021 ter inzage gelegen.
7. Op 26 april 2021 heeft het bedrijf een zienswijze ingediend. De zienswijze is binnen de door de wet gestelde termijn ingediend en derhalve ontvankelijk. De zienswijze luidt:

Het bedrijf verzoekt om een tekstuele aanpassing van voorschrift 3.2 om mogelijke andere interpretatie van het voorschrift in de toekomst te voorkomen. Het mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de vloeistofdichte voorziening van de tankplaats gaat namelijk langs een slibvangput en een olieafscheider en daarna door de Adblue detectie, maar alleen bij een verhoogde concentratie Adblue naar de buffervoorziening zoals ook correct beschreven bij overweging 5.2.

Reactie / standpunt waterschap

Akkoord. Om onduidelijkheid te vermijden wordt de tekst van voorschrift 3.2 hierop aangepast.

De procedure is gevolgd conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet en Wet milieubeheer.

Gezien het vorenstaande bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning, mits de hierna gestelde voorschriften in acht worden genomen.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de hierboven vermelde overwegingen.

B E S L U I T :

- I Aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV, verder te noemen de vergunninghouder, vergunning te verlenen van de verboden gesteld in artikel 6.2 lid 1 sub a van de Waterwet voor het brengen van stoffen, afkomstig van het tankstation aan de Chemieweg ongenummerd, 4761 RV te Zevenbergen op het oppervlaktewaterlichaam zijnde een nabijgelegen sloot ten zuiden van het tankstation, in beheer bij ons waterschap, en aan deze vergunning de onderstaande voorschriften te verbinden.
- II. De aanvraag en de aanvullingen op de aanvraag maken deel uit van de vergunning.

1. Lozingssituatie.

Het op het oppervlaktewaterlichaam te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de, in de tabel genoemde, afvalwaterstroom met bijbehorend lozingspunt en controlevoorziening, zoals ook aangegeven op bijlage 8B van de aanvraag:

Lozingspunt	Controlevoorziening	Afvalwaterstromen
1	Controleput OBAS (Cp OBAS)	Mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van 255 m ² vloeistofdichte voorziening van het tankstation

2. Lozingsnormen ter plaatse van Cp OBAS.

- 2.1 De zuurgraad (pH) van het te lozen mogelijk verontreinigd hemelwater mag in enig steekmonster niet lager zijn dan 6,5 en niet hoger dan 9.
- 2.2 De in onderstaande tabel genoemde parameters/stoffen mogen in enig steekmonster niet meer bedragen dan de daarbij vermelde waarden.

	Parameters/stoffen	Steekmonster	Eenheid
a.	Minerale olie	5	mg/l
b.	Onopgeloste bestanddelen	30	mg/l

3. Zuiveringstechnische voorzieningen.

- 3.1 Het te lozen mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de vloeistofdichte voorziening van de tankplaats dient geleid te worden door een slibvangput en olieafscheider met coalescentiefilter die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2.

- 3.2 Het te lozen mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de vloeistofdichte voorziening van de tankplaats dient geleid te worden door een Adbieu detectiesysteem. Bij een verhoogde concentratie dient het afvalwater omgeleid te worden naar de buffervoorziening.
- 4. Beheer en onderhoud.**
- 4.1 Teneinde de zuiveringstechnische voorzieningen te kunnen onderhouden en/of te kunnen controleren dienen zij te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
- 4.2 De zuiveringstechnische voorzieningen dienen regelmatig te worden gecontroleerd en zo vaak dat voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, te worden ontdaan van achtergehouden bestanddelen.
- 4.3 De in de zuiveringstechnische voorzieningen achtergehouden bestanddelen mogen niet worden geloosd.
- 5. Bemonsteringsvoorziening.**
- 5.1 Het te lozen mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van 255 m² vloeistofdichte voorziening van het tankstation dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het afvalwater via een controleput te worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden en die de goedkeuring heeft van het dagelijks bestuur.
- 5.2 De controleput zoals bedoeld in voorschrift 5.1 dient zodanig te worden geplaatst, dat deze voor inspectie goed bereikbaar en toegankelijk is. Verder dient de controleput in goede staat van onderhoud te verkeren en oordeelkundig te worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent van of vanwege het dagelijks bestuur moeten worden opgevolgd.
- 6. Bemonsteren en analyseren.**
- De in deze vergunning genoemde parameters/stoffen dienen te worden bepaald conform de voorschriften zoals vermeld in de bij deze vergunning behorende bijlage 1.
- 7. Voorkomen verontreiniging hemelwater.**
- De activiteiten en de opslag op het vloeistofdichte terrein moet zodanig geschieden dat daardoor het afstromend hemelwater niet meer dan onvermijdelijk wordt verontreinigd.
- 8. Ongewone voorvallen binnen het bedrijf.**
- 8.1 Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- 8.2 Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis te stellen. De informatie moet bevatten:
- a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewaterlichaam te kunnen beoordelen;
 - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
- 8.3 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan ons waterschap informatie over de maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.
- 9. Ongewone voorvallen buiten het bedrijf.**
- 9.1 Indien als gevolg van ongewone voorvallen of andere uitzonderlijke omstandigheden de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam zodanig beïnvloed wordt of dreigt te worden beïnvloed, dat het noodzakelijk is maatregelen van tijdelijke aard te treffen, dan is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijving van of vanwege het waterschap onmiddellijk over te gaan.
- 9.2 De tijdelijke maatregelen kunnen bestaan uit het schriftelijk bij beschikking van of vanwege het dagelijks bestuur opleggen van:
- niet in de vergunning opgenomen voorzieningen voor de hiervoor omschreven lozingen en/of
 - het beperken of staken van de lozing van verontreinigende stoffen zoals deze volgens de vergunning is toegestaan.
- 9.3 Een maatregel als in voorschrift 9.2 bedoeld zal maximaal voor een periode van 48 uur, telkenmale met maximaal even zoveel uren te verlengen, worden opgelegd en mag in geen geval tot gevolg hebben dat de lozing van afvalwater volgens de vergunning na het vervallen van de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is.

10. Contactpersoon.

Een wijziging op de op het aanvraagformulier vermelde contactpersoon moet onmiddellijk worden gemeld aan het dagelijks bestuur.

- III Vergunninghouder erop te wijzen, dat deze vergunning van kracht wordt met ingang van de dag na de dag waarop de vergunning aan u is verzonden.
- IV Een afschrift van deze vergunning te zenden aan:
- a. AECOM Netherlands B.V., de heer T. Hensing, Oude Middenweg 17, 2491 AC te 's-Gravenhage;
 - b. Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV, de heer H.H. Dijk, Weena 70, 3012 CM te Rotterdam;
 - c. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA te Zevenbergen;
 - d. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, mevrouw M. Bos, Postbus 75, 5000 AB te Tilburg.

Breda, 3 juni 2021

Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

mr. B.P. de Jong

bijlage 1

Bijlage zoals bedoeld in voorschrift 6

De in deze vergunning genoemde bemonstering, conservering en analyses moeten worden uitgevoerd conform onderstaande methoden:

Parameter	Bemonstering-, conservering- of analysemethoden
Afvalwaterbemonstering	NEN 6600-1 (2019)
Conservering van afvalwatermonsters	NEN-EN-ISO 5667-3 (2018)
Onopgeloste bestanddelen	NEN-EN 872 (2005)
Minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2 (2000)
Zuurgraad (pH)	NEN-ISO 10523 (2008)

Een vervanging van of een wijziging in het normblad wordt automatisch van kracht, zes weken nadat de wijziging door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) op gebruikelijke wijze is gepubliceerd.

Voorzover er thans, voor in deze vergunning vermelde grootheden, geen NEN-voorschriften voorhanden zijn, dient analyse plaats te vinden volgens door of namens het dagelijks bestuur te geven voorschriften.