



**Vergunninghouder
Gemeente Amsterdam**

Datum
11 juni 2021

Kenmerk
DMS2021-0025105

Zaaknummer
WN2021-003252

Olo-nummer
6066983

Watervergunning

voor het aanbrengen van een watergang en tijdelijke betonnen duikers,
nabij de Zuider IJdijk (Sluisbuurt) in Amsterdam

Uw kenmerk/projectcode:
- 376285-29.01

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Toetsing en overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 10 mei 2021 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Sweco Nederland Bv, De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt, namens Ingenieursbureau Amsterdam, Weesperstraat 430 1018 DN Amsterdam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-003252.

De aanvraag betreft het aanbrengen van tijdelijke betonnen duikers en een watergang, nabij de Zuider IJdijk (Sluisbuurt) in Amsterdam.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Sweco Nederland Bv, De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt, namens Ingenieursbureau Amsterdam, Weesperstraat 430 1018 DN Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - Het aanleggen/aanpassen van tijdelijke secundaire watergangen;in verband met het verzorgen van de waterafvoer in de aanlegfase van de Sluisbuurt, in Amsterdam.
- II. In afwijking op de regels in artikel 2.38 lid 2 sub b en m van het Keurbesluit AGV 2019 per maatwerkbesluit het aanleggen van duikers breder dan 10 m toe te staan zonder berging compensatie ter hoogte van Zuider IJdijk in Amsterdam (bij wijze van maatwerk als bedoeld in artikel 2.42 van de Keur AGV 2019).
- III. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2021-0020774	T001-Watergang_Oost-3-DWP.pdf
DMS2021-0020775	T001-Watergang_Oost-5-Watervergunning.pdf
- IV. De vergunning te verlenen tot 1 januari 2028
- V. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019, en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

H.L. de Coninck, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Amsterdam over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-003252.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

voorschrift 5 Maatwerkvoorschriften voor aanleggen duikers

- 5.1 De duikers worden zo snel mogelijk verwijderd zodra deze geen functie meer hebben.

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 6 Aanleg secundaire watergang

- 6.1 De watergang moet worden aangelegd zoals staat vermeld op de tekeningen met kenmerk DMS2021-0020774 en DMS2021-0020775, die deel uitmaken van deze vergunning
- 6.2 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 6.3 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (erosiebestendig worden afgewerkt).

- 6.4 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 6.5 De tijdelijke watergangen/duikers worden zodra dit mogelijk is vervangen door een watersysteem met voldoende berging voor de nieuwe verharding in de Sluisbuurt, op basis van de dan geldende regels van het waterschap AGV in de Keur/Waterschapsverordening.
- 6.6 Als het watersysteem in de Sluisbuurt conform de definitieve situatie wordt ingericht, moeten (delen van) watergangen en duikers die geen functie meer hebben worden verwijderd.
- 6.7 De vergunninghouder neemt in overleg met waternet maatregelen als blijkt dat de watergang en/of de duikers wateroverlast of watertekorten veroorzaken in de directe omgeving
- 6.8 De aanleg van de watergang/werken vindt zodanig plaats dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen.

voorschrift 7 Maatwerkvoorschriften voor aanleg duikers

- 7.1 De duikers moet worden aangelegd zoals staat vermeld op de tekeningen met kenmerk DMS2021-0020774 en DMS2021-0020775, die deel uitmaken van deze vergunning
- 7.2 De vergunninghouder draagt zorg voor het onderhoud van de duikers.
- 7.3 De duikers worden verwijderd zodra deze geen functie meer hebben.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Ter plaatse van de Sluisbuurt op Zeeburgereiland, Amsterdam moeten een watergang en tijdelijke dammen/duikers aangelegd worden om de waterafvoer van het terrein te garanderen tijdens de inrichting van deze nieuwe woonwijk.

De duikers zijn 800 mm rond. In totaal betreft het een lengte van 180 meter aan tijdelijke duikers.

De vergunde situatie is tijdelijk. In de eindsituatie moet een watersysteem aangelegd worden die voor voldoende berging en afvoer zorgt voor de gehele Sluisbuurt.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) Het aanleggen/aanpassen van tijdelijke watergangen
- 2) Het aanleggen van tijdelijke dammen/duikers

Voor bovenstaande activiteit is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.31 lid a onder 1 en 3 van de Keur AGV 2019;

Maatwerk

De aanleg van duikers in secundair water is vrijgesteld van vergunningplicht in artikel 2.31 sub b van het Keurbesluit AGV 2019. Voor deze activiteit gelden de regels uit artikel 2.38, lid b van het Keurbesluit. Bij de beoordeling is echter gebleken dat de aangevraagde activiteit hier niet geheel aan voldoet.

De regel is namelijk dat dammen niet breder zijn dan 10 meter, terwijl de aanvraag uitgaat van duikers breder dan 10 meter. AGV kan de werkzaamheden echter alsnog toestaan met een maatwerkbesluit. In dit geval maken wij van die mogelijkheid gebruik. De reden hiervoor staat in hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Het water waarin deze activiteiten worden uitgevoerd behoort tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 meter vanuit de insteek van de taluds.

Het watersysteem ter plaatse van de Sluisbuurt zal in de eindsituatie naar verwachting uit primaire watergangen bestaan, waarbij het beheer en onderhoud door AGV/waternet overgenomen zal worden.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
Aanleggen, wijzigen en dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.1	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

- De tijdelijke watergangen en duikers zijn noodzakelijk om afvoer van het watersysteem mogelijk te maken
- Door aanleg van de tijdelijke watergang en de aanwezigheid van ander oppervlaktewater is er voldoende waterberging in de omgeving voor de tijdelijke situatie in en rond de Sluisbuurt. Er hoeft dan ook voor de tijdelijke duikers geen compensatie aangelegd te worden in de vorm van te graven water.
- In de eindsituatie wordt er een watersysteem ingericht die voor voldoende waterberging en waterafvoer zorgt voor de Sluisbuurt. Vanwege de ligging en de kenmerken van de bodem worden op deze locatie op korte termijn geen wateroverlastproblemen verwacht.

Maatwerk

Zoals in paragraaf 3.2 staat wordt bij wijze van maatwerk ingestemd met het aanleggen van duikers breder dan 10 meter, zoals aangevraagd. In dit specifieke geval wordt hiermee ingestemd, omdat het

hier om tijdelijke duikers gaat, die noodzakelijk zijn voor de aanleg van de Sluisbuurt. De vergunninghouder draagt zorg voor het onderhoud, zodat voldoende doorstroming gegarandeerd is.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 10 mei 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Sweco BV is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0020774 6066983_1620389936653_377676-T001-Watergang_Oost-3-DWP.pdf
- DMS2021-0020775 6066983_1620389936672_377676-T001-Watergang_Oost-5-Watervergunning.pdf
- DMS2021-0020776 6066983_1620628750304_papierenformulier.pdf (OLO 6066983)
- DMS2021-0020777 6066983_1620628750318_publiceerbareaanvraag.pdf

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De tijdelijke watergangen en duikers gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.