

RENVOOI

Algemeen

Voorzieningen voor afvoer van rook zijn overeenkomstig NEN 6062. De hiervoor noodzakelijke materialen zijn onbrandbaar conform NEN 6064.

De noodverlichtingsinstallaties worden uitgevoerd conform het bouwbesluit 2012 en dient te voldoen aan NEN 1010 en NEN-EN 1838.

Vluchtwegaanduiding moet voldoen aan NEN 6088. In de ruimten waar de verlichtingsinstallatie moet zijn aangesloten op een voorziening voor noodstroom moet de vluchtwegaanduiding daarnaast voldoen aan artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.

Rookmelders in de kelder moeten worden voorzien in automatische detectie ten behoeve van een doodlopend einde conform Bouwbesluit 6.20 lid 5.

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de publicatie 'Brandbeveiligingsinstallaties'van het NVBR.

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur.
Brandwerendheid constructie conform advies constructeur.

Maatvoering in het werk te controleren.

Materiaal

- dragende constructie
- scheidingswand metselwerk
- lichte scheidingswand

Symbolen

- mk

meterkast
- 00 ▶

fotonummer

Sanitaire voorzieningen

- toilet
- gootsteen

Brandwerende voorzieningen

- = 30 minuten brandwerende + zelfsluitende deur
- = 30 minuten brandwerende constructie
- = 60 minuten brandwerende + zelfsluitende deur
- = 60 minuten brandwerende constructie
- = zelfsluitende deur
- = vluchtwegaanduidingsarmatuur voorzien van noodverlichting
- ANV

= ruimte voorzien van algemene noodverlichting
- RM

= ruimte voorzien van rookmelder
- BMI

= brandmeldinstallatie
- S
6

= schuimblusser 6 of 9 liter
- HM

= handbrandmelder
- = brandslanghaspel
- Ps

= panieksluiting
- BWK

= sleutelkuis brandweer
- V

= aanduiding vluchtdeur, in vluchtrichting, zonder gebruik van een sleutel, te openen

Het doodlopende einde vanaf de uitgang van de verblijfsruimte tot het punt dat twee richtingen op kan worden gevlucht is <10m. Ook de andere criteria van artikel 6.20 lid 5 zijn niet relevant in dit ontwerp. Dit geldt ook voor de uitgang vanaf de verblijfsruimte op de 1e verdieping.

Er is vanuit het bouwbesluit geen eis tot een BMI.

GEMEENTE ROTTERDAM

BRANDPREVENTIECOMMISSIE

CONVETER

2021/03/12

03:34:27 PM W. Europe Standard Time

CB0805NCO

2021/03/18

09:28:41 AM W. Europe Standard Time

vergunningen:

brandweer:

AKKOORD

project: Lijnbaan 92 Rotterdam	opdrachtgever: RJB Group	onderwerp: renvooi	projectnummer: 19029	formaat: A3	schaal: L	datum: 08.01.2021	tekeningnummer: DO.000	L
--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------	--------------	----------------------	---------------------------	---

mei

mei

architects

and planners

info@mei-arch.eu

www.mei-arch.eu

+31104252222