

NRB activiteit toevoegenn

Rij verwijderen

Onderdeel en activiteit	Aanduiding in NRB en bodemrisicofactoren	Bodembedreigende stof	NRB tabel	cvm nr.	Voorzieningen conform NRB		Maatregelen conform NRB		Verwaarloosbaar bodemrisico	Voorgestelde aanvullende cvm
					Voorgeschreven	Voorzien	Voorgeschreven	Voorzien		
Laboratoria (gebouwen B/C)										
Koel- en vriesruimtes	<b>Gesloten proces of bewerking</b> <b>Bodemrisicofactoren:</b> - Lekken van de installatie	- Glycol	4.1	II	- Kerende voorziening - aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	ja	- onderhoudsprogramma - systeem inspectie - algemene zorg	ja	ja	
Handelingen in zuurkasten en boven werktafels	<b>Laboratoria</b> <b>Bodemrisicofactoren:</b> - Lekken of morsen van stoffen	Labchemicaliën	5.5	I	- Kerende voorziening - lekbak onder kritieke punten - aandacht voor apparatuur en aandacht voor gecontroleerde afvoer	ja	- controle op volraken lekbak - visueel toezicht - faciliteiten en personeel	ja	ja	
Dieseltank noodstroomgenerator	<b>Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld</b> <b>Bodemrisicofactor:</b> - inwendige en uitwendige corrosie	Diesel	1.3	III	- dubbelwandige tank (Opmerking 8) - lekdetectie	ja	- inspectie tank - visueel toezicht - algemene zorg	ja	ja	